Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 21 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 21
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14860
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14860-ч(с)-1014.bct
Режим (схема): 0;7

расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 10,3

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,11
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=120 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2014 по 23.10.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.09.14	24,00	*	0,00	17,15	-17,15	42,14	66,63	-24,50	6,10	4,00	0,00	16,72	0,00	0,00	17,05	0,00	17,05	-	66,05	0,00	1,10			1,10
25.09.14	24,00	*	0,01	18,50	-18,49	53,05	66,66	-13,61	6,10	4,00	0,00	18,09	0,00	0,00	18,45	0,00	18,45	-	66,07	0,00	1,20			1,20
26.09.14	24,00	*	0,92	14,47	-13,54	66,78	59,37	7,41	6,10	4,00	0,00	15,02	0,00	0,00	15,27	0,00	15,27	-	59,25	0,00	0,89			0,89
27.09.14	24,00	*	0,14	19,28	-19,13	65,30	55,95	9,34	6,10	4,00	0,00	19,34	0,00	0,00	19,62	0,00	19,62	-	55,60	0,00	1,08			1,08
28.09.14	24,00	*	1,05	24,68	-23,63	63,23	53,52	9,72	6,10	4,00	0,00	25,35	0,00	0,00	25,69	0,00	25,69	-	53,53	0,00	1,36			1,36
29.09.14	24,00	*	1,46	71,21	-69,75	62,86	48,56	14,30	6,10	4,00	0,00	24,20	0,00	0,00	24,47	0,00	24,47	-	48,74	0,00	1,18			1,18
30.09.14	24,00	*	0,50	23,20	-22,70	62,18	48,57	13,62	6,10	4,00	0,00	23,47	0,00	0,00	23,74	0,00	23,74	-	48,30	0,00	1,13			1,13
01.10.14	24,00	*	19,87	24,09	-4,22	64,01	45,81	18,20	6,10	4,00	0,00	23,12	0,00	0,00	23,35	0,00	23,35	-	46,08	0,00	1,06			1,06
02.10.14	24,00	*	81,42	54,83	26,60	61,69	40,86	20,82	6,10	4,00	1,65	27,45	0,00	0,00	27,67	0,00	27,67	-	41,43	0,00	1,14			2,78
03.10.14	24,00		95,93	77,85	18,08	64,07	43,28	20,79	6,10	4,00	1,83	18,95	0,00	0,00	19,18	0,00	19,18	-	50,04	0,00	0,95			2,78
04.10.14	24,00		110,94	94,95	15,99	62,60	43,29	19,30	6,10	4,00	1,79	17,38	0,00	0,00	17,67	0,00	17,67	-	60,26	0,00	1,05			2,84
05.10.14	24,00		112,69	92,26	20,43	63,73	43,69	20,04	6,10	4,00	1,86	21,74	0,00	0,00	22,11	0,00	22,11	-	59,60	0,00	1,30			3,16
06.10.14	24,00		113,63	95,73	17,89	61,76	42,64	19,11	6,10	4,00	1,79	19,16	0,00	0,00	19,49	0,00	19,49	-	60,16	0,00	1,15			2,94
07.10.14	24,00		122,46	103,65	18,81	63,72	44,33	19,39	6,10	4,00	1,96	20,24	0,00	0,00	20,60	0,00	20,60	-	61,98	0,00	1,25			3,21
08.10.14	24,00		121,04	103,12	17,92	62,49	43,55	18,94	6,10	4,00	1,89	19,44	0,00	0,00	19,77	0,00	19,77	-	61,06	0,00	1,19			3,08
09.10.14	24,00		120,05	101,71	18,35	64,03	44,70	19,34	6,10	4,00	1,93	19,83	0,00	0,00	20,18	0,00	20,18	-	61,52	0,00	1,22			3,15
10.10.14	24,00		119,00	102,79	16,21	63,62	44,60	19,01	6,10	4,00	1,89	17,67	0,00	0,00	17,99	0,00	17,99	-	62,13	0,00	1,10			2,99
11.10.14	24,00	*	82,04	76,20	5,85	63,26	46,56	16,70	6,10	4,00	4,09	19,20	0,00	0,00	19,53	0,00	19,53	-	59,93	0,00	1,15			5,24
12.10.14	24,00		101,13	79,38	21,74	64,87	43,31	21,55	6,10	4,00	1,80	21,97	0,00	0,00	22,34	0,00	22,34	-	60,33	0,00	1,33			3,12
13.10.14	24,00		105,79	86,94	18,85	64,06	44,20	19,86	6,10	4,00	1,73	19,42	0,00	0,00	19,77	0,00	19,77	-	61,98	0,00	1,20			2,94
14.10.14	24,00		103,08	85,31	17,76	62,66	42,94	19,73	6,10	4,00	1,66	19,30	0,00	0,00	19,62	0,00	19,62	-	59,32	0,00	1,14			2,80
15.10.14	24,00		113,93	93,85	20,08	63,14	40,37	22,78	6,10	4,00	2,16	21,10	0,00	0,00	21,44	0,00	21,44	-	59,03	0,00	1,25			3,41
16.10.14	24,00	-	121,70	101,12	20,58	62,33	38,34	23,99	6,10	4,00	2,47	21,78	0,00	0,00	22,12	0,00	22,12	-	57,20	0,00	1,25			3,71
17.10.14	24,00		121,52	102,25	19,27	63,52	38,27	25,24	6,10	4,00	2,60	20,62	0,00	0,00	20,96	0,00	20,96	-	58,70	0,00	1,21			3,81
18.10.14	24,00		121,45	103,84	17,61	66,14	39,51	26,64	6,10	4,00	2,83	18,81	0,00	0,00	19,11	0,00	19,11	-	58,78	0,00	1,11			3,93
19.10.14	24,00		121,92	99,32	22,60	66,59	39,46	27,14	6,10	4,00	2,87	23,80	0,00	0,00	24,15	0,00	24,15	-	56,20	0,00	1,34			4,20
20.10.14	24,00	*	98,02	82,92	15,11	67,61	40,13	27,48	6,10	4,00	4,39	17,82	0,00	0,00	18,12	0,00	18,12	-	59,05	0,00	1,05			5,44
21.10.14	24,00		123,23	102,28	20,95	69,38	41,73	27,65	6,10	4,00	2,99	20,52	0,00	0,00	20,90	0,00	20,90	-	63,19	0,00	1,30			4,29
22.10.14	24,00		121,16	99,65	21,50	71,24	41,63	29,61	6,10	4,00	3,20	21,04	0,00	0,00	21,40	0,00	21,40	-	61,08	0,00	1,28			4,49
23.10.14	24,00		119,74	100,95	18,79	74,81	42,38	32,43	6,10	4,00	3,47	19,05	0,00	0,00	19,41	0,00	19,41	-	63,85	0,00	1,22			4,68
Среднее	24,00	-	82,53	75,12	7,41	63,56	45,83	17,73	6,10	4,00	1,76	20,39	-	-	20,71	-	20,71	-	58,01	-	1,17	-	-	2,93
Итого	720,00		2475,82	2253,46	222,36						52,84	611,58	0,00	0,00	621,21	0,00	621,21	0,00			35,15	0,00	0,00	87,99

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб.,ч
	24.09.14 10:00	27101,90	23470,34	7733,89	0,00	7873,22	0,00	2528,87	-
	24.10.14 10:00	29632,12	25764,45	8346,54	0,00	8495,52	0,00	2701,45	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 10,3 °C = -6,30 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **81,69** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **621,21** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 14 г.
печать энергосбыта

28,85 м