Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 23 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 23
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207205
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207205-ч(с)-1014.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 10,3

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв), лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2014 по 23.10.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.09.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,35	13,35	1,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
25.09.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,30	13,78	0,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
26.09.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,40	14,04	0,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
27.09.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,46	14,16	0,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
28.09.14	24,00	-	20,09	19,92	0,17	63,57	52,38	11,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,31
29.09.14	24,00	-	59,94	56,08	3,86	60,55	42,56	17,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,24
30.09.14	24,00	-	60,27	56,40	3,87	60,45	40,24	20,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,37
01.10.14	24,00	-	60,80	56,94	3,86	62,70	40,80	21,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,49
02.10.14	24,00	-	70,54	66,48	4,06	60,63	40,73	19,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,57
03.10.14	24,00	-	78,86	74,65	4,21	63,07	43,48	19,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,73
04.10.14	23,00	-	81,41	77,55	3,86	61,61	43,70	17,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,63
05.10.14	24,00	-	84,30	80,19	4,11	62,88	43,26	19,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,83
06.10.14	24,00	-	83,61	79,70	3,91	61,17	42,05	19,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,76
07.10.14	24,00	-	89,07	85,20	3,87	63,11	43,57	19,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,91
08.10.14	24,00	-	90,30	86,05	4,25	61,96	43,05	18,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,89
09.10.14	24,00	-	90,08	85,83	4,25	63,50	44,19	19,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,93
10.10.14	24,00	-	89,96	85,73	4,23	63,52	43,71	19,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,97
11.10.14	24,00	-	66,13	63,64	2,49	61,17	42,91	18,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,38
12.10.14	24,00	-	88,35	84,38	3,97	64,55	43,84	20,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,00
13.10.14	24,00	-	88,69	84,58	4,11	63,38	42,61	20,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,02
14.10.14	24,00	-	87,34	83,27	4,07	62,09	41,28	20,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,99
15.10.14	24,00	-	86,92	82,74	4,18	62,55	41,29	21,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,02
16.10.14	24,00	-	85,98	81,76	4,22	61,69	40,31	21,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,01
17.10.14	24,00	-	86,52	82,35	4,17	63,10	40,52	22,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,12
18.10.14	24,00	-	88,24	83,80	4,44	65,51	41,69	23,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,29
19.10.14	24,00	-	88,06	83,64	4,42	66,06	41,75	24,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,33
20.10.14	24,00	-	88,42	84,10	4,32	66,96	42,45	24,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,35
21.10.14	24,00	-	87,82	83,51	4,31	68,81	43,03	25,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,45
22.10.14	24,00	-	87,54	83,20	4,34	70,70	43,40	27,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,58
23.10.14	24,00	-	87,29	82,75	4,54	74,18	44,42	29,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
Среднее	23,97	-	69,22	65,81	3,40	57,23	38,95	18,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,63
Итого	719,00		2076,53	1974,44	102,09						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	48,96

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	24.09.14 10:00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-
	24.10.14 10:00	2113,12	2009,12	-	-	-	-	50,17	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 10,3 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **48,96** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 14 г.