Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 19 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Ивановская 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205784
Подающ.тр.(М1): расходомер:
Обратн.тр.(М2): расходомер:
тр-д. ГВС(М3): расходомер:
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер:
тр.подпитки(V5): расходомер:

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205784-ч(с)-1014.txt
Режим (схема): 3001
Gmin= Gmax=
Gmin= Gmax=
Gmin= Gmax=
Gmin= Gmax=
Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 13,45

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв) / лето: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=0,002
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2014 по 23.10.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.09.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	13,43	13,16	0,27	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	13,81	-	0,00			0,00
25.09.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	13,13	13,12	0,01	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	13,23	-	0,00			0,00
26.09.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	13,74	13,66	0,08	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	13,77	-	0,00			0,00
27.09.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,51	14,50	0,01	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	14,67	-	0,00			0,00
28.09.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,60	14,65	-0,05	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	14,95	-	0,00			0,00
29.09.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,23	15,29	-0,06	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	15,62	-	0,00			0,00
30.09.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,88	14,73	0,15	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	15,38	-	0,00			0,00
01.10.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	13,35	13,25	0,10	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	13,90	-	0,00			0,00
02.10.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	12,31	12,27	0,04	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	12,63	-	0,00			0,00
03.10.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	13,23	13,22	0,01	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	13,49	-	0,00			0,00
04.10.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	13,07	12,93	0,14	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	13,46	-	0,00			0,00
05.10.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	11,88	11,71	0,17	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	12,34	-	0,00			0,00
06.10.14	24,00	-	33,55	37,44	-3,89	47,58	29,94	17,64	7,00	5,00	0,48	0,00	-	-	0,00	-	-	-	12,32	-	0,00			0,48
07.10.14	24,00	-	104,05	103,72	0,33	63,39	35,48	27,91	7,00	5,00	2,92	0,00	-	-	0,00	-	-	-	17,37	-	0,00			2,92
08.10.14	24,00	-	102,45	102,43	0,02	63,80	35,54	28,26	7,00	5,00	2,89	0,00	-	-	0,00	-	-	-	18,53	-	0,00			2,89
09.10.14	24,00	-	100,80	100,79	0,01	63,38	35,91	27,47	7,00	5,00	2,77	0,00	-	-	0,00	-	-	-	20,89	-	0,00			2,77
10.10.14	24,00	-	98,84	98,72	0,12	62,24	35,77	26,47	7,00	5,00	2,62	0,00	-	-	0,00	-	-	-	21,82	-	0,00			2,62
11.10.14	24,00	-	98,01	97,78	0,23	63,03	36,28	26,75	7,00	5,00	2,63	0,00	-	-	0,00	-	-	-	23,85	-	0,00			2,63
12.10.14	24,00	-	97,96	97,61	0,35	63,56	36,55	27,01	7,00	5,00	2,66	0,00	-	-	0,00	-	-	-	24,02	-	0,00			2,66
13.10.14	24,00	-	98,44	97,80	0,64	63,13	36,49	26,64	7,00	5,00	2,64	0,00	-	-	0,00	-	-	-	24,61	-	0,00			2,64
14.10.14	24,00	-	98,19	97,79	0,40	63,00	36,38	26,62	7,00	5,00	2,63	0,00	-	-	0,00	-	-	-	23,75	-	0,00			2,63
15.10.14	24,00	-	97,69	97,29	0,40	63,16	36,35	26,81	7,00	5,00	2,64	0,00	-	-	0,00	-	-	-	24,19	-	0,00			2,64
16.10.14	19,00	-	76,27	76,16	0,11	63,34	35,86	27,48	7,00	5,00	2,10	0,00	-	-	0,00	-	-	-	22,05	-	0,00			2,10
17.10.14	24,00	-	102,25	102,19	0,06	63,89	36,26	27,63	7,00	5,00	2,83	0,00	-	-	0,00	-	-	-	22,04	-	0,00			2,83
18.10.14	24,00	-	108,26	107,98	0,28	64,19	36,89	27,30	7,00	5,00	2,97	0,00	-	-	0,00	-	-	-	21,48	-	0,00			2,97
19.10.14	24,00	-	108,33	107,70	0,63	65,87	37,26	28,61	7,00	5,00	3,12	0,00	-	-	0,00	-	-	-	21,24	-	0,00			3,12
20.10.14	24,00	-	109,23	108,52	0,71	66,71	37,91	28,80	7,00	5,00	3,17	0,00	-	-	0,00	-	-	-	21,61	-	0,00			3,17
21.10.14	24,00	-	108,96	108,52	0,44	68,25	38,24	30,01	7,00	5,00	3,29	0,00	-	-	0,00	-	-	-	24,19	-	0,00			3,29
22.10.14	24,00	-	108,85	108,41	0,44	71,48	38,64	32,84	7,00	5,00	3,59	0,00	-	-	0,00	-	-	-	24,01	-	0,00			3,59
23.10.14	24,00	-	109,52	109,01	0,51	74,34	39,45	34,89	7,00	5,00	3,84	0,00	-	-	0,00	-	-	-	23,40	-	0,00			3,84
Среднее	23,83	-	58,72	58,66	0,06	43,92	27,26	16,67	7,00	5,00	1,66	-	-	-	-	-	-	-	18,62	-	-	-	-	1,66
Итого	715,00		1761,65	1759,86	1,79						49,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	49,77

Показания счётчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб,ч
	24.09.14 10:00	21996,96	21785,62	0,00	-	0,00	-	716,81	-
	08.10.14 16:00	22203,11	21995,31	0,00	-	0,00	-	722,14	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,45 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **49,77** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«28» 10 14 г.