Отчёт о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 30 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Ивановская 30
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206177
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) ; лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206177-ч(с)-1014.txt
Режим (схема): 3001

расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 13,45

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час; Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2014 по 23.10.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.09.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,56	13,62	0,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
25.09.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,53	13,83	0,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
26.09.14	24,00	-	18,16	20,87	-2,71	56,82	54,74	2,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,02
27.09.14	24,00	-	74,21	74,21	0,00	59,64	59,23	0,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,03
28.09.14	24,00	-	75,88	75,88	0,00	59,60	50,45	9,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,70
29.09.14	24,00	-	72,43	72,43	0,00	58,61	42,21	16,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,19
30.09.14	24,00	-	35,85	37,94	-2,09	59,01	40,12	18,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,65
01.10.14	23,00	-	0,00	4,60	-4,60	17,11	16,86	0,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
02.10.14	24,00	-	37,67	21,91	15,76	59,80	41,59	18,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,42
03.10.14	24,00	-	86,44	33,77	52,67	60,77	44,09	16,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,77
04.10.14	24,00	-	87,57	30,79	56,78	62,99	40,74	22,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,27
05.10.14	24,00	-	84,26	33,55	50,71	61,08	39,84	21,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,81
06.10.14	24,00	-	80,90	52,89	28,01	55,01	32,90	22,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,71
07.10.14	24,00	-	46,95	61,12	-14,17	59,00	33,65	25,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,27
08.10.14	24,00	-	80,19	80,19	0,00	61,17	33,91	27,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,19
09.10.14	24,00	-	78,07	78,07	0,00	60,72	32,83	27,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,18
10.10.14	24,00	-	75,50	75,50	0,00	59,67	31,97	27,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,09
11.10.14	24,00	-	74,59	74,59	0,00	60,39	32,50	27,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,08
12.10.14	24,00	-	74,12	74,12	0,00	60,85	32,71	28,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,08
13.10.14	24,00	-	73,84	73,84	0,00	60,42	32,46	27,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,06
14.10.14	24,00	-	73,71	73,71	0,00	60,27	32,24	28,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,07
15.10.14	24,00	-	49,77	49,77	0,00	58,41	30,42	27,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,39
16.10.14	24,00	-	50,47	50,47	0,00	58,45	28,34	30,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,52
17.10.14	24,00	-	78,95	78,58	0,37	61,15	29,80	31,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,49
18.10.14	24,00	-	132,29	132,29	0,00	62,62	34,60	28,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,71
19.10.14	24,00	-	132,29	132,29	0,00	64,21	35,04	29,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,86
20.10.14	24,00	-	132,76	132,76	0,00	65,04	35,64	29,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,90
21.10.14	24,00	-	133,41	133,41	0,00	66,57	36,24	30,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,04
22.10.14	24,00	-	133,48	133,48	0,00	69,61	36,82	32,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,37
23.10.14	24,00	-	134,08	134,08	0,00	72,26	37,43	34,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,67
Среднее	23,97	-	73,59	67,57	6,02	56,68	35,23	21,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,15
Итого	719,00		2207,84	2027,11	180,73						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	64,51

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	05.10.14 13:00	25778,18	25731,52	-	-	-	-	708,33	-
	24.10.14 17:00	27539,91	27457,19	-	-	-	-	761,93	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 13,45 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учётом корректировок 64,51 Гкал;
Итого по приборам учета: с учётом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 14 г.
печать энергосбыта