Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 10-1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 31169

	расходомер	Gmin	Приборы УУТЭ поверены до _____ Gmax	Термопреобр.	**Тхв=0 С**
Подающий тр.	VA2305M 50			КТПТР-05	Преобр. давления
Обратн.тр.	VA2305M 50			КТПТР-05	
тр-д. ГВС					
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
29.09.14	24	-	58,01	-	209,247	-	-	53,87	-	207,644	-	4,14	1,603	1,63	-	1,63	0,974
30.09.14	24	-	51,27	-	268,362	-	-	43,79	-	266,318	-	7,47	2,045	2,04	-	2,04	2,115
01.10.14	24	-	48,97	-	264,306	-	-	41,74	-	262,192	-	7,23	2,114	2,11	-	2,11	2,018
02.10.14	24	-	48,58	-	243,733	-	-	38,21	-	241,896	-	10,37	1,837	1,84	-	1,84	2,614
03.10.14	24	-	49,85	-	232,594	-	-	38,95	-	230,923	-	10,90	1,671	1,67	-	1,67	2,617
04.10.14	24	-	50,68	-	263,619	-	-	40,39	-	261,781	-	10,30	1,838	1,84	-	1,84	2,808
05.10.14	24	-	52,75	-	281,708	-	-	41,97	-	279,714	-	10,78	1,994	1,99	-	1,99	3,142
06.10.14	24	-	53,45	-	280,093	-	-	41,28	-	267,124	-	12,17	12,970	12,97	-	12,97	3,964
07.10.14	24	-	53,13	-	277,196	-	-	39,92	-	275,264	-	13,21	1,932	1,93	-	1,93	3,757
08.10.14	24	-	49,73	-	276,468	-	-	37,94	-	274,427	-	11,80	2,041	2,04	-	2,04	3,358
09.10.14	24	-	51,02	-	274,259	-	-	38,94	-	272,532	-	12,07	1,727	1,73	-	1,73	3,398
10.10.14	24	-	52,58	-	250,899	-	-	39,28	-	249,253	-	13,30	1,646	1,65	-	1,65	3,420
11.10.14	24	-	52,45	-	271,383	-	-	39,98	-	269,661	-	12,47	1,722	1,72	-	1,72	3,472
12.10.14	24	-	52,89	-	271,534	-	-	40,20	-	269,819	-	12,70	1,715	1,71	-	1,71	3,536
13.10.14	24	-	52,45	-	273,095	-	-	39,89	-	270,826	-	12,56	2,269	2,27	-	2,27	3,540
14.10.14	24	-	51,87	-	272,246	-	-	39,40	-	269,282	-	12,47	2,963	2,96	-	2,96	3,531
15.10.14	24	-	52,26	-	270,704	-	-	39,45	-	267,752	-	12,81	2,952	2,95	-	2,95	3,603
16.10.14	24	-	55,35	-	265,105	-	-	40,21	-	262,248	-	15,14	2,857	2,86	-	2,86	4,147
17.10.14	24	-	59,41	-	260,191	-	-	41,90	-	257,348	-	17,52	2,842	2,84	-	2,84	4,695
18.10.14	24	-	63,46	-	261,694	-	-	44,13	-	258,673	-	19,33	3,021	3,02	-	3,02	5,210
19.10.14	24	-	62,96	-	261,698	-	-	43,70	-	259,054	-	19,26	2,644	2,64	-	2,64	5,175
20.10.14	24	-	64,91	-	262,922	-	-	45,01	-	260,465	-	19,90	2,457	2,46	-	2,46	5,363
21.10.14	24	-	68,66	-	272,026	-	-	47,33	-	270,355	-	21,33	1,671	1,67	-	1,67	5,902
22.10.14	24	-	69,98	-	260,250	-	-	47,01	-	258,493	-	22,97	1,757	1,76	-	1,76	6,082
Среднее	24,00	-	55,28	-	263,555	-	-	41,85	-	260,960	-	13,42	2,595	2,596	-	2,60	3,685
Итого	576,0				6325,332	0,000				6263,044	0,000		62,288	62,31	0,00	62,31	88,44

Ориентировочно до конца месяца(+)	2370,709	2348,532	22,177	47,02
Итого за октябрь 2014 :	8696,041	8611,576	84,465	135,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
30.09.14 09:00	170483,102	-	168299,488	-	2183,654	-	3504,922	
23.10.14 00:00	176499,361	-	174255,876	-	2243,523	-	3591,733	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АКТА допуска УУ
Дата 27.10.2014