Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 10-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 31202

	расходомер				
Подающий тр.	VA2305M 50	Gmin	Приборы УУТЭ поверены до _____	Термопреобр.	**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	VA2305M 50		Gmax	КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС				КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
26.09.14	24	-	61,77	-	55,657	-	-	33,84	-	54,523	-	27,93	1,135	-	-	-	1,596
27.09.14	24	-	61,56	-	57,229	-	-	34,84	-	55,937	-	26,73	1,292	-	-	-	1,578
28.09.14	24	-	66,26	-	0,000	-	-	37,20	-	0,000	-	29,06	0,000	-	-	-	0,000
29.09.14	24	-	53,83	-	98,815	-	-	37,41	-	97,505	-	16,42	1,310	-	-	-	1,676
30.09.14	24	-	51,12	-	185,542	-	-	36,27	-	183,614	-	14,84	1,928	-	-	-	2,837
01.10.14	24	-	48,87	-	182,613	-	-	34,81	-	180,614	-	14,05	1,999	-	-	-	2,648
02.10.14	24	-	48,41	-	168,484	-	-	33,27	-	166,248	-	15,14	2,236	-	-	-	2,636
03.10.14	24	-	49,69	-	160,924	-	-	33,75	-	158,902	-	15,94	2,022	-	-	-	2,644
04.10.14	24	-	50,53	-	181,779	-	-	35,11	-	179,673	-	15,42	2,106	-	-	-	2,889
05.10.14	24	-	52,62	-	193,895	-	-	36,31	-	191,805	-	16,31	2,091	-	-	-	3,251
06.10.14	24	-	53,30	-	192,319	-	-	36,48	-	190,237	-	16,82	2,082	-	-	-	3,324
07.10.14	24	-	53,02	-	190,402	-	-	36,54	-	188,207	-	16,48	2,195	-	-	-	3,231
08.10.14	24	-	49,61	-	190,715	-	-	34,85	-	188,684	-	14,76	2,031	-	-	-	2,898
09.10.14	24	-	50,89	-	188,590	-	-	35,67	-	186,366	-	15,22	2,223	-	-	-	2,963
10.10.14	24	-	52,45	-	173,800	-	-	35,71	-	171,646	-	16,75	2,153	-	-	-	2,999
11.10.14	24	-	52,32	-	187,223	-	-	36,61	-	185,081	-	15,72	2,142	-	-	-	3,034
12.10.14	24	-	52,76	-	187,230	-	-	36,73	-	184,950	-	16,03	2,281	-	-	-	3,098
13.10.14	24	-	52,33	-	187,575	-	-	36,63	-	185,347	-	15,70	2,229	-	-	-	3,039
14.10.14	24	-	51,76	-	186,958	-	-	36,03	-	184,873	-	15,73	2,085	-	-	-	3,028
15.10.14	24	-	52,15	-	185,873	-	-	36,04	-	183,720	-	16,11	2,152	-	-	-	3,084
16.10.14	24	-	55,17	-	182,134	-	-	36,37	-	179,840	-	18,81	2,294	-	-	-	3,520
17.10.14	24	-	59,20	-	178,458	-	-	37,51	-	176,098	-	21,69	2,359	-	-	-	3,971
18.10.14	24	-	63,26	-	179,449	-	-	39,27	-	177,114	-	23,99	2,335	-	-	-	4,409
19.10.14	24	-	62,75	-	179,447	-	-	38,73	-	177,111	-	24,02	2,336	-	-	-	4,413
20.10.14	24	-	64,68	-	180,775	-	-	39,84	-	178,290	-	24,84	2,484	-	-	-	4,602
21.10.14	24	-	68,50	-	201,580	-	-	43,13	-	199,344	-	25,37	2,236	-	-	-	5,227
22.10.14	24	-	69,74	-	181,410	-	-	41,38	-	178,717	-	28,36	2,692	-	-	-	5,269
Среднее	24,00	-	55,87	-	164,403	-	-	36,68	-	162,387	-	19,19	2,016	-	-	-	3,106
Итого	648,0				4438,875	0,000				4384,448	0,000		54,428	0,00	0,00	0,00	83,86
Ориентировочно до конца месяца(+)					1649,896					1628,377			21,519				40,39
Итого за октябрь 2014 :					6088,771					6012,825			75,947				124,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
06.10.14 15:00	36006,484	-	35813,684	-	-	-	814,877	
23.10.14 14:00	39140,424	-	38909,042	-	-	-	877,923	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения [illegible] УУ
27.10.2014
Дата _____