Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 10-1, ТЦ-3 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 31184

	расходомер	Gmin	Gmax		
Подающий тр.	VA2305M 50			Термопреобр.	**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	VA2305M 50			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС				КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
26.09.14	24	-	61,88	-	60,074	-	-	58,95	-	59,773	-	2,92	0,301	-	-	-	0,198
27.09.14	24	-	62,70	-	118,741	-	-	59,94	-	118,615	-	2,77	0,125	-	-	-	0,348
28.09.14	24	-	65,87	-	123,077	-	-	58,76	-	122,961	-	7,11	0,116	-	-	-	0,893
29.09.14	24	-	58,43	-	171,357	-	-	50,27	-	171,228	-	8,16	0,129	-	-	-	1,420
30.09.14	24	-	50,95	-	224,379	-	-	43,59	-	224,645	-	7,36	-0,267	-	-	-	1,670
01.10.14	24	-	48,90	-	222,483	-	-	42,02	-	222,298	-	6,88	0,186	-	-	-	1,556
02.10.14	24	-	48,20	-	205,556	-	-	40,95	-	205,356	-	7,26	0,200	-	-	-	1,517
03.10.14	24	-	49,63	-	196,206	-	-	41,91	-	196,183	-	7,72	0,023	-	-	-	1,534
04.10.14	24	-	50,30	-	219,776	-	-	42,95	-	219,707	-	7,36	0,069	-	-	-	1,639
05.10.14	24	-	52,60	-	235,863	-	-	44,88	-	235,764	-	7,72	0,099	-	-	-	1,847
06.10.14	24	-	53,17	-	234,392	-	-	45,09	-	234,394	-	8,08	-0,002	-	-	-	1,919
07.10.14	24	-	53,06	-	232,165	-	-	44,96	-	232,629	-	8,10	-0,464	-	-	-	1,897
08.10.14	24	-	49,48	-	232,603	-	-	42,29	-	233,111	-	7,19	-0,508	-	-	-	1,689
09.10.14	24	-	50,76	-	229,783	-	-	43,37	-	230,324	-	7,39	-0,541	-	-	-	1,715
10.10.14	24	-	52,27	-	210,013	-	-	44,15	-	210,417	-	8,12	-0,404	-	-	-	1,722
11.10.14	24	-	52,25	-	227,032	-	-	44,78	-	227,318	-	7,46	-0,286	-	-	-	1,712
12.10.14	24	-	52,69	-	227,142	-	-	45,08	-	227,391	-	7,60	-0,250	-	-	-	1,745
13.10.14	24	-	52,25	-	228,163	-	-	44,71	-	228,375	-	7,53	-0,213	-	-	-	1,738
14.10.14	24	-	51,67	-	227,243	-	-	44,23	-	227,331	-	7,44	-0,088	-	-	-	1,712
15.10.14	24	-	52,09	-	226,038	-	-	44,49	-	225,977	-	7,60	0,061	-	-	-	1,740
16.10.14	24	-	54,83	-	221,820	-	-	45,95	-	221,577	-	8,88	0,243	-	-	-	1,999
17.10.14	24	-	58,86	-	217,379	-	-	48,48	-	217,327	-	10,39	0,052	-	-	-	2,280
18.10.14	24	-	63,09	-	218,539	-	-	51,51	-	218,647	-	11,58	-0,108	-	-	-	2,551
19.10.14	24	-	62,63	-	218,767	-	-	51,04	-	218,812	-	11,58	-0,044	-	-	-	2,555
20.10.14	24	-	64,41	-	219,825	-	-	52,54	-	219,826	-	11,87	-0,001	-	-	-	2,632
21.10.14	24	-	67,33	-	178,532	-	-	54,76	-	176,694	-	12,57	1,839	-	-	-	2,363
22.10.14	24	-	69,66	-	219,154	-	-	55,72	-	219,433	-	13,94	-0,279	-	-	-	3,074
Среднее	24,00	-	55,92	-	205,411	-	-	47,68	-	205,412	-	8,24	0,000	-	-	-	1,765
Итого	648,0				5546,102	0,000				5546,113	0,000		-0,010	0,00	0,00	0,00	47,67
Ориентировочно до конца месяца(+)					1920,878					1918,691			2,187				22,44
Итого за октябрь 2014 :					7466,980					7464,804			2,177				70,11

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
21.10.14 09:00	187976,010	-	195632,537	-	-	-	2715,122	
23.10.14 15:00	188416,298	-	196071,469	-	-	-	2721,377	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ °С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АКТа допуска УУ
Дата 27.10.2014