Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 20, ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 48506

	расходомер				
Подающий тр.	ПРЭМ 40	Gmin	Приборы УУТЭ поверены до _____		**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	ПРЭМ 20		Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
тр-д. ГВС				КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС				КТПТР-05	
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dV	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	V1 м/куб	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	V2 м/куб	Q2 Гкал	C	м/куб	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.09.14	24	-	62,25	7,00	31,110	-	-	57,60	6,50	24,530	-	4,65	6,580	-	-	-	0,522
24.09.14	24	-	62,20	7,00	40,380	-	-	57,48	6,50	21,500	-	4,72	18,880	-	-	-	1,255
25.09.14	24	-	62,92	7,00	32,390	-	-	58,05	6,50	24,050	-	4,87	8,340	-	-	-	0,637
26.09.14	24	-	62,79	7,00	30,020	-	-	57,74	6,50	22,270	-	5,05	7,750	-	-	-	0,588
27.09.14	24	-	61,68	7,00	30,080	-	-	56,56	6,50	22,410	-	5,12	7,670	-	-	-	0,580
28.09.14	24	-	64,11	7,00	28,900	-	-	58,48	6,50	21,170	-	5,63	7,730	-	-	-	0,601
29.09.14	24	-	61,94	7,00	29,470	-	-	57,19	6,50	23,410	-	4,75	6,060	-	-	-	0,488
30.09.14	24	-	63,75	7,00	34,120	-	-	59,22	6,50	28,810	-	4,53	5,310	-	-	-	0,464
01.10.14	24	-	62,81	7,00	34,500	-	-	58,61	6,50	29,550	-	4,20	4,950	-	-	-	0,451
02.10.14	24	-	64,50	7,00	17,780	-	-	63,55	6,50	13,670	-	0,95	4,110	-	-	-	0,276
03.10.14	24	-	63,88	7,00	41,410	-	-	60,24	6,50	35,340	-	3,64	6,070	-	-	-	0,511
04.10.14	24	-	63,37	7,00	41,470	-	-	59,71	6,50	34,870	-	3,66	6,600	-	-	-	0,540
05.10.14	24	-	63,10	7,00	41,160	-	-	59,43	6,50	33,850	-	3,67	7,310	-	-	-	0,579
06.10.14	24	-	64,88	7,00	42,760	-	-	61,17	6,50	37,380	-	3,71	5,380	-	-	-	0,489
07.10.14	24	-	65,60	7,00	56,090	-	-	62,88	6,50	52,100	-	2,72	3,990	-	-	-	0,407
08.10.14	24	-	66,02	7,00	68,690	-	-	63,61	6,50	67,200	-	2,41	1,490	-	-	-	0,305
09.10.14	24	-	65,77	7,00	71,320	-	-	63,71	6,50	68,330	-	2,06	2,990	-	-	-	0,370
10.10.14	24	-	65,61	7,00	72,620	-	-	63,49	6,50	70,880	-	2,12	1,740	-	-	-	0,320
11.10.14	24	-	65,91	7,00	72,500	-	-	63,72	6,50	71,520	-	2,19	0,980	-	-	-	0,288
12.10.14	24	-	66,60	7,00	73,760	-	-	64,45	6,50	70,780	-	2,15	2,980	-	-	-	0,434
13.10.14	24	-	65,92	7,00	72,430	-	-	63,81	6,50	70,890	-	2,11	1,540	-	-	-	0,303
14.10.14	24	-	66,28	7,00	72,240	-	-	63,99	6,50	70,300	-	2,29	1,940	-	-	-	0,355
15.10.14	24	-	66,44	7,00	71,860	-	-	64,26	6,50	69,420	-	2,18	2,440	-	-	-	0,357
16.10.14	24	-	65,28	7,00	67,260	-	-	62,93	6,50	64,030	-	2,35	3,230	-	-	-	0,410
17.10.14	24	-	65,86	7,00	61,310	-	-	62,99	6,50	58,650	-	2,87	2,660	-	-	-	0,383
18.10.14	24	-	68,76	7,00	61,340	-	-	65,75	6,50	58,600	-	3,01	2,740	-	-	-	0,404
19.10.14	24	-	68,18	7,00	63,730	-	-	65,42	6,50	58,190	-	2,76	5,540	-	-	-	0,580
20.10.14	24	-	68,33	7,00	61,000	-	-	65,41	6,50	57,250	-	2,92	3,750	-	-	-	0,456
21.10.14	24	-	69,98	7,00	60,840	-	-	66,78	6,50	57,850	-	3,20	2,990	-	-	-	0,427
22.10.14	24	-	66,67	7,00	60,870	-	-	63,95	6,50	57,260	-	2,72	3,610	-	-	-	0,426
Среднее	24,00	-	65,05	7,00	51,447	-	-	61,74	6,50	46,535	-	3,31	4,912	-	-	-	0,474
Итого	720,0				1543,410	0,000				1396,060	0,000		147,350	0,00	0,00	0,00	14,21
Ориентировочно до конца месяца(+)					561,021					529,496			31,526				3,97
Корректировка за прошлый месяц (-)					245,406					191,337			54,069				4,19
Итого за октябрь 2014 :					1859,026					1734,219			124,807				13,98

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.09.14 01:00	47947,390	-	34043,260	-	-	-	999,254	
22.10.14 14:00	49462,500	-	35414,220	-	-	-	1013,215	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Отдел расчетов и анализа теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до получения АКТА допуска УУ
Дата 27.10.2014