

# Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за октябрь 2014

График: 150/70  
Схема подключения: Двухтрубная  
СЦО

Приборы УЛТЗ поверены до  
Gmax  
Температур. КТТП-05  
КТТП-05  
Преобр. Давления ТХв=0 С

Дата	часы	Гкал, Т1	С, %	Кгс/см, P1	Тонн, Q1	Гкал, F2	% F2	Т, T2	Кгс/см, P2	Тонн, G2	Тонн, C	Тонн, DГ	Тонн, DГ	Тонн, DГ	Тонн, DГ	Тонн, DГ
26.09.14	24	-	-	50,24	10,20	32,550	-	33,78	5,60	32,550	16,46	-	-	-	-	-
27.09.14	24	-	-	49,02	10,20	67,790	-	34,51	5,60	67,790	-	-	-	-	-	-
28.09.14	24	-	-	51,57	10,20	68,010	-	36,13	5,60	68,010	-	-	-	-	-	-
29.09.14	24	-	-	52,24	10,20	71,910	-	37,38	5,60	71,910	-	-	-	-	-	-
30.09.14	24	-	-	57,33	10,20	76,230	-	40,17	5,60	76,230	-	-	-	-	-	-
01.10.14	24	-	-	54,58	10,20	73,150	-	38,61	5,60	73,150	-	-	-	-	-	-
02.10.14	24	-	-	48,94	10,20	64,450	-	34,66	5,60	64,450	-	-	-	-	-	-
03.10.14	24	-	-	47,71	10,20	64,590	-	34,35	5,60	64,590	-	-	-	-	-	-
04.10.14	24	-	-	49,74	10,20	72,270	-	35,85	5,60	72,270	-	-	-	-	-	-
05.10.14	24	-	-	54,27	10,20	65,180	-	36,83	5,60	65,180	-	-	-	-	-	-
06.10.14	24	-	-	54,92	10,20	67,260	-	37,34	5,60	67,260	-	-	-	-	-	-
07.10.14	24	-	-	55,08	10,20	71,080	-	37,97	5,60	71,080	-	-	-	-	-	-
08.10.14	24	-	-	56,76	10,20	71,070	-	38,75	5,60	71,070	-	-	-	-	-	-
09.10.14	24	-	-	54,78	10,20	71,400	-	38,34	5,60	71,400	-	-	-	-	-	-
10.10.14	24	-	-	53,48	10,20	71,660	-	38,55	5,60	71,660	-	-	-	-	-	-
11.10.14	24	-	-	53,83	10,20	72,890	-	37,85	5,60	72,890	-	-	-	-	-	-
12.10.14	24	-	-	54,37	10,20	72,740	-	38,60	5,60	72,740	-	-	-	-	-	-
13.10.14	24	-	-	53,79	10,20	72,950	-	38,15	5,60	72,950	-	-	-	-	-	-
14.10.14	24	-	-	53,66	10,20	72,830	-	37,88	5,60	72,830	-	-	-	-	-	-
15.10.14	24	-	-	53,52	10,20	73,090	-	37,79	5,60	73,090	-	-	-	-	-	-
16.10.14	24	-	-	54,36	10,20	70,860	-	37,16	5,60	70,860	-	-	-	-	-	-
17.10.14	24	-	-	60,86	10,20	71,700	-	39,84	5,60	71,700	-	-	-	-	-	-
18.10.14	24	-	-	65,25	10,20	73,520	-	42,35	5,60	73,520	-	-	-	-	-	-
19.10.14	24	-	-	64,30	10,20	73,140	-	41,57	5,60	73,140	-	-	-	-	-	-
20.10.14	24	-	-	65,29	10,20	71,560	-	41,75	5,60	71,560	-	-	-	-	-	-
21.10.14	24	-	-	66,89	10,20	70,830	-	42,18	5,60	70,830	-	-	-	-	-	-
22.10.14	24	-	-	69,70	10,20	70,430	-	42,78	5,60	70,430	-	-	-	-	-	-
Среднее	24,00	-	-	55,80	10,20	69,436	-	38,18	5,60	69,436	-	-	-	-	-	-
Итого	648,0	-	-	1874,780	0,000	1874,780	-	1874,780	0,000	1874,780	0,000	-	-	-	-	-

Ориентировочно до конца месяца (+) 645,480

Показание счетчиков на момент снятия данных: 2520,260

Итого за октябрь 2014: 2520,260

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды: 47,91

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета: 47,91

Главный инженер (по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком" для отчетов

Инструкция по сбору, контролю, обработке результатов измерений, расчетам и анализу результатов измерений температуры теплоносителя в системах теплоснабжения  
Финансовый отдел ООО «ИТК-1»  
Отдел расчетов и анализа теплопотребления  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО  
22.10.2014