Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-4
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 22, ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 221774

	расходомер				
Подающий тр.	ПРЭМ-1 65	Gmin	Приборы УУТЭ поверены до _____	Термопреобр.	**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	ПРЭМ-1 40		Gmax	КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС				КТПТР-05	КРТ-9
тр.цирк. ГВС					КРТ-9
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dV	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	V1 м/куб	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	V2 м/куб	Q2 Гкал	C	м/куб	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.09.14	24	-	62,18	7,82	135,900	-	-	36,24	3,68	30,510	-	25,94	105,390	-	-	-	7,206
24.09.14	24	-	62,30	7,71	185,220	-	-	35,21	3,88	26,020	-	27,09	159,200	-	-	-	10,431
25.09.14	24	-	63,07	7,82	140,950	-	-	35,31	3,65	29,310	-	27,76	111,640	-	-	-	7,707
26.09.14	24	-	62,88	7,75	136,660	-	-	34,87	3,69	26,510	-	28,01	110,150	-	-	-	7,526
27.09.14	24	-	62,12	7,83	139,740	-	-	34,75	3,75	26,560	-	27,37	113,180	-	-	-	7,615
28.09.14	24	-	64,59	7,67	145,470	-	-	36,04	3,81	25,250	-	28,55	120,220	-	-	-	8,316
29.09.14	24	-	61,96	7,72	141,420	-	-	37,30	3,84	28,320	-	24,66	113,100	-	-	-	7,561
30.09.14	24	-	63,98	7,76	137,860	-	-	38,69	3,87	35,310	-	25,29	102,550	-	-	-	7,302
01.10.14	24	-	64,24	6,81	117,700	-	-	39,31	3,87	31,540	-	24,93	86,160	-	-	-	6,418
02.10.14	24	-	63,38	5,73	79,570	-	-	49,41	3,80	36,150	-	13,97	43,420	-	-	-	4,086
03.10.14	24	-	64,00	7,81	132,910	-	-	43,37	3,83	32,090	-	20,63	100,820	-	-	-	6,970
04.10.14	24	-	63,44	7,85	138,970	-	-	39,48	3,82	30,950	-	23,96	108,020	-	-	-	7,445
05.10.14	24	-	63,43	7,77	146,360	-	-	38,79	3,83	28,990	-	24,64	117,370	-	-	-	8,001
06.10.14	24	-	64,95	7,82	141,120	-	-	39,61	3,84	32,920	-	25,34	108,200	-	-	-	7,700
07.10.14	24	-	65,56	7,76	146,180	-	-	42,26	3,84	45,530	-	23,30	100,650	-	-	-	7,493
08.10.14	24	-	65,84	7,74	157,440	-	-	43,74	3,86	58,000	-	22,10	99,440	-	-	-	7,654
09.10.14	24	-	65,56	7,76	155,600	-	-	43,82	3,87	58,950	-	21,74	96,650	-	-	-	7,447
10.10.14	24	-	65,43	7,94	158,140	-	-	44,68	3,87	61,750	-	20,75	96,390	-	-	-	7,421
11.10.14	24	-	65,75	7,94	168,070	-	-	45,66	3,89	61,910	-	20,09	106,160	-	-	-	8,043
12.10.14	24	-	66,56	7,86	174,260	-	-	46,63	3,90	60,500	-	19,93	113,760	-	-	-	8,581
13.10.14	24	-	65,80	7,91	157,480	-	-	45,19	3,89	61,230	-	20,61	96,250	-	-	-	7,429
14.10.14	24	-	66,11	7,91	160,470	-	-	44,77	3,88	60,740	-	21,34	99,730	-	-	-	7,716
15.10.14	24	-	66,27	7,90	165,920	-	-	44,93	3,87	59,510	-	21,34	106,410	-	-	-	8,137
16.10.14	24	-	65,22	7,82	154,150	-	-	42,61	3,83	54,240	-	22,61	99,910	-	-	-	7,573
17.10.14	24	-	66,12	7,75	150,670	-	-	41,88	3,84	48,980	-	24,24	101,690	-	-	-	7,737
18.10.14	24	-	68,71	7,81	157,250	-	-	43,35	3,89	48,880	-	25,36	108,370	-	-	-	8,480
19.10.14	24	-	68,44	7,77	171,100	-	-	43,66	3,89	47,660	-	24,78	123,440	-	-	-	9,407
20.10.14	24	-	68,30	7,81	150,870	-	-	42,69	3,90	48,010	-	25,61	102,860	-	-	-	8,062
21.10.14	24	-	70,10	7,83	148,120	-	-	43,13	3,90	48,800	-	26,97	99,320	-	-	-	8,073
22.10.14	24	-	65,95	7,82	152,430	-	-	41,74	3,89	48,570	-	24,21	103,860	-	-	-	7,849
Среднее	24,00	-	65,07	7,71	148,267	-	-	41,30	3,84	43,123	-	23,77	105,144	-	-	-	7,713
Итого	720,0				4448,000	0,000				1293,690	0,000		3154,310	0,00	0,00	0,00	231,39

Ориентировочно до конца месяца(+)	1394,473	443,751		73,52
Корректировка за прошлый месяц (-)	1099,303	233,863	950,721	57,72
Итого за октябрь 2014 :	4743,170	1503,579	865,440	247,19
			3239,591	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.09.14 01:00	29450,120	-	6460,710	-	-	-	1618,882	
22.10.14 14:00	33813,370	-	7732,920	-	-	-	1846,026	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал
_____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Отдел сбыта тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АКТА допуска УУ
Дата 27.10.2014