Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-4
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 22, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная зависимая
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 45113

	расходомер	Gmin	Приборы УУТЭ поверены до _____ Gmax	Термопреобр.	**Тхв=0 С**
Подающий тр.	ПРЭМ 40			КТПТР-05	Преобр. давления
Обратн.тр.	ПРЭМ 40			КТПТР-05	
тр-д. ГВС				--	
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
26.09.14	24	-	51,82	10,30	74,870	-	-	37,22	5,60	72,720	-	14,60	2,150	0,00	0,00	0,00	1,178
27.09.14	24	-	48,97	10,30	140,320	-	-	37,44	5,60	138,080	-	11,53	2,240	0,00	0,00	0,00	1,711
28.09.14	24	-	51,65	10,30	141,140	-	-	39,40	5,60	138,910	-	12,25	2,230	0,00	0,00	0,00	1,829
29.09.14	24	-	52,30	10,30	148,380	-	-	40,56	5,60	146,080	-	11,74	2,300	0,00	0,00	0,00	1,846
30.09.14	24	-	57,30	10,30	157,910	-	-	43,91	5,60	155,360	-	13,39	2,550	0,00	0,00	0,00	2,237
01.10.14	24	-	54,82	10,30	152,830	-	-	42,34	5,60	150,440	-	12,48	2,390	0,00	0,00	0,00	2,019
02.10.14	24	-	49,11	10,30	132,480	-	-	37,90	5,60	130,590	-	11,21	1,890	0,00	0,00	0,00	1,564
03.10.14	24	-	47,90	10,30	128,100	-	-	37,05	5,60	126,390	-	10,85	1,710	0,00	0,00	0,00	1,461
04.10.14	24	-	49,66	10,30	144,840	-	-	38,68	5,60	142,700	-	10,98	2,140	0,00	0,00	0,00	1,682
05.10.14	24	-	54,41	10,30	130,680	-	-	40,46	5,60	128,740	-	13,95	1,940	0,00	0,00	0,00	1,910
06.10.14	24	-	55,10	10,30	134,380	-	-	40,96	5,60	132,390	-	14,14	1,990	0,00	0,00	0,00	1,990
07.10.14	24	-	55,12	10,30	142,350	-	-	41,41	5,60	140,120	-	13,71	2,230	0,00	0,00	0,00	2,055
08.10.14	24	-	56,92	10,30	141,980	-	-	42,14	5,60	139,600	-	14,78	2,380	0,00	0,00	0,00	2,208
09.10.14	24	-	55,03	10,30	141,940	-	-	41,40	5,60	139,770	-	13,63	2,170	0,00	0,00	0,00	2,033
10.10.14	24	-	53,59	10,30	142,960	-	-	40,77	5,60	140,730	-	12,82	2,230	0,00	0,00	0,00	1,933
11.10.14	24	-	53,95	10,30	145,550	-	-	41,34	5,60	143,250	-	12,61	2,300	0,00	0,00	0,00	1,938
12.10.14	24	-	54,50	10,30	145,190	-	-	41,49	5,60	142,880	-	13,01	2,310	0,00	0,00	0,00	1,993
13.10.14	24	-	53,94	10,30	145,450	-	-	41,05	5,60	143,120	-	12,89	2,330	0,00	0,00	0,00	1,978
14.10.14	24	-	53,75	10,30	145,650	-	-	40,79	5,60	143,310	-	12,96	2,340	0,00	0,00	0,00	1,994
15.10.14	24	-	53,74	10,30	145,960	-	-	40,86	5,60	143,660	-	12,88	2,300	0,00	0,00	0,00	1,986
16.10.14	24	-	54,41	10,30	141,850	-	-	40,35	5,60	139,680	-	14,06	2,170	0,00	0,00	0,00	2,089
17.10.14	24	-	60,78	10,30	142,940	-	-	43,54	5,60	140,760	-	17,24	2,180	0,00	0,00	0,00	2,568
18.10.14	24	-	65,46	10,30	145,430	-	-	46,50	5,60	143,400	-	18,96	2,030	0,00	0,00	0,00	2,862
19.10.14	24	-	64,49	10,30	144,740	-	-	45,89	5,60	142,620	-	18,60	2,120	0,00	0,00	0,00	2,799
20.10.14	24	-	65,48	10,30	141,430	-	-	46,34	5,60	139,410	-	19,14	2,020	0,00	0,00	0,00	2,810
21.10.14	24	-	67,02	10,30	140,130	-	-	46,92	5,60	138,090	-	20,10	2,040	0,00	0,00	0,00	2,923
22.10.14	24	-	69,89	10,30	139,430	-	-	47,92	5,60	137,400	-	21,97	2,030	0,00	0,00	0,00	3,172
Среднее	24,00	-	55,97	10,30	139,960	-	-	41,65	5,60	137,785	-	14,31	2,174	-	-	-	2,103
Итого	648,0				3778,910	0,000				3720,200	0,000		58,710	0,00	0,00	0,00	56,77
Ориентировочно до конца месяца(+)					1280,507					1261,749			18,759				24,72
Итого за октябрь 2014 :					5059,417					4981,949			77,469				81,48

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
30.09.14 08:00	97474,860	-	65792,420	-	0,000	0,000	3449,274	
22.10.14 15:00	100644,530	-	68913,900	-	0,000	0,000	3497,519	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал
_____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Дирекция по обслуж. теплоснабжения
филиал «Невский» ОАО «ТК К-т»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АКТА допуска УУ
Дата 27.10.2014