Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-4
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 22, ТЦ-4 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 44897

	расходомер		Приборы УУТЭ поверены до _____		
Подающий тр.	ПРЭМ 40	Gmin	Gmax	Термопреобр. КТПТР-05	**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	ПРЭМ 40			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС					
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
26.09.14	24	-	52,23	10,30	59,210	-	-	34,59	5,60	57,900	-	17,64	1,310	0,00	0,00	0,00	1,094
27.09.14	24	-	48,63	10,30	105,860	-	-	34,42	5,60	105,860	-	14,21	0,000	0,00	0,00	0,00	1,511
28.09.14	24	-	51,33	10,30	100,440	-	-	41,20	5,60	100,430	-	10,13	0,010	0,00	0,00	0,00	1,029
29.09.14	24	-	51,98	10,30	113,210	-	-	44,00	5,60	113,400	-	7,98	-0,190	0,00	0,00	0,00	0,920
30.09.14	24	-	57,06	10,30	117,250	-	-	47,96	5,60	117,250	-	9,10	0,000	0,00	0,00	0,00	1,077
01.10.14	24	-	54,47	10,30	100,750	-	-	46,81	5,60	100,740	-	7,66	0,010	0,00	0,00	0,00	0,779
02.10.14	24	-	48,81	10,30	90,540	-	-	41,87	5,60	90,490	-	6,94	0,050	0,00	0,00	0,00	0,638
03.10.14	24	-	47,68	10,30	96,060	-	-	34,67	5,60	95,540	-	13,01	0,520	0,00	0,00	0,00	1,275
04.10.14	24	-	49,51	10,30	112,130	-	-	32,57	5,60	112,130	-	16,94	0,000	0,00	0,00	0,00	1,904
05.10.14	24	-	54,20	10,30	100,610	-	-	33,13	5,60	100,610	-	21,07	0,000	0,00	0,00	0,00	2,123
06.10.14	24	-	54,89	10,30	104,240	-	-	33,72	5,60	104,240	-	21,17	0,000	0,00	0,00	0,00	2,214
07.10.14	24	-	54,93	10,30	110,390	-	-	34,32	5,60	110,390	-	20,61	0,000	0,00	0,00	0,00	2,281
08.10.14	24	-	56,68	10,30	118,660	-	-	36,00	5,60	118,660	-	20,68	0,000	0,00	0,00	0,00	2,458
09.10.14	24	-	54,84	10,30	120,070	-	-	36,01	5,60	120,070	-	18,83	0,000	0,00	0,00	0,00	2,266
10.10.14	24	-	53,40	10,30	124,700	-	-	35,93	5,60	124,700	-	17,47	0,000	0,00	0,00	0,00	2,186
11.10.14	24	-	53,75	10,30	126,360	-	-	36,54	5,60	126,360	-	17,21	0,000	0,00	0,00	0,00	2,181
12.10.14	24	-	54,30	10,30	125,150	-	-	36,60	5,60	125,150	-	17,70	0,000	0,00	0,00	0,00	2,219
13.10.14	24	-	53,74	10,30	125,610	-	-	36,20	5,60	125,610	-	17,54	0,000	0,00	0,00	0,00	2,210
14.10.14	24	-	53,56	10,30	128,600	-	-	36,09	5,60	128,600	-	17,47	0,000	0,00	0,00	0,00	2,256
15.10.14	24	-	53,55	10,30	128,920	-	-	36,02	5,60	128,920	-	17,53	0,000	0,00	0,00	0,00	2,266
16.10.14	24	-	54,20	10,30	123,820	-	-	35,28	5,60	123,820	-	18,92	0,000	0,00	0,00	0,00	2,350
17.10.14	24	-	60,67	10,30	130,210	-	-	37,98	5,60	130,210	-	22,69	0,000	0,00	0,00	0,00	2,960
18.10.14	24	-	65,20	10,30	139,180	-	-	40,78	5,60	139,180	-	24,42	0,000	0,00	0,00	0,00	3,410
19.10.14	24	-	64,23	10,30	139,210	-	-	40,44	5,60	139,210	-	23,79	0,000	0,00	0,00	0,00	3,316
20.10.14	24	-	65,21	10,30	135,110	-	-	40,64	5,60	135,110	-	24,57	0,000	0,00	0,00	0,00	3,325
21.10.14	24	-	66,75	10,30	134,850	-	-	41,06	5,60	134,850	-	25,69	0,000	0,00	0,00	0,00	3,472
22.10.14	24	-	69,58	10,30	134,560	-	-	41,73	5,60	134,560	-	27,85	0,000	0,00	0,00	0,00	3,756
Среднее	24,00	-	55,75	10,30	116,507	-	-	38,02	5,60	116,444	-	17,73	0,063	-	-	-	2,129
Итого	648,0				3145,700	0,000				3143,990	0,000		1,710	0,00	0,00	0,00	57,48
Ориентировочно до конца месяца(+)					1204,637					1204,637			0,000				29,04
Итого за октябрь 2014 :					4350,337					4348,627			1,710				86,52

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
29.09.14 15:00	109004,960	-	102843,490	-	0,000	0,000	3011,582	
22.10.14 14:00	111760,520	-	105598,660	-	0,000	0,000	3063,235	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Начальник сектора по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до получения АКТА допуска УУ
Дата 27.10.2014