Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-4
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 22, ТЦ-5 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 185262

	расходомер		Приборы УУТЭ поверены до _____		
Подающий тр.	ПРЭМ 50	Gmin	Gmax	Термопреобр. КТПТР-05	**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	ПРЭМ 50			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС					
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
26.09.14	24	-	53,90	10,30	54,460	-	-	32,06	5,60	52,810	-	21,84	1,650	0,00	0,00	0,00	1,245
27.09.14	24	-	48,27	10,30	74,590	-	-	26,50	5,60	74,590	-	21,77	0,000	0,00	0,00	0,00	1,627
28.09.14	24	-	50,90	10,30	77,570	-	-	27,69	5,60	77,570	-	23,21	0,000	0,00	0,00	0,00	1,806
29.09.14	24	-	51,55	10,30	77,130	-	-	28,65	5,60	77,770	-	22,90	-0,640	0,00	0,00	0,00	1,771
30.09.14	24	-	56,50	10,30	77,090	-	-	29,76	5,60	79,000	-	26,74	-1,910	0,00	0,00	0,00	2,063
01.10.14	24	-	54,01	10,30	74,280	-	-	32,72	5,60	76,640	-	21,29	-2,360	0,00	0,00	0,00	1,608
02.10.14	24	-	48,39	10,30	131,230	-	-	34,97	5,60	131,490	-	13,42	-0,260	0,00	0,00	0,00	1,796
03.10.14	24	-	47,61	10,30	226,230	-	-	35,36	5,60	226,230	-	12,25	0,000	0,00	0,00	0,00	2,785
04.10.14	24	-	49,53	10,30	251,540	-	-	37,14	5,60	251,540	-	12,39	0,000	0,00	0,00	0,00	3,134
05.10.14	24	-	54,11	10,30	228,280	-	-	38,56	5,60	228,280	-	15,55	0,000	0,00	0,00	0,00	3,563
06.10.14	24	-	54,79	10,30	235,290	-	-	39,27	5,60	235,290	-	15,52	0,000	0,00	0,00	0,00	3,667
07.10.14	24	-	54,88	10,30	248,500	-	-	39,86	5,60	248,500	-	15,02	0,000	0,00	0,00	0,00	3,749
08.10.14	24	-	56,60	10,30	246,550	-	-	40,86	5,60	246,550	-	15,74	0,000	0,00	0,00	0,00	3,897
09.10.14	24	-	54,70	10,30	246,510	-	-	40,29	5,60	246,510	-	14,41	0,000	0,00	0,00	0,00	3,566
10.10.14	24	-	53,34	10,30	248,530	-	-	39,83	5,60	248,530	-	13,51	0,000	0,00	0,00	0,00	3,377
11.10.14	24	-	53,69	10,30	253,530	-	-	40,53	5,60	253,530	-	13,16	0,000	0,00	0,00	0,00	3,355
12.10.14	24	-	54,24	10,30	253,370	-	-	40,75	5,60	253,370	-	13,49	0,000	0,00	0,00	0,00	3,430
13.10.14	24	-	53,67	10,30	253,300	-	-	40,35	5,60	253,300	-	13,32	0,000	0,00	0,00	0,00	3,394
14.10.14	24	-	53,51	10,30	253,450	-	-	40,08	5,60	253,450	-	13,43	0,000	0,00	0,00	0,00	3,421
15.10.14	24	-	53,46	10,30	253,420	-	-	39,94	5,60	253,420	-	13,52	0,000	0,00	0,00	0,00	3,440
16.10.14	24	-	54,19	10,30	245,760	-	-	39,40	5,60	245,760	-	14,79	0,000	0,00	0,00	0,00	3,652
17.10.14	24	-	60,54	10,30	239,240	-	-	46,99	5,60	236,330	-	13,55	2,910	0,00	0,00	0,00	3,390
18.10.14	24	-	65,09	10,30	256,940	-	-	47,49	5,60	256,850	-	17,60	0,090	0,00	0,00	0,00	4,544
19.10.14	24	-	64,13	10,30	258,250	-	-	45,03	5,60	258,250	-	19,10	0,000	0,00	0,00	0,00	4,950
20.10.14	24	-	65,11	10,30	252,410	-	-	45,33	5,60	252,410	-	19,78	0,000	0,00	0,00	0,00	5,009
21.10.14	24	-	66,68	10,30	249,450	-	-	45,73	5,60	249,450	-	20,95	0,000	0,00	0,00	0,00	5,241
22.10.14	24	-	69,49	10,30	247,450	-	-	46,71	5,60	247,450	-	22,78	0,000	0,00	0,00	0,00	5,653
Среднее	24,00	-	55,66	10,30	204,235	-	-	38,59	5,60	204,254	-	17,08	-0,019	-	-	-	3,301
Итого	648,0				5514,350	0,000				5514,870	0,000		-0,520	0,00	0,00	0,00	89,13
Ориентировочно до конца месяца(+)					2249,357					2245,500			3,857				41,71
Итого за октябрь 2014 :					7763,707					7760,370			3,337				130,84

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
30.09.14 09:00	48941,730	-	42679,680	-	0,000	0,000	998,524	
22.10.14 14:00	54040,820	-	47779,600	-	0,000	0,000	1078,024	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал
_____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Отдел расчетов и анализа теплопотребления
ОТЧЁТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АКТА допуска УУ
Дата 27.10.2014