Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-2
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 40-1, ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 15336

	расходомер		Приборы УУТЭ поверены до _____		
Подающий тр.	VA2305M 40	Gmin	Gmax	Термопреобр.	**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	VA2305M 25			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС				КТПТР-05	МЕТРАН-55-ДИ
тр.цирк. ГВС					МЕТРАН-55-ДИ
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dV	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	V1 м/куб	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	V2 м/куб	Q2 Гкал	C	м/куб	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.09.14	24	-	58,46	6,30	62,892	-	-	44,97	5,51	11,369	-	13,49	51,523	-	-	-	4,416
24.09.14	24	-	61,52	5,94	91,996	-	-	44,44	5,75	37,948	-	17,09	54,048	-	-	-	3,894
25.09.14	24	-	61,57	5,67	86,413	-	-	38,68	5,70	27,536	-	22,89	58,877	-	-	-	4,172
26.09.14	24	-	60,47	5,79	79,385	-	-	37,82	5,79	24,826	-	22,64	54,559	-	-	-	3,789
27.09.14	24	-	59,52	5,72	78,902	-	-	35,26	6,00	18,502	-	24,25	60,400	-	-	-	3,972
28.09.14	24	-	61,95	5,71	79,770	-	-	36,54	6,22	18,739	-	25,41	61,031	-	-	-	4,176
29.09.14	24	-	59,81	5,93	80,382	-	-	39,08	6,10	24,365	-	20,74	56,017	-	-	-	3,785
30.09.14	24	-	61,06	5,87	80,542	-	-	39,87	5,91	26,533	-	21,19	54,009	-	-	-	3,786
01.10.14	24	-	60,90	5,87	77,333	-	-	38,49	6,05	23,729	-	22,41	53,604	-	-	-	3,724
02.10.14	24	-	60,89	5,98	79,688	-	-	38,54	6,09	23,570	-	22,34	56,118	-	-	-	3,870
03.10.14	24	-	60,47	6,03	77,059	-	-	38,28	6,06	24,276	-	22,20	52,783	-	-	-	3,661
04.10.14	24	-	60,08	6,09	79,981	-	-	37,67	6,13	22,270	-	22,41	57,711	-	-	-	3,895
05.10.14	24	-	60,02	5,74	84,117	-	-	36,59	6,21	18,806	-	23,43	65,311	-	-	-	4,283
06.10.14	24	-	61,20	6,09	81,705	-	-	37,55	6,18	21,469	-	23,65	60,236	-	-	-	4,116
07.10.14	24	-	61,27	6,08	80,153	-	-	37,38	6,21	22,235	-	23,89	57,918	-	-	-	4,003
08.10.14	24	-	61,88	6,03	77,344	-	-	38,75	6,12	23,337	-	23,13	54,007	-	-	-	3,806
09.10.14	24	-	61,72	6,05	79,829	-	-	39,35	6,15	23,158	-	22,37	56,671	-	-	-	3,939
10.10.14	24	-	61,38	6,28	81,494	-	-	40,04	6,19	27,551	-	21,35	53,943	-	-	-	3,824
11.10.14	24	-	61,75	6,33	81,832	-	-	40,56	6,17	29,792	-	21,18	52,040	-	-	-	3,768
12.10.14	24	-	62,65	6,04	87,740	-	-	40,32	6,17	26,083	-	22,33	61,657	-	-	-	4,357
13.10.14	24	-	62,02	6,24	84,305	-	-	40,65	6,18	29,004	-	21,37	55,301	-	-	-	3,970
14.10.14	24	-	61,52	6,38	75,417	-	-	39,12	6,33	23,269	-	22,40	52,148	-	-	-	3,658
15.10.14	24	-	61,66	6,36	73,237	-	-	36,55	5,42	16,566	-	25,12	56,671	-	-	-	3,839
16.10.14	24	-	60,38	6,33	70,156	-	-	35,31	5,00	16,352	-	25,07	53,804	-	-	-	3,594
17.10.14	24	-	60,01	6,31	73,412	-	-	33,71	5,00	13,687	-	26,30	59,725	-	-	-	3,876
18.10.14	24	-	62,35	6,37	71,468	-	-	33,59	5,00	13,569	-	28,76	57,899	-	-	-	3,926
19.10.14	24	-	62,67	6,09	79,129	-	-	33,64	5,00	12,243	-	29,03	66,886	-	-	-	4,463
20.10.14	24	-	61,85	6,36	70,426	-	-	34,60	5,00	15,151	-	27,24	55,275	-	-	-	3,761
21.10.14	24	-	62,92	6,34	67,550	-	-	37,11	5,00	12,943	-	25,81	54,606	-	-	-	3,699
22.10.14	24	-	63,09	6,44	77,356	-	-	36,55	5,00	17,078	-	26,55	60,278	-	-	-	4,175
Среднее	24,00	-	61,23	6,09	78,367	-	-	38,03	5,79	21,532	-	23,20	56,835	-	-	-	3,940
Итого	720,0				2351,013	0,000				645,957	0,000		1705,056	0,00	0,00	0,00	118,20

Ориентировочно до конца месяца(+)	655,067		129,887		525,180		35,35	
Корректировка за прошлый месяц (-)	666,168		245,738		420,430		29,85	
Итого за октябрь 2014 :	2339,913		530,106		1809,807		123,69	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.09.14 01:00	53023,606	-	5199,133	-	-	-	3012,008	
23.10.14 01:00	55377,457	-	5846,327	-	-	-	3130,340	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Невский по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТК «СПб»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения Акта допуска УУ
Дата 27.10.2014