ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-2
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 40-1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 36565

	расходомер				
Подающий тр.	VA2305M 50	Gmin	Приборы УУТЭ поверены до _____ Gmax	Термопреобр.	**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	VA2305M 50			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС				КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hхв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
26.09.14	24	-	61,09	-	36,801	-	-	41,90	-	46,289	-	19,20	-9,488	-	-	-	3,925
27.09.14	24	-	52,89	-	185,464	-	-	38,85	-	186,720	-	14,04	-1,256	-	-	-	2,848
28.09.14	24	-	65,93	-	102,277	-	-	46,25	-	103,393	-	19,68	-1,116	-	-	-	2,546
29.09.14	24	-	59,36	-	137,999	-	-	42,93	-	139,374	-	16,43	-1,375	-	-	-	3,857
30.09.14	24	-	56,38	-	194,050	-	-	43,73	-	194,726	-	12,65	-0,675	-	-	-	2,468
01.10.14	24	-	49,27	-	190,849	-	-	37,71	-	190,790	-	11,55	0,059	-	-	-	2,225
02.10.14	24	-	48,63	-	201,929	-	-	37,36	-	201,331	-	11,28	0,598	-	-	-	2,314
03.10.14	24	-	47,76	-	203,084	-	-	37,00	-	203,130	-	10,77	-0,046	-	-	-	2,203
04.10.14	24	-	49,41	-	201,524	-	-	37,73	-	201,417	-	11,69	0,107	-	-	-	2,377
05.10.14	24	-	52,05	-	204,508	-	-	39,06	-	205,279	-	12,98	-0,771	-	-	-	2,669
06.10.14	24	-	52,63	-	201,999	-	-	39,12	-	202,722	-	13,51	-0,724	-	-	-	3,229
07.10.14	24	-	52,52	-	196,787	-	-	38,46	-	197,963	-	14,05	-1,176	-	-	-	2,779
08.10.14	24	-	51,42	-	200,825	-	-	37,74	-	202,011	-	13,68	-1,186	-	-	-	3,260
09.10.14	24	-	49,94	-	204,992	-	-	36,84	-	206,121	-	13,11	-1,129	-	-	-	2,701
10.10.14	24	-	49,15	-	204,189	-	-	36,60	-	204,877	-	12,55	-0,688	-	-	-	2,577
11.10.14	24	-	49,86	-	197,174	-	-	36,94	-	198,240	-	12,93	-1,066	-	-	-	2,563
12.10.14	24	-	50,16	-	199,481	-	-	37,18	-	200,663	-	12,98	-1,182	-	-	-	2,603
13.10.14	24	-	49,54	-	201,653	-	-	36,86	-	202,512	-	12,68	-0,859	-	-	-	2,570
14.10.14	24	-	49,03	-	203,295	-	-	36,53	-	204,648	-	12,49	-1,353	-	-	-	2,553
15.10.14	24	-	50,13	-	203,344	-	-	36,75	-	204,295	-	13,38	-0,952	-	-	-	2,735
16.10.14	24	-	53,00	-	204,994	-	-	37,50	-	206,859	-	15,50	-1,864	-	-	-	3,191
17.10.14	24	-	52,89	-	185,464	-	-	38,85	-	186,720	-	14,04	-1,256	-	-	-	2,848
18.10.14	24	-	52,89	-	185,464	-	-	38,85	-	186,720	-	14,04	-1,256	-	-	-	2,848
19.10.14	24	-	52,89	-	185,464	-	-	38,85	-	186,720	-	14,04	-1,256	-	-	-	2,848
20.10.14	24	-	52,89	-	185,464	-	-	38,85	-	186,720	-	14,04	-1,256	-	-	-	2,848
21.10.14	24	-	52,89	-	185,464	-	-	38,85	-	186,720	-	14,04	-1,256	-	-	-	2,848
22.10.14	24	-	63,48	-	202,998	-	-	41,62	-	204,488	-	21,86	-1,489	-	-	-	4,451
Среднее	24,00	-	52,89	-	185,464	-	-	38,85	-	186,720	-	14,04	-1,256	-	-	-	2,848
Итого	648,0				5007,538	0,000				5041,448	0,000		-33,911	0,00	0,00	0,00	76,89
Ориентировочно до конца месяца(+)					1716,830					1729,216			-12,386				28,13
Итого за октябрь 2014 :					6724,368					6770,665			-46,297				105,02

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.10.14 12:00	40383,262	-	40788,469	-	-	-	1099,728	
23.10.14 12:00	40383,262	-	40788,469	-	-	-	1099,728	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'C _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Отдел расчетов и анализа теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до получения АКТА допуска УУ
27.10.2014