

Отчет о теплопотреблении по приборам УЛТЗ за октябрь 2014

Установленные приборы: Вычислитель: СЛТ-941 № 36564
 Обратный тр. ВА2305М 50
 Подходящий тр. ВА2305М 50

Гмн
 Приборы УЛТЗ поверены до
 Gmax
 Температур. КМТПР-05
 Температур. КМТПР-05
 Преобр. Давления ТХв=0 С

Расчетный алгоритм: $зима: Q = M1 * (h1 - h2) + (M1 - M2) * (h2 - h_{хв})$ лето:
 Дневные нагрузки, Гкал/ч, Qдт = Qтеп.пот. = Qгвс.ср = Qгвс.ср = Qгвс.ср = Qгвс.ср = Qгвс.ср
 Дневные нагрузки (ср. час), Гкал/ч, Qдт.гвс.ср = Qгвс.ср = Qгвс.ср = Qгвс.ср = Qгвс.ср = Qгвс.ср
 Фактические нагрузки: Qдт.ф. = т/сут
 Константные значения: P1 = P2 = P3 = P4 = T1 = T2 = T3 = T4 = T5 =
 Qдт.ср.ф. = Гкал/сут

Обратный трубопровод
 Подходящий трубопровод

Дата	часы	Подходящий трубопровод		Обратный трубопровод		Q
		Г1, Т1	С	Г2, Т2	С	
27.09.14	24	63,22	95,415	60,39	33,81	0,326
28.09.14	24	66,42	98,403	38,86	92,381	3,418
30.09.14	24	59,26	140,039	36,74	138,447	3,219
01.10.14	24	49,49	190,517	38,86	188,015	3,472
02.10.14	24	48,81	201,300	35,01	186,237	2,847
03.10.14	24	47,97	202,782	34,89	199,986	2,902
04.10.14	24	49,70	201,118	35,42	198,445	2,764
05.10.14	24	52,25	204,840	36,45	202,046	2,979
06.10.14	24	52,87	197,912	36,51	198,911	3,340
08.10.14	24	51,56	201,369	36,10	195,235	3,444
09.10.14	24	50,14	204,599	35,80	198,718	3,410
10.10.14	24	49,37	203,047	35,57	201,855	3,281
11.10.14	24	50,06	196,622	35,91	200,531	3,083
12.10.14	24	54,45	184,320	37,77	181,129	2,905
13.10.14	24	54,45	184,320	37,77	181,129	2,886
14.10.14	24	54,45	184,320	37,77	181,129	3,175
15.10.14	24	54,45	184,320	37,77	181,129	3,175
16.10.14	24	54,45	184,320	37,77	181,129	3,175
17.10.14	24	54,45	184,320	37,77	181,129	3,175
18.10.14	24	54,45	184,320	37,77	181,129	3,175
19.10.14	24	54,45	184,320	37,77	181,129	3,175
20.10.14	24	54,45	184,320	37,77	181,129	3,175
21.10.14	24	61,35	202,221	39,75	198,272	3,175
22.10.14	24	63,90	202,139	40,20	193,160	4,538
Среднее	24,00	54,45	184,320	37,77	181,129	3,175
Итого	624,0	-	4792,320	0,000	4709,357	82,56

Ориентировочно до конца месяца (+) 1704,805

Итого за октябрь 2014: 37,136

Показания счетчиков на момент снятия данных: 6497,125

Дата и время	Г1,т	Г2,т	Q2,Гкал	Г3,т	Г4,т	Q1,Гкал	Показания ТВС
29.09.14 15:00	102688,570	-	31275,232	-	-	3334,867	3466,056
23.10.14 01:00	107378,096	-	34608,538	-	-	-	-

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды в=всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета
 Главный инженер (по доверенности абонента)

 Гкал
 Гкал

ЗАО "ДомТелеком" ДЛИА ОТЧЕТОВ

Управление по сбыту тепловой энергии
 филиала «Теплосеть Санкт-Петербурга»
 Отдел расчетов и анализа
 теплопотребления
 ООО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

27.09.2014