Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 18-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Кибальчича 18-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 06066
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06066-ч(с)-1014.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 9,5

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0896
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0896
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2014 по 23.10.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.09.14	24,00	*	93,53	73,85	19,68	68,65	68,21	0,44	5,30	3,40	-0,06	21,19	0,00	0,00	21,64	0,00	21,64	-	68,36	0,00	1,45			1,39
25.09.14	24,00	*	88,07	70,17	17,90	68,79	68,36	0,43	5,30	3,40	-0,06	19,34	0,00	0,00	19,76	0,00	19,76	-	68,42	0,00	1,32			1,27
26.09.14	24,00	*	77,22	69,33	7,89	67,16	54,28	12,88	5,30	3,40	0,22	18,22	0,00	0,00	18,60	0,00	18,60	-	66,51	0,00	1,21			1,43
27.09.14	24,00	*	79,56	59,41	20,15	65,47	37,08	28,39	5,30	3,40	1,62	21,31	0,00	0,00	21,73	0,00	21,73	-	65,28	0,00	1,39			3,01
28.09.14	24,00	*	77,28	57,67	19,60	65,58	37,16	28,42	5,30	3,40	1,58	20,66	0,00	0,00	21,07	0,00	21,07	-	65,41	0,00	1,35			2,93
29.09.14	24,00	*	75,35	55,61	19,73	65,47	37,07	28,40	5,30	3,40	1,63	19,10	0,00	0,00	19,48	0,00	19,48	-	65,16	0,00	1,25			2,87
30.09.14	24,00	*	80,27	61,02	19,25	65,27	45,29	19,99	5,30	3,40	1,16	20,39	0,00	0,00	20,79	0,00	20,79	-	64,97	0,00	1,33			2,48
01.10.14	24,00	*	83,68	62,65	21,04	65,40	64,92	0,48	5,30	3,40	-0,06	22,52	0,00	0,00	22,96	0,00	22,96	-	65,12	0,00	1,47			1,41
02.10.14	24,00	*	86,69	65,62	21,07	65,09	49,18	15,91	5,30	3,40	1,00	22,03	0,00	0,00	22,46	0,00	22,46	-	64,82	0,00	1,43			2,43
03.10.14	24,00	*	85,35	64,83	20,52	65,13	35,19	29,94	5,30	3,40	1,91	21,18	0,00	0,00	21,59	0,00	21,59	-	64,91	0,00	1,38			3,28
04.10.14	24,00	*	59,95	52,93	7,02	64,30	39,54	24,76	5,30	3,40	0,33	25,73	0,00	0,00	26,11	0,00	26,11	-	55,72	0,00	1,43			1,76
05.10.14	24,00	*	80,39	61,78	18,61	62,92	36,10	26,82	5,30	3,40	1,46	22,79	0,00	0,00	23,18	0,00	23,18	-	60,07	0,00	1,37			2,83
06.10.14	24,00	*	108,97	87,19	21,78	63,63	37,98	25,65	5,30	3,40	2,16	23,08	0,00	0,00	23,52	0,00	23,52	-	63,40	0,00	1,46			3,63
07.10.14	24,00	*	63,10	60,21	2,90	61,62	38,63	22,99	5,30	3,40	0,26	25,01	0,00	0,00	25,34	0,00	25,34	-	52,14	0,00	1,30			1,56
08.10.14	24,00	*	64,47	52,90	11,57	60,51	36,55	23,96	5,30	3,40	0,53	27,87	0,00	0,00	28,24	0,00	28,24	-	51,51	0,00	1,44			1,97
09.10.14	24,00	*	75,35	69,49	5,85	63,69	39,32	24,37	5,30	3,40	0,76	23,79	0,00	0,00	24,14	0,00	24,14	-	55,08	0,00	1,31			2,07
10.10.14	24,00	*	9,88	20,26	-10,38	32,86	45,43	-12,57	5,30	3,40	0,00	26,75	0,00	0,00	26,95	0,00	26,95	-	39,20	0,00	1,05			1,05
11.10.14	24,00	*	99,18	80,60	18,58	64,17	37,86	26,31	5,30	3,40	1,90	22,91	0,00	0,00	23,32	0,00	23,32	-	62,01	0,00	1,42			3,32
12.10.14	24,00	*	107,10	86,88	20,22	65,09	39,49	25,60	5,30	3,40	2,15	21,49	0,00	0,00	21,91	0,00	21,91	-	64,82	0,00	1,39			3,54
13.10.14	24,00	*	104,73	87,02	17,71	65,24	39,48	25,76	5,30	3,40	2,17	19,01	0,00	0,00	19,39	0,00	19,39	-	64,89	0,00	1,23			3,40
14.10.14	24,00	*	105,81	86,65	19,16	65,15	39,10	26,04	5,30	3,40	2,18	20,47	0,00	0,00	20,87	0,00	20,87	-	64,76	0,00	1,33			3,51
15.10.14	24,00	*	105,55	86,25	19,31	64,38	38,61	25,77	5,30	3,40	2,15	20,56	0,00	0,00	20,96	0,00	20,96	-	64,08	0,00	1,32			3,47
16.10.14	24,00	*	105,76	84,78	20,98	62,67	36,86	25,81	5,30	3,40	2,11	22,37	0,00	0,00	22,77	0,00	22,77	-	62,41	0,00	1,40			3,51
17.10.14	24,00	*	102,11	82,53	19,58	64,27	36,85	27,43	5,30	3,40	2,17	21,22	0,00	0,00	21,62	0,00	21,62	-	64,04	0,00	1,36			3,53
18.10.14	24,00	*	107,26	86,51	20,75	68,24	38,21	30,03	5,30	3,40	2,49	22,55	0,00	0,00	23,03	0,00	23,03	-	67,87	0,00	1,53			4,02
19.10.14	24,00	*	107,09	85,86	21,24	67,65	37,87	29,77	5,30	3,40	2,44	23,01	0,00	0,00	23,49	0,00	23,49	-	67,42	0,00	1,55			4,00
20.10.14	24,00	*	109,92	89,23	20,69	68,88	39,20	29,68	5,30	3,40	2,53	22,51	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	-	68,70	0,00	1,55			4,08
21.10.14	24,00	*	110,43	91,73	18,70	70,93	40,53	30,40	5,30	3,40	2,68	20,41	0,00	0,00	20,88	0,00	20,88	-	70,72	0,00	1,44			4,12
22.10.14	24,00	*	110,80	90,51	20,30	70,67	39,91	30,76	5,30	3,40	2,69	21,96	0,00	0,00	22,46	0,00	22,46	-	69,95	0,00	1,54			4,22
23.10.14	24,00		88,44	71,84	16,60	64,44	42,56	21,88	5,30	3,40	1,45	22,05	-	-	22,46	-	22,46	-	63,03	-	1,38	-	-	2,83
Среднее	24,00	-	88,44	71,84	16,60	64,44	42,56	21,88	5,30	3,40	1,45	22,05	-	-	22,46	-	22,46	-	63,03	-	1,38	-	-	2,83
Итого	720,00		2653,30	2155,31	497,99						43,53	661,47	0,00	0,00	673,73	0,00	673,73	0,00			41,39	0,00	0,00	84,91

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	24.09.14 10:00	34960,06	27766,27	8234,71	0,00	8418,38	0,00	1142,22	-
	23.10.14 09:00	37527,13	29852,56	8873,42	0,00	9068,92	0,00	1223,69	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,5 °С = -6,28 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **78,63** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **673,73** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 14 г.

35,11