Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

Договор:

Адрес: Бульвар Красных Зорь 1

Телефон: (812) 313-47-06

Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Архив: СПТ941-36490-ч(с)-1014.txt

Телефон:

Узел учета: СЦО

Код УУТЭ:

Рассматривать совместно с УУТЭ:

график: 150/70

Бульвар Красных Зорь 1 / ТЦ-1 СЦО

Часовые и суточн. архивы

Режим (схема): 0

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТПТР-05

Термопреобр.: КТПТР-05

Термопреобр.:

Термопреобр.:

Термопреобр.:

Txв, гр.С= 9,5

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

расходомер: ПРЭМ 32 Gmin=

расходомер: ПРЭМ 32 Gmin=

расходомер: Gmin=

расходомер: Gmin=

расходомер: Gmin=

Gmax=

Gmax=

Gmax=

Gmax=

Gmax=

Gmax=

Qот=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Qвент.=

Qтех.ср=

Qгвс.ср=

Gот=0

Gвент.=0

Qтех.пот.=0

Gгвс=0

Qгвс=

Qот=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) - лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Qот=0,433

Qтех.гвс.ср=

Gот=0

Отчетный период с 01.10.2014 по 23.10.2014

Учет отопления (ТВ-1)

Учет ГВС (ТВ-2)

M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Контрольные данные Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Общее теплопотр-е Qобщ.от+гвс Гкал.
138,94	138,29	0,64	63,69	63,62	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,06
145,55	144,35	1,20	63,50	58,74	4,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,77
141,88	140,26	1,62	63,52	49,52	14,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,07
101,14	100,37	0,76	63,50	50,62	12,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,34
145,10	143,38	1,72	60,93	47,04	13,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,10
191,63	188,71	2,92	62,69	48,39	14,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,89
115,57	113,65	1,91	60,81	46,47	14,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,75
119,52	118,09	1,43	58,74	43,37	15,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,90
139,31	137,57	1,74	62,90	47,51	15,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,23
5,41	5,58	-0,17	24,62	35,51	-10,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			~~0,06~~ 0
165,31	163,90	1,41	61,09	45,54	15,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,64
189,94	188,28	1,67	64,00	49,11	14,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,92
188,31	186,46	1,85	64,26	49,31	14,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,91
188,39	186,90	1,49	64,07	49,12	14,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,90
189,43	187,14	2,29	63,44	48,50	14,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,95
186,96	184,48	2,48	61,83	46,86	14,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,92
187,65	185,14	2,51	62,85	46,90	15,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,12
189,83	187,29	2,54	66,95	49,19	17,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,50
188,96	186,33	2,63	66,43	48,83	17,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,46
191,93	189,15	2,78	67,31	49,57	17,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,55
190,17	187,22	2,95	69,44	50,60	18,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,74
187,64	184,17	3,47	69,80	50,46	19,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,81
186,62	183,01	3,62	68,79	49,26	19,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,83
159,79	157,81	1,98	62,40	48,87	13,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,49
3675,18	3629,72	45,46						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	~~57,31~~ 57,36

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
01.10.14 10:00	50962,80	50217,64	-	-	-	-	954,40	13814,27
24.10.14 11:00	54670,42	53878,25	-	-	-	-	1013,89	14367,27

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 14 г.

Среднему:

Гкал;

энергии, рассчитанное по среднему:

куб.м;

, рассчитанный по среднему

оговору:

t2:

емпературу холодной воды

учета: с учетом корректировок

учета: с учетом корректировок

9,5 °C = ~~0,43~~ Гкал;

~~56,87~~ Гкал;

куб.м.

57,36