

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 1 / ТЦ-2 СЦО
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник: Общественный эл.

Телефон:

Узел учета: СЦО
 Код УУТ: _____
 Рассмотреть совместно с УУТ: _____
 график: 15/0/70

Установленные приборы:
 Часовые и суточные архивы в файлах: СТП941-36388-(С)-10.14.15т

Вычислитель: СТП-941, № 36388
 Поддошт.тр.(М1): расходомер; прам 32
 Обр.шт.тр.(М2): расходомер; прам 32
 Тр.-д. ГВС(М3): расходомер;
 Тр.подшт.ГВС(М4): расходомер;
 Расчетный алгоритм: зима: $Q_{гвс} = M1 \cdot (T1 - T2) \cdot K_{кор}$
 Режим (сезон): 0
 Gm1=0
 Gm2=0
 Gm3=0
 Gm4=0

Тхв, гр.С= 9,5

Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср.сут.), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср.сут.), Т/сут:
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.10.2014 по 23.10.2014

Дата	Ти час	HC	M1, T		M2, T		dM, T		dT, C		P1, P2		V3, V4		Vподп, м.куб		Т3, Т4		Общие теплопотреб	
			Т	Т	Т	С	С	С	С	Гкал/сут	Гкал/сут	Гкал/сут	Гкал/сут	Гкал/сут	Гкал/сут	Гкал/сут	Гкал/сут	Гкал/сут	Гкал/сут	Гкал/сут
01.10.14	24.00	*	90,60	90,20	0,39	63,89	63,72	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,94
02.10.14	24.00	*	95,46	94,76	0,70	63,70	57,84	5,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,61
03.10.14	24.00	*	92,34	90,96	1,38	63,75	46,36	17,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,67
04.10.14	24.00	*	65,86	64,85	1,01	63,27	46,52	16,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,15
05.10.14	24.00	*	94,88	94,08	0,81	61,13	44,60	16,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,61
06.10.14	24.00	*	123,91	123,32	0,59	62,88	45,47	17,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,19
07.10.14	24.00	*	74,78	74,77	0,01	60,69	43,89	16,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,43
08.10.14	24.00	*	78,70	77,75	0,94	58,93	41,28	17,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,26
09.10.14	24.00	*	90,21	89,68	0,53	62,95	44,87	18,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,66
10.10.14	24.00	*	4,79	4,82	-0,04	23,73	36,25	-12,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,06
11.10.14	24.00	*	108,19	107,27	0,91	61,48	42,98	18,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,04
12.10.14	24.00	*	123,53	122,16	1,37	64,20	45,95	18,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,32
13.10.14	24.00	*	122,33	121,37	0,96	64,46	46,27	18,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,27
14.10.14	24.00	*	122,10	120,95	1,15	64,26	46,11	18,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,27
15.10.14	24.00	*	122,13	121,54	0,59	63,63	45,77	17,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,21
16.10.14	24.00	*	120,53	120,00	0,53	62,01	44,38	17,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,16
17.10.14	24.00	*	121,15	120,51	0,64	63,08	44,58	18,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,27
18.10.14	24.00	*	122,56	121,44	1,12	67,19	46,67	20,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,57
19.10.14	24.00	*	121,88	121,19	0,69	66,67	46,00	20,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,56
20.10.14	24.00	*	123,68	122,80	0,88	67,55	46,90	20,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,60
21.10.14	24.00	*	122,42	120,88	1,54	69,72	47,75	21,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,77
22.10.14	24.00	*	120,43	120,02	0,41	70,02	47,34	22,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,76
23.10.14	24.00	*	119,75	119,74	0,01	69,12	46,11	23,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,76
Среднее	24,00	-	103,57	102,83	0,74	62,53	46,42	16,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,87
Итого	552,00	-	2282,21	2265,08	17,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время		M1(Т)	M2(Т)	M3(Т)	M4(Т)	V3(м3)	V4(м3)	Общ.пот.+гвс (Гкал)	Траб. д.
	01.10.14 10:00	01.10.14 10:00	37276,75	37244,45	-	-	-	-	-	22,82
24.10.14 10:00	24.10.14 10:00	39773,10	39625,25	-	-	-	-	-	742,36	14365,63

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения I2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета:
 с учетом корректировок

9,5 °C =
 -0,16 Гкал;
 42,96 Гкал;
 куб.м;

ЗАО "ДомТелеком"
 Для потребителей

ГРУП "ТАЭК СПб"
 Филиал "Энергосбыт"
 Управление приборного учета
 Отдел учета приборного учета
 ОТЧЕТ ПРИЯТ

4318

4318

4318

« 20-10 14 »