

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 1 / ТЦ-3 ЦСО
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник: Обуховский ЭЗ

Установленные приборы:
 Вычислитель: СПТ-941 № 36488
 Подоващ. тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32
 Обратн. тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32
 Тр.-д. ГВС(М3): тр.-лрж. ГВС(М4): расходомер:
 тр. подпитки(У5): расходомер:
 расчетный алгоритм: зима: $Q = M1 \cdot (T1 - T2) \cdot K1 \cdot K2 \cdot K3$ лето:
 $Q = M1 \cdot (T1 - T2) \cdot K1 \cdot K2$

Числовые и суточ. архивы в файлах: СПТ941-35798-(С)-1014.txt
 Режим (Смена): 0
 Приборы УУТЗ поверены до:
 Термопреобр.: КТПТР-05
 Термопреобр.: КТПТР-05
 Термопреобр.: КТПТР-05
 Термопреобр.: КТПТР-05

Узел учета: ЦСО
 Код УУТЗ:
 Тхв, гр.С= 9,5

Расчетный период: с 01.10.2014 по 23.10.2014
 Дата: 24.10.14 13:00

Схема подключения: Двухтрубная закрытая
 график: 150/70

Дата	Тк час	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные		Общие теплотрассы	
		НС	М1	М2	дМ	Т1	Т2	С	дТ	С	П1	П2	Qотоп	М3	М4	дМ	Т3	Т4	Qгвс	Гвал	
01.10.14	24.00	*	0,00	0,00	0,00	25,89	29,20	-3,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.10.14	24.00	*	34,03	33,74	0,29	64,05	45,08	18,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.10.14	24.00	*	93,18	91,31	1,88	64,11	45,62	20,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.10.14	24.00	*	62,99	61,76	1,23	63,23	41,87	21,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.10.14	24.00	*	101,44	99,95	1,49	61,82	40,12	21,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.10.14	24.00	*	125,65	123,84	1,82	63,05	40,84	22,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.10.14	24.00	*	70,79	69,85	0,94	60,67	38,83	21,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.10.14	24.00	*	84,72	83,81	0,91	60,03	36,87	23,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.10.14	24.00	*	86,52	85,13	1,38	63,06	39,75	23,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.10.14	24.00	*	4,80	4,77	0,03	22,50	37,57	-15,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.10.14	24.00	*	114,61	113,20	1,40	62,37	38,64	23,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.10.14	24.00	*	124,73	123,13	1,59	64,43	40,28	24,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.10.14	24.00	*	123,51	121,85	1,66	64,63	40,46	24,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.10.14	24.00	*	123,69	121,92	1,77	64,53	40,35	24,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.10.14	24.00	*	124,41	122,19	2,22	63,81	40,18	23,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.10.14	24.00	*	122,61	120,41	2,20	62,16	38,94	23,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.10.14	24.00	*	123,29	121,02	2,27	63,48	39,03	24,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.10.14	24.00	*	124,66	122,24	2,42	67,52	40,68	26,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.10.14	24.00	*	124,66	122,24	2,42	67,52	40,68	26,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.10.14	24.00	*	126,30	123,91	2,38	67,94	40,66	27,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.10.14	24.00	*	124,61	122,24	2,36	70,05	41,20	28,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.10.14	24.00	*	122,63	120,30	2,33	70,09	40,61	29,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.10.14	24.00	*	122,09	119,77	2,31	69,87	39,99	29,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Среднее	24.00	-	98,49	96,87	1,62	61,14	39,78	21,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	552,00	-	2265,27	2228,01	37,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(Т)	М2(У)	М3(Т)	М4(Т)	М3(К3)	М4(К3)	Qобщотоп(Гвал)	Qгвс(Гвал)
	01.10.14 08:00	39386,17	38493,34	-	-	-	-	1089,21	7801,4
	24.10.14 13:00	41236,68	40777,16	-	-	-	-	1149,21	4338,4

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гвал;
 Объем теплотеносителя, рассчитанный по среднему: куб.м;
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета:
 Итого по приборам учета:
 с учетом корректировок

9,5 °С = -0,35 Гвал;
 5705 Гвал;
 куб.м.

ЗАО "ДомТелеком"
 печать представителя
 для учета

ГУП "ТЭК СПб"
 филиал "Энергосбыт"
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУТЗ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 « 28.10.14 »

5748

5748