Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор:
Телефон:
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 14 / СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 14
Узел учета: СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Телефон: (812) 313-47-06
Код УУТЭ:
Источник Обуховский з-д
Схема подключения: Двухтрубная
Рассматривать совместно с УУТЭ:

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205779-ч(с)-1014.txt
график: 150/70

Вычислитель: ВКТ-7 № 205779
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 9,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,03 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,039
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2014 по 23.10.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.09.14	24,00	-	12,26	0,00	12,26	68,53	19,88	48,65	7,00	5,00	0,01	12,12	-	-	12,37	-	-	-	68,13	-	0,83			0,84
25.09.14	24,00	-	51,54	31,83	19,71	68,93	43,87	25,06	7,00	5,00	1,38	11,26	-	-	11,50	-	-	-	68,53	-	0,77			2,15
26.09.14	24,00	-	85,58	72,66	12,92	67,33	44,42	22,91	7,00	5,00	1,76	11,67	-	-	11,91	-	-	-	66,77	-	0,78			2,54
27.09.14	24,00	-	83,92	72,17	11,75	65,85	43,95	21,90	7,00	5,00	1,59	11,65	-	-	11,89	-	-	-	65,68	-	0,76			2,36
28.09.14	24,00	-	83,82	69,82	14,00	66,00	43,67	22,33	7,00	5,00	1,55	14,21	-	-	14,50	-	-	-	65,92	-	0,94			2,49
29.09.14	24,00	-	80,34	67,65	12,69	65,90	43,51	22,39	7,00	5,00	1,49	13,08	-	-	13,33	-	-	-	65,66	-	0,86			2,35
30.09.14	23,00	-	75,38	64,11	11,27	65,60	50,55	15,05	7,00	5,00	0,93	12,02	-	-	12,25	-	-	-	65,32	-	0,78			1,71
01.10.14	24,00	-	81,34	68,43	12,91	65,74	65,51	0,23	7,00	5,00	0,05	12,48	-	-	12,74	-	-	-	65,47	-	0,82			0,87
02.10.14	24,00	-	84,71	65,52	19,19	65,39	55,81	9,58	7,00	5,00	1,06	12,76	-	-	13,00	-	-	-	65,12	-	0,83			1,89
03.10.14	24,00	-	82,12	71,05	11,07	65,52	42,88	22,64	7,00	5,00	1,60	11,24	-	-	11,46	-	-	-	65,37	-	0,73			2,33
04.10.14	24,00	-	56,80	60,33	-3,53	63,25	46,98	16,27	7,00	5,00	0,00	13,66	-	-	13,87	-	-	-	56,77	-	0,78			0,77
05.10.14	24,00	-	92,28	79,23	13,05	63,82	44,22	19,60	7,00	5,00	1,43	15,29	-	-	15,55	-	-	-	62,76	-	0,96			2,39
06.10.14	24,00	-	107,88	95,67	12,21	63,76	45,43	18,33	7,00	5,00	1,77	12,09	-	-	12,32	-	-	-	63,52	-	0,77			2,54
07.10.14	24,00	-	63,12	67,03	-3,91	60,06	44,66	15,40	7,00	5,00	0,06	14,49	-	-	14,65	-	-	-	51,50	-	0,75			0,81
08.10.14	24,00	-	81,79	71,13	10,66	62,32	43,41	18,91	7,00	5,00	1,15	14,44	-	-	14,68	-	-	-	60,33	-	0,87			2,02
09.10.14	24,00	-	73,44	74,55	-1,11	63,09	46,02	17,07	7,00	5,00	0,48	13,54	-	-	13,74	-	-	-	54,32	-	0,74			1,21
10.10.14	24,00	-	14,17	28,30	-14,13	43,87	46,18	-2,31	7,00	5,00	0,00	13,87	-	-	14,00	-	-	-	46,01	-	0,64			0,64
11.10.14	24,00	-	103,95	91,35	12,60	64,77	45,51	19,26	7,00	5,00	1,71	13,54	-	-	13,79	-	-	-	64,24	-	0,87			2,58
12.10.14	24,00	-	109,92	96,05	13,87	65,21	47,12	18,09	7,00	5,00	1,74	14,00	-	-	14,25	-	-	-	64,85	-	0,91			2,64
13.10.14	24,00	-	108,09	95,62	12,47	65,42	46,94	18,48	7,00	5,00	1,78	12,35	-	-	12,60	-	-	-	65,18	-	0,81			2,59
14.10.14	24,00	-	107,83	96,04	11,79	65,37	46,72	18,65	7,00	5,00	1,76	12,34	-	-	12,59	-	-	-	65,09	-	0,81			2,56
15.10.14	24,00	-	107,65	96,51	11,14	64,52	46,09	18,43	7,00	5,00	1,74	11,83	-	-	12,06	-	-	-	64,30	-	0,76			2,50
16.10.14	24,00	-	108,60	94,85	13,75	62,84	44,37	18,47	7,00	5,00	1,76	13,62	-	-	13,85	-	-	-	62,62	-	0,85			2,62
17.10.14	24,00	-	109,32	95,43	13,89	64,48	44,96	19,52	7,00	5,00	1,88	13,63	-	-	13,87	-	-	-	64,26	-	0,88			2,76
18.10.14	24,00	-	109,15	96,55	12,60	68,50	47,10	21,40	7,00	5,00	2,08	12,38	-	-	12,64	-	-	-	68,24	-	0,85			2,93
19.10.14	24,00	-	110,85	95,95	14,90	67,90	46,83	21,07	7,00	5,00	2,04	14,62	-	-	14,94	-	-	-	67,83	-	0,99			3,03
20.10.14	24,00	-	109,19	96,35	12,84	69,20	47,74	21,46	7,00	5,00	2,09	12,55	-	-	12,83	-	-	-	69,33	-	0,87			2,96
21.10.14	24,00	-	108,38	96,23	12,15	71,26	48,67	22,59	7,00	5,00	2,21	11,78	-	-	12,04	-	-	-	71,22	-	0,84			3,04
22.10.14	24,00	-	108,47	94,75	13,72	70,80	47,82	22,98	7,00	5,00	2,22	13,28	-	-	13,57	-	-	-	69,96	-	0,93			3,15
23.10.14	24,00	-	107,76	94,41	13,35	71,67	47,66	24,01	7,00	5,00	2,29	12,89	-	-	13,20	-	-	-	72,34	-	0,93			3,23
Среднее	23,97	-	87,32	76,65	10,67	65,23	45,95	19,28	7,00	5,00	1,39	12,96	-	-	13,20	-	-	-	64,22	-	0,83	-	-	2,22
Итого	719,00		2619,65	2299,57	320,08						41,58	388,68	0,00	0,00	395,99	0,00	0,00	0,00			24,89	0,00	0,00	66,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Треб. ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,5 °C = -3,69 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **62,78** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **395,99** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ / печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЁТ ПРИНЯТ «30» 10 14 г.

212