Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 3 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 36949
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36949-ч(с)-1014.txt
расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=
расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
Режим (схема): 0

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 9,5

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2014 по 23.10.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.09.14	24,00	*	0,00	0,00	0,00	15,08	14,77	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
25.09.14	24,00	*	0,00	0,00	0,00	15,01	14,58	0,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
26.09.14	24,00	*	37,10	37,73	-0,63	63,24	37,15	26,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,95
27.09.14	24,00	*	125,53	121,73	3,81	63,65	39,58	24,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,18
28.09.14	24,00	*	121,29	117,56	3,73	63,73	39,64	24,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,07
29.09.14	24,00	*	115,08	111,45	3,64	63,76	39,39	24,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,95
30.09.14	24,00	*	71,66	69,37	2,28	63,96	38,92	25,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,88
01.10.14	24,00	*	0,00	0,00	0,00	23,57	27,58	-4,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
02.10.14	24,00	*	53,29	51,63	1,67	63,50	63,30	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,12
03.10.14	24,00	*	111,71	107,98	3,74	63,57	50,21	13,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,69
04.10.14	24,00	*	74,96	72,59	2,37	62,97	40,76	22,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,76
05.10.14	24,00	*	86,69	84,15	2,54	60,63	38,36	22,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,03
06.10.14	24,00	*	149,59	145,62	3,98	62,45	41,36	21,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,32
07.10.14	24,00	*	84,92	82,70	2,22	60,43	40,43	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,79
08.10.14	24,00	*	99,26	96,86	2,41	59,40	38,58	20,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,16
09.10.14	24,00	*	106,55	103,84	2,71	62,91	42,03	20,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,34
10.10.14	24,00	*	0,00	0,00	-0,05	23,76	35,82	-12,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
11.10.14	24,00	*	129,17	125,46	3,71	61,84	39,52	22,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,03
12.10.14	24,00	*	142,13	137,79	4,34	64,17	42,19	21,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,31
13.10.14	24,00	*	138,56	133,84	4,72	64,32	42,01	22,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,29
14.10.14	24,00	*	138,55	133,92	4,63	64,02	41,78	22,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,28
15.10.14	24,00	*	138,93	134,63	4,30	63,39	41,42	21,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,24
16.10.14	24,00	*	137,25	132,55	4,70	61,85	40,01	21,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
17.10.14	24,00	*	137,92	132,98	4,94	62,97	39,91	23,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,38
18.10.14	24,00	*	140,49	135,59	4,90	66,93	41,40	25,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,79
19.10.14	24,00	*	139,39	135,03	4,35	63,83	38,20	25,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,74
20.10.14	24,00	*	146,93	142,64	4,29	64,13	38,75	25,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,90
21.10.14	24,00	*	143,10	139,28	3,82	67,57	40,84	26,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,99
22.10.14	24,00	*	141,32	137,05	4,27	69,39	42,16	27,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,03
23.10.14	24,00	*	140,02	135,73	4,29	69,11	41,46	27,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,05
Среднее	24,00	-	101,71	98,66	3,06	57,84	39,07	18,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,45
Итого	720,00		3051,40	2959,69	91,65						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	73,49

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tхв, гр.С
	06.10.14 16:00	31353,77	30374,56	-	-	-	-	891,27	9527,22
	24.10.14 10:00	33571,05	32524,13	-	-	-	-	946,80	9953,22

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,5 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 73,49 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта

ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«23» 10 14 г.