Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 10 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9036.038.1
Строит.Адрес: Матюшенко 10
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207135
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207135-ч(с)-1014.txt
Режим (схема): 3001

расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 13,45

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0612
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2014 по 23.10.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.14	24,00	-	18,96	0,00	0,00	62,03	49,60	12,43	6,00	6,00	0,02	18,75	-	-	19,07	-	-	-	61,67	-	1,16			1,18
25.09.14	24,00	-	20,22	0,00	0,00	61,88	49,82	12,06	6,00	6,00	0,02	19,98	-	-	20,31	-	-	-	61,55	-	1,23			1,25
26.09.14	24,00	-	19,26	0,00	0,00	59,90	47,32	12,58	6,00	6,00	0,02	19,11	-	-	19,40	-	-	-	59,51	-	1,14			1,16
27.09.14	24,00	-	19,89	0,00	0,00	62,04	48,49	13,55	6,00	6,00	0,02	19,73	-	-	20,06	-	-	-	61,64	-	1,22			1,23
28.09.14	24,00	-	19,94	0,00	0,00	61,60	48,73	12,87	6,00	6,00	0,02	19,78	-	-	20,10	-	-	-	61,20	-	1,21			1,23
29.09.14	24,00	-	32,93	15,76	0,00	62,11	31,52	30,59	6,00	6,00	1,50	17,03	-	-	17,33	-	-	-	61,25	-	1,04			2,55
30.09.14	24,00		67,25	46,95	16,02	63,58	38,79	24,78	6,78	5,22	1,35	19,98	-	-	20,35	-	-	-	63,34	-	1,27	-	-	2,61
01.10.14	24,00	-	67,25	46,95	16,02	63,58	38,79	24,78	6,78	5,22	1,35	19,98	-	-	20,35	-	-	-	63,34	-	1,27	-	-	2,61
02.10.14	24,00	-	79,69	59,33	20,36	63,30	36,76	26,54	7,00	5,00	1,64	19,50	-	-	19,86	-	-	-	63,00	-	1,23			2,87
03.10.14	24,00	-	84,72	64,83	19,89	63,19	37,92	25,27	7,00	5,00	1,68	19,21	-	-	19,55	-	-	-	63,21	-	1,22			2,89
04.10.14	24,00	-	93,66	71,27	22,39	65,45	39,98	25,47	7,00	5,00	1,86	21,82	-	-	22,26	-	-	-	65,25	-	1,42			3,28
05.10.14	24,00	-	89,51	67,77	21,74	63,57	38,51	25,06	7,00	5,00	1,73	21,30	-	-	21,68	-	-	-	63,58	-	1,35			3,08
06.10.14	24,00	-	87,05	63,85	23,20	56,50	36,24	20,26	7,00	5,00	1,36	23,24	-	-	23,55	-	-	-	53,49	-	1,25			2,60
07.10.14	24,00	-	80,71	60,36	20,35	63,54	36,27	27,27	7,00	5,00	1,65	20,22	-	-	20,59	-	-	-	63,84	-	1,29			2,94
08.10.14	24,00	-	79,01	59,24	19,77	64,00	36,63	27,37	7,00	5,00	1,66	19,18	-	-	19,55	-	-	-	63,80	-	1,23			2,89
09.10.14	24,00	-	77,18	57,63	19,55	63,52	36,80	26,72	7,00	5,00	1,57	19,12	-	-	19,45	-	-	-	63,31	-	1,21			2,78
10.10.14	24,00	-	74,65	56,02	18,63	62,34	36,27	26,07	7,00	5,00	1,49	18,26	-	-	18,58	-	-	-	62,09	-	1,13			2,62
11.10.14	24,00	-	75,92	55,49	20,43	63,18	36,58	26,60	7,00	5,00	1,49	20,16	-	-	20,54	-	-	-	63,26	-	1,28			2,77
12.10.14	24,00	-	76,43	55,43	21,00	63,67	36,71	26,96	7,00	5,00	1,52	20,66	-	-	21,05	-	-	-	63,63	-	1,31			2,83
13.10.14	24,00	-	73,61	55,78	17,83	63,21	36,40	26,81	7,00	5,00	1,51	17,65	-	-	17,98	-	-	-	63,08	-	1,12			2,62
14.10.14	24,00	-	74,02	55,57	18,45	63,10	36,08	27,02	7,00	5,00	1,52	18,26	-	-	18,61	-	-	-	62,98	-	1,15			2,67
15.10.14	24,00	-	76,14	55,01	21,13	63,32	35,79	27,53	7,00	5,00	1,50	21,45	-	-	21,84	-	-	-	63,29	-	1,36			2,85
16.10.14	24,00	-	73,59	54,26	19,33	63,56	34,95	28,61	7,00	5,00	1,53	19,72	-	-	20,10	-	-	-	63,64	-	1,26			2,78
17.10.14	24,00	-	79,02	57,25	21,77	64,09	35,36	28,73	7,00	5,00	1,66	21,64	-	-	22,07	-	-	-	63,97	-	1,38			3,04
18.10.14	24,00	-	81,58	60,56	21,02	64,35	36,01	28,34	7,00	5,00	1,75	20,61	-	-	21,00	-	-	-	64,30	-	1,32			3,07
19.10.14	24,00	-	82,66	60,36	22,30	66,08	36,36	29,72	7,00	5,00	1,83	21,74	-	-	22,16	-	-	-	66,16	-	1,44			3,27
20.10.14	24,00	-	84,11	61,16	22,95	66,86	37,16	29,70	7,00	5,00	1,86	22,32	-	-	22,79	-	-	-	66,89	-	1,49			3,35
21.10.14	24,00	-	81,54	60,71	20,83	68,47	37,41	31,06	7,00	5,00	1,93	20,13	-	-	20,57	-	-	-	68,70	-	1,39			3,31
22.10.14	24,00	-	79,66	60,12	19,54	71,72	37,77	33,95	7,00	5,00	2,09	18,87	-	-	19,28	-	-	-	71,82	-	1,36			3,44
23.10.14	24,00		67,25	46,95	16,02	63,58	38,79	24,78	6,78	5,22	1,35	19,98	-	-	20,35	-	-	-	63,34	-	1,27	-	-	2,61
Среднее	24,00	-	67,25	46,95	16,02	63,58	38,79	24,78	6,78	5,22	1,35	19,98	-	-	20,35	-	-	-	63,34	-	1,27	-	-	2,61
Итого	720,00		2017,40	1408,62	480,51						40,43	599,38	0,00	0,00	610,37	0,00	0,00	0,00			37,96	0,00	0,00	78,39

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.09.14 10:00	2714,24	2153,86	1649,67	-	1671,38	-	279,95	
	22.10.14 18:00	1694,90	1259,47	427,90	-	435,96	-	62,22	

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток:
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,45 °С = -8,06 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **70,33** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 14 г.

239