Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Матюшенко 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207187

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207187-ч(с)-1014.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 13,45

Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,096
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2014 по 23.10.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.14	24,00	-	21,91	0,00	21,91	61,94	18,41	43,53	7,00	5,00	0,00	21,97	-	-	22,36	-	-	-	61,87	-	1,36			1,36
25.09.14	24,00	-	22,61	0,00	22,61	61,60	18,39	43,21	7,00	5,00	0,00	22,71	-	-	23,10	-	-	-	61,50	-	1,40			1,40
26.09.14	24,00	-	21,24	0,00	21,24	59,52	18,61	40,91	7,00	5,00	0,00	21,25	-	-	21,61	-	-	-	59,47	-	1,27			1,27
27.09.14	24,00	-	24,36	0,00	24,36	62,34	18,86	43,48	7,00	5,00	0,00	24,48	-	-	24,89	-	-	-	62,24	-	1,52			1,52
28.09.14	24,00	-	25,33	0,00	25,33	61,93	18,92	43,01	7,00	5,00	-0,01	25,47	-	-	25,92	-	-	-	61,84	-	1,58			1,57
29.09.14	24,00		73,18	50,79	22,39	63,76	28,99	34,77	7,00	5,00	1,39	22,71	-	-	23,14	-	-	-	63,83	-	1,45	-	-	2,84
30.09.14	24,00		73,18	50,79	22,39	63,76	28,99	34,77	7,00	5,00	1,39	22,71	-	-	23,14	-	-	-	63,83	-	1,45	-	-	2,84
01.10.14	24,00	-	23,26	0,00	23,26	64,40	18,52	45,88	7,00	5,00	0,00	23,27	-	-	23,71	-	-	-	64,33	-	1,50			1,50
02.10.14	24,00	-	19,93	0,00	19,93	62,67	18,04	44,63	7,00	5,00	0,00	19,92	-	-	20,28	-	-	-	62,54	-	1,25			1,25
03.10.14	24,00	-	22,21	0,00	22,21	62,96	18,28	44,68	7,00	5,00	0,00	22,23	-	-	22,61	-	-	-	62,87	-	1,40			1,40
04.10.14	24,00	-	24,71	0,00	24,71	64,84	18,52	46,32	7,00	5,00	0,00	24,80	-	-	25,29	-	-	-	64,75	-	1,61			1,60
05.10.14	24,00	-	26,31	0,00	26,31	63,61	17,96	45,65	7,00	5,00	0,00	26,38	-	-	26,88	-	-	-	63,52	-	1,68			1,67
06.10.14	24,00	-	26,53	0,00	26,53	53,34	17,46	35,88	7,00	5,00	0,01	26,42	-	-	26,79	-	-	-	53,30	-	1,41			1,42
07.10.14	24,00	-	24,89	0,00	24,89	63,38	17,13	46,25	7,00	5,00	0,00	24,96	-	-	25,42	-	-	-	63,25	-	1,58			1,58
08.10.14	24,00	-	56,52	35,69	20,83	64,43	37,50	26,93	7,00	5,00	0,89	22,16	-	-	22,58	-	-	-	63,73	-	1,41			2,31
09.10.14	24,00	-	119,55	97,40	22,15	64,03	37,04	26,99	7,00	5,00	2,64	21,91	-	-	22,35	-	-	-	64,19	-	1,41			4,05
10.10.14	24,00	-	115,59	95,02	20,57	62,84	37,07	25,77	7,00	5,00	2,41	21,07	-	-	21,45	-	-	-	62,95	-	1,33			3,74
11.10.14	24,00	-	114,10	92,81	21,29	63,68	37,57	26,11	7,00	5,00	2,40	21,49	-	-	21,88	-	-	-	64,07	-	1,38			3,78
12.10.14	24,00	-	115,37	92,28	23,09	64,19	37,73	26,46	7,00	5,00	2,41	23,51	-	-	23,95	-	-	-	64,40	-	1,51			3,93
13.10.14	24,00	-	112,87	93,06	19,81	63,74	37,64	26,10	7,00	5,00	2,39	20,30	-	-	20,70	-	-	-	63,93	-	1,30			3,69
14.10.14	24,00	-	111,71	92,53	19,18	63,62	37,34	26,28	7,00	5,00	2,39	19,70	-	-	20,08	-	-	-	63,79	-	1,26			3,65
15.10.14	24,00	-	111,90	91,69	20,21	63,80	37,13	26,67	7,00	5,00	2,38	21,10	-	-	21,49	-	-	-	64,03	-	1,35			3,73
16.10.14	24,00	-	112,08	89,92	22,16	64,01	36,35	27,66	7,00	5,00	2,41	23,29	-	-	23,72	-	-	-	64,31	-	1,50			3,91
17.10.14	24,00	-	114,96	94,69	20,27	64,57	36,82	27,75	7,00	5,00	2,58	21,01	-	-	21,39	-	-	-	64,78	-	1,36			3,94
18.10.14	24,00	-	121,18	99,24	21,94	64,82	37,33	27,49	7,00	5,00	2,69	22,37	-	-	22,79	-	-	-	65,09	-	1,46			4,15
19.10.14	24,00	-	123,84	99,19	24,65	66,57	37,75	28,82	7,00	5,00	2,82	25,14	-	-	25,67	-	-	-	66,94	-	1,68			4,50
20.10.14	24,00	-	122,54	100,09	22,45	67,37	38,39	28,98	7,00	5,00	2,83	23,33	-	-	23,84	-	-	-	67,70	-	1,58			4,41
21.10.14	24,00	-	121,15	99,54	21,61	68,97	38,71	30,26	7,00	5,00	2,95	22,30	-	-	22,79	-	-	-	69,42	-	1,55			4,50
22.10.14	24,00	-	119,25	98,15	21,10	72,25	39,24	33,01	7,00	5,00	3,26	20,74	-	-	21,24	-	-	-	72,55	-	1,51			4,76
23.10.14	24,00		73,18	50,79	22,39	63,76	28,99	34,77	7,00	5,00	1,39	22,71	-	-	23,14	-	-	-	63,83	-	1,45	-	-	2,84
Среднее	24,00	-	73,18	50,79	22,39	63,76	28,99	34,77	7,00	5,00	1,39	22,71	-	-	23,14	-	-	-	63,83	-	1,45	-	-	2,84
Итого	1680,00		2195,44	1523,67	671,78						41,61	681,42	0,00	0,00	694,20	0,00	0,00	0,00			43,47	0,00	0,00	85,08

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.09.14 12:00	1172,38	0,00	1172,35	-	1193,07	-	72,63	-
	22.10.14 14:00	1819,65	1331,09	497,21	-	506,65	-	67,95	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,45 °C = -9,17 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **75,91** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **694,20** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 14 г.

34,3