Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Невзорова 3 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Невзорова 3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206893-ч(с)-1014.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206893 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.10.2014 по 23.10.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.10.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	13,51	13,36	0,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
02.10.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	12,87	12,37	0,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
03.10.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	12,89	12,38	0,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
04.10.14	23,00	-	0,00	0,00	0,00	12,90	12,23	0,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
05.10.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	12,58	11,69	0,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
06.10.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	12,22	11,18	1,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
07.10.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	11,83	10,77	1,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
08.10.14	24,00	-	180,44	181,30	-0,86	37,22	32,19	5,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,91
09.10.14	24,00	-	352,66	352,66	0,00	39,34	34,53	4,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,70
10.10.14	24,00	-	353,72	353,72	0,00	39,26	34,63	4,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,65
11.10.14	24,00	-	356,23	356,23	0,00	39,86	35,33	4,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,62
12.10.14	24,00	-	356,58	356,58	0,00	40,12	35,63	4,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,61
13.10.14	24,00	-	354,82	354,82	0,00	39,94	35,42	4,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,62
14.10.14	24,00	-	358,37	358,37	0,00	45,13	39,23	5,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,12
15.10.14	24,00	-	364,02	364,02	0,00	45,71	39,77	5,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,18
16.10.14	24,00	-	366,96	366,96	0,00	46,00	39,82	6,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,27
17.10.14	24,00	-	371,33	371,33	0,00	49,02	41,86	7,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,67
18.10.14	24,00	-	376,85	376,85	0,00	53,95	45,58	8,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,16
19.10.14	24,00	-	377,08	377,08	0,00	53,29	45,10	8,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,10
20.10.14	24,00	-	377,32	377,32	0,00	53,84	45,60	8,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,12
21.10.14	24,00	-	380,12	380,12	0,00	55,50	46,88	8,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,29
22.10.14	24,00	-	383,51	383,51	0,00	57,25	48,03	9,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,55
23.10.14	24,00	-	385,34	385,34	0,00	57,96	48,53	9,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,64
Среднее	23,96	-	247,62	247,66	-0,04	36,62	31,83	4,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,66
Итого	551,00		5695,35	5696,21	-0,86						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	38,22

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	01.10.14 10:00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	
	24.10.14 15:00	5936,40	5937,26	-	-	-	-	40,57	

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,5 °C = 0,01 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **38,23** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/_____/

печать потребителя
ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 14 г.