Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Невзорова 4 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014
Договор:
Строит.Адрес: Невзорова 4
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208410
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208410-ч(с)-1014.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(M1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(M2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(M3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 9,5

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.10.2014 по 23.10.2014

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | Учет ГВС (ТВ-2) M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Контрольные данные Qгвс изл. | Qтех.гвс | Общее теплопотр-е Q общ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 01.10.14 | 24,00 | - | 314,19 | 314,19 | 0,00 | 37,44 | 34,88 | 2,56 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 0,82 |
| 02.10.14 | 24,00 | - | 287,34 | 287,34 | 0,00 | 36,35 | 33,67 | 2,68 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 0,78 |
| 03.10.14 | 24,00 | - | 266,94 | 266,94 | 0,00 | 36,13 | 33,56 | 2,57 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 0,70 |
| 04.10.14 | 24,00 | - | 244,61 | 244,61 | 0,00 | 36,15 | 33,37 | 2,78 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 0,69 |
| 05.10.14 | 24,00 | - | 244,93 | 244,93 | 0,00 | 35,78 | 32,96 | 2,82 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 0,69 |
| 06.10.14 | 24,00 | - | 234,07 | 234,07 | 0,00 | 36,26 | 32,90 | 3,36 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 0,79 |
| 07.10.14 | 24,00 | - | 222,72 | 222,72 | 0,00 | 36,88 | 33,18 | 3,70 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 0,83 |
| 08.10.14 | 24,00 | - | 220,01 | 220,01 | 0,00 | 36,80 | 33,21 | 3,59 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 0,80 |
| 09.10.14 | 24,00 | - | 221,81 | 221,81 | 0,00 | 37,37 | 33,42 | 3,95 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 0,89 |
| 10.10.14 | 24,00 | - | 223,47 | 223,47 | 0,00 | 36,76 | 32,78 | 3,98 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 0,90 |
| 11.10.14 | 24,00 | - | 222,58 | 222,58 | 0,00 | 37,43 | 33,38 | 4,05 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 0,91 |
| 12.10.14 | 24,00 | - | 222,50 | 222,50 | 0,00 | 36,91 | 33,03 | 3,88 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 0,87 |
| 13.10.14 | 24,00 | - | 222,30 | 222,30 | 0,00 | 36,15 | 32,42 | 3,73 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 0,84 |
| 14.10.14 | 24,00 | - | 222,34 | 222,34 | 0,00 | 36,91 | 32,83 | 4,08 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 0,92 |
| 15.10.14 | 24,00 | - | 222,47 | 222,47 | 0,00 | 38,97 | 34,28 | 4,69 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,05 |
| 16.10.14 | 24,00 | - | 222,98 | 222,98 | 0,00 | 39,00 | 33,82 | 5,18 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,16 |
| 17.10.14 | 24,00 | - | 223,99 | 223,99 | 0,00 | 43,70 | 36,86 | 6,84 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,54 |
| 18.10.14 | 24,00 | - | 224,04 | 224,04 | 0,00 | 48,13 | 40,21 | 7,92 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,78 |
| 19.10.14 | 24,00 | - | 223,93 | 223,93 | 0,00 | 47,41 | 39,90 | 7,51 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,69 |
| 20.10.14 | 24,00 | - | 223,61 | 223,61 | 0,00 | 48,05 | 40,65 | 7,40 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,66 |
| 21.10.14 | 24,00 | - | 225,29 | 225,29 | 0,00 | 48,66 | 40,70 | 7,96 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,80 |
| 22.10.14 | 24,00 | - | 227,48 | 227,48 | 0,00 | 47,11 | 39,46 | 7,65 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,75 |
| 23.10.14 | 24,00 | - | 228,53 | 228,53 | 0,00 | 45,09 | 37,85 | 7,24 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,66 |
| Среднее | 24,00 | - | 234,44 | 234,44 | - | 39,98 | 35,19 | 4,79 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,11 |
| Итого | 552,00 | | 5392,13 | 5392,13 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,49 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Qобщ.от+гвс (Гкал) | Треб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 07.10.14 14:00 | 9384,59 | 9395,67 | - | - | - | - | 28,22 | - |
| | 24.10.14 14:00 | 13185,31 | 13196,39 | - | - | - | - | 49,72 | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,5 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **25,49** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
Печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 00 14 г.
Печать энергосбыта