Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 19 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Ново-Александровская 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204697
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подлитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204697-ч(с)-1014.txt
Режим (схема): 3001

расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 9,5

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,03927
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2014 по 23.10.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.09.14	24,00		51,77	51,02	0,75	55,42	60,01	-4,59	7,00	5,00	0,00	15,04	-	-	15,30	-	-	-	59,82	-	0,91	-	-	0,91
25.09.14	24,00		51,77	51,02	0,75	55,42	60,01	-4,59	7,00	5,00	0,00	15,04	-	-	15,30	-	-	-	59,82	-	0,91	-	-	0,91
26.09.14	24,00		87,18	68,96	18,22	65,14	43,35	21,79	7,00	5,00	1,57	17,21	-	-	17,54	-	-	-	65,10	-	1,12	-	-	2,69
27.09.14	24,00		87,18	68,96	18,22	65,14	43,35	21,79	7,00	5,00	1,57	17,21	-	-	17,54	-	-	-	65,10	-	1,12	-	-	2,69
28.09.14	24,00		87,18	68,96	18,22	65,14	43,35	21,79	7,00	5,00	1,57	17,21	-	-	17,54	-	-	-	65,10	-	1,12	-	-	2,69
29.09.14	24,00		87,18	68,96	18,22	65,14	43,35	21,79	7,00	5,00	1,57	17,21	-	-	17,54	-	-	-	65,10	-	1,12	-	-	2,69
30.09.14	24,00		87,18	68,96	18,22	65,14	43,35	21,79	7,00	5,00	1,57	17,21	-	-	17,54	-	-	-	65,10	-	1,12	-	-	2,69
01.10.14	24,00		87,18	68,96	18,22	65,14	43,35	21,79	7,00	5,00	1,57	17,21	-	-	17,54	-	-	-	65,10	-	1,12	-	-	2,69
02.10.14	24,00	-	75,96	56,66	19,30	64,29	41,01	23,28	7,00	5,00	1,39	18,28	-	-	18,63	-	-	-	64,23	-	1,17			2,56
03.10.14	24,00	-	70,98	54,54	16,44	64,46	41,11	23,35	7,00	5,00	1,33	15,49	-	-	15,80	-	-	-	64,52	-	1,00			2,33
04.10.14	24,00	-	90,08	72,01	18,07	65,25	44,35	20,90	7,00	5,00	1,56	17,26	-	-	17,59	-	-	-	65,27	-	1,13			2,68
05.10.14	24,00	-	87,03	68,40	18,63	63,71	42,87	20,84	7,00	5,00	1,47	17,91	-	-	18,25	-	-	-	63,59	-	1,14			2,61
06.10.14	24,00	-	86,45	68,19	18,26	63,02	42,52	20,50	7,00	5,00	1,47	17,08	-	-	17,40	-	-	-	62,88	-	1,07			2,55
07.10.14	24,00	-	86,88	68,93	17,95	63,61	42,71	20,90	7,00	5,00	1,51	16,78	-	-	17,08	-	-	-	63,78	-	1,07			2,58
08.10.14	24,00	-	86,16	68,15	18,01	63,49	42,68	20,81	7,00	5,00	1,49	16,99	-	-	17,29	-	-	-	63,42	-	1,08			2,56
09.10.14	24,00	-	85,29	69,87	15,42	64,69	43,96	20,73	7,00	5,00	1,50	14,59	-	-	14,88	-	-	-	64,70	-	0,95			2,45
10.10.14	24,00	-	87,77	72,13	15,64	65,21	44,74	20,47	7,00	5,00	1,52	14,93	-	-	15,21	-	-	-	65,16	-	0,97			2,50
11.10.14	24,00	-	85,78	68,90	16,88	64,70	44,43	20,27	7,00	5,00	1,47	15,74	-	-	16,05	-	-	-	64,92	-	1,02			2,49
12.10.14	24,00	-	87,15	69,22	17,93	64,51	44,18	20,33	7,00	5,00	1,48	16,83	-	-	17,16	-	-	-	64,42	-	1,08			2,57
13.10.14	24,00	-	88,12	69,24	18,88	64,66	44,08	20,58	7,00	5,00	1,51	17,69	-	-	18,04	-	-	-	64,54	-	1,14			2,65
14.10.14	24,00	-	86,06	69,03	17,03	64,60	43,74	20,86	7,00	5,00	1,51	15,94	-	-	16,24	-	-	-	64,48	-	1,03			2,54
15.10.14	24,00	-	87,23	70,81	16,42	63,70	43,08	20,62	7,00	5,00	1,50	15,86	-	-	16,15	-	-	-	63,63	-	1,01			2,51
16.10.14	24,00	-	89,17	71,32	17,85	62,01	41,39	20,62	7,00	5,00	1,49	17,55	-	-	17,87	-	-	-	62,05	-	1,09			2,58
17.10.14	24,00	-	89,52	71,05	18,47	63,59	41,65	21,94	7,00	5,00	1,62	17,56	-	-	17,90	-	-	-	63,46	-	1,12			2,74
18.10.14	24,00	-	92,42	71,99	20,43	67,49	43,57	23,92	7,00	5,00	1,81	19,20	-	-	19,59	-	-	-	67,41	-	1,29			3,10
19.10.14	24,00	-	93,03	71,24	21,79	66,86	43,25	23,61	7,00	5,00	1,77	20,47	-	-	20,90	-	-	-	66,86	-	1,37			3,14
20.10.14	24,00	-	91,71	72,82	18,89	68,17	44,48	23,69	7,00	5,00	1,82	17,59	-	-	17,98	-	-	-	68,27	-	1,20			3,02
21.10.14	24,00	-	93,23	72,79	20,44	70,24	45,69	24,55	7,00	5,00	1,88	19,09	-	-	19,50	-	-	-	70,28	-	1,34			3,22
22.10.14	24,00	-	90,68	70,83	19,85	69,69	44,85	24,84	7,00	5,00	1,86	18,52	-	-	18,91	-	-	-	69,23	-	1,28			3,14
23.10.14	24,00		87,18	68,96	18,22	65,14	43,35	21,79	7,00	5,00	1,57	17,21	-	-	17,54	-	-	-	65,10	-	1,12	-	-	2,69
Среднее	24,00	-	84,82	67,76	17,05	64,49	44,46	20,03	7,00	5,00	1,46	17,06	-	-	17,39	-	-	-	64,75	-	1,11	-	-	2,57
Итого	720,00		2544,47	2032,86	511,61						43,95	511,88	0,00	0,00	521,83	0,00	0,00	0,00			33,23	0,00	0,00	77,18

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	04.10.14 12:00	225,51	170,82	51,78	-	52,78	-	7,46	
	22.10.14 18:00	1844,48	1457,36	365,68	-	372,83	-	57,00	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,5 °С = -4,86 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 72,32 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 521,83 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /
печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «30» 10 14 г.
печать энергосбыта

28,34