Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор:
Телефон:
Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 24 / СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Ново-Александровская 24
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д
Схема подключения: Двухтрубная
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206093-ч(с)-1014.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206093
Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 9,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0704
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2014 по 23.10.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.14	24,00	-	132,74	113,06	19,68	69,36	68,98	0,38	7,00	5,00	0,01	20,32	-	-	20,76	-	-	-	69,09	-	1,40			1,41
25.09.14	24,00	-	130,44	111,51	18,93	69,35	68,99	0,36	7,00	5,00	0,00	19,70	-	-	20,13	-	-	-	69,00	-	1,36			1,36
26.09.14	24,00	-	130,07	111,44	18,63	67,35	59,62	7,73	7,00	5,00	0,88	18,64	-	-	19,02	-	-	-	66,85	-	1,25			2,13
27.09.14	24,00	-	130,13	111,52	18,61	66,01	46,20	19,81	7,00	5,00	2,14	19,86	-	-	20,25	-	-	-	65,84	-	1,31			3,44
28.09.14	24,00	-	129,11	108,08	21,03	66,17	46,33	19,84	7,00	5,00	2,04	22,69	-	-	23,13	-	-	-	66,09	-	1,50			3,54
29.09.14	24,00	-	123,56	105,73	17,83	66,09	46,33	19,76	7,00	5,00	1,97	19,76	-	-	20,15	-	-	-	65,90	-	1,30			3,27
30.09.14	24,00	-	124,67	105,67	19,00	65,78	45,56	20,22	7,00	5,00	2,02	20,95	-	-	21,38	-	-	-	65,52	-	1,37			3,39
01.10.14	24,00	-	129,09	108,37	20,72	65,89	45,12	20,77	7,00	5,00	2,16	22,18	-	-	22,59	-	-	-	65,62	-	1,46			3,62
02.10.14	24,00	-	133,86	113,55	20,31	65,52	44,98	20,54	7,00	5,00	2,25	21,71	-	-	22,15	-	-	-	65,21	-	1,42			3,67
03.10.14	24,00	-	132,09	113,28	18,81	65,72	45,52	20,20	7,00	5,00	2,20	20,21	-	-	20,60	-	-	-	65,61	-	1,33			3,53
04.10.14	24,00	-	169,60	152,93	16,67	66,19	48,74	17,45	7,00	5,00	2,56	18,39	-	-	18,77	-	-	-	66,12	-	1,22			3,77
05.10.14	24,00	-	167,47	147,93	19,54	64,60	47,40	17,20	7,00	5,00	2,48	20,79	-	-	21,19	-	-	-	64,26	-	1,34			3,81
06.10.14	24,00	-	166,74	147,76	18,98	63,89	46,99	16,90	7,00	5,00	2,50	19,05	-	-	19,42	-	-	-	63,46	-	1,21			3,71
07.10.14	24,00	-	168,53	149,73	18,80	64,59	47,46	17,13	7,00	5,00	2,55	19,09	-	-	19,47	-	-	-	64,76	-	1,24			3,78
08.10.14	24,00	-	167,45	148,81	18,64	64,37	47,11	17,26	7,00	5,00	2,52	19,62	-	-	20,01	-	-	-	63,86	-	1,25			3,77
09.10.14	24,00	-	167,29	151,72	15,57	65,63	48,09	17,54	7,00	5,00	2,55	17,45	-	-	17,80	-	-	-	65,43	-	1,14			3,69
10.10.14	23,00	-	162,18	149,35	12,83	66,21	48,62	17,59	7,00	5,00	2,44	15,69	-	-	15,97	-	-	-	66,17	-	1,04			3,48
11.10.14	24,00	-	165,80	149,43	16,37	65,65	48,30	17,35	7,00	5,00	2,47	18,20	-	-	18,55	-	-	-	65,83	-	1,20			3,67
12.10.14	24,00	-	169,12	150,79	18,33	65,43	48,10	17,33	7,00	5,00	2,52	19,89	-	-	20,29	-	-	-	65,08	-	1,29			3,82
13.10.14	24,00	-	165,99	149,97	16,02	65,59	47,70	17,89	7,00	5,00	2,64	16,77	-	-	17,07	-	-	-	65,27	-	1,09			3,74
14.10.14	24,00	-	166,50	150,03	16,47	65,54	47,24	18,30	7,00	5,00	2,68	17,59	-	-	17,92	-	-	-	65,18	-	1,15			3,83
15.10.14	24,00	-	167,47	150,56	16,91	64,60	46,31	18,29	7,00	5,00	2,64	18,75	-	-	19,11	-	-	-	64,37	-	1,21			3,85
16.10.14	24,00	-	167,82	148,45	19,37	62,97	44,50	18,47	7,00	5,00	2,66	20,77	-	-	21,13	-	-	-	62,82	-	1,31			3,97
17.10.14	24,00	-	166,36	148,86	17,50	64,70	45,18	19,52	7,00	5,00	2,86	18,34	-	-	18,70	-	-	-	64,57	-	1,18			4,04
18.10.14	24,00	-	167,56	150,49	17,07	68,65	47,38	21,27	7,00	5,00	3,16	17,77	-	-	18,13	-	-	-	68,38	-	1,22			4,38
19.10.14	24,00	-	171,07	149,65	21,42	68,02	46,88	21,14	7,00	5,00	3,12	22,18	-	-	22,67	-	-	-	67,94	-	1,51			4,62
20.10.14	24,00	-	169,16	150,41	18,75	69,41	48,12	21,29	7,00	5,00	3,14	19,71	-	-	20,13	-	-	-	69,51	-	1,37			4,51
21.10.14	24,00	-	167,73	150,61	17,12	71,48	49,29	22,19	7,00	5,00	3,28	18,06	-	-	18,47	-	-	-	71,43	-	1,29			4,57
22.10.14	24,00	-	166,02	148,20	17,82	70,83	48,58	22,25	7,00	5,00	3,25	18,74	-	-	19,14	-	-	-	69,93	-	1,31			4,56
23.10.14			154,33	136,13	18,20	66,40	48,95	17,45	7,00	5,00	2,33	19,41	-	-	19,80	-	-	-	66,18	-	1,28	-	-	3,62
Среднее	23,97	-	154,33	136,13	18,20	66,40	48,95	17,45	7,00	5,00	2,33	19,41	-	-	19,80	-	-	-	66,18	-	1,28	-	-	3,62
Итого	695,00		4629,95	4084,02	545,93						70,00	582,28	0,00	0,00	593,90	0,00	0,00	0,00			38,54	0,00	0,00	108,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Треб, ч
	24.09.14 11:00	44489,03	38502,02	6312,64	-	6459,23	-	1177,73	
	22.10.14 14:00	48833,67	42336,48	6857,33	-	7014,75	-	1280,09	

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,5 °C = -5,53 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **103,00** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **593,90** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком"
ДИПОМАТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 14 г.

33,01