Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 30 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 31502
Строит.Адрес: Ново-Александровская 30
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207933
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207933-ч(с)-1014.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 9,5

Расчетныи алгоритм: зима: M2(n1-n2)+M1(n1-nx) лето: M2(n1-n2)+M1(n2-nx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.10.2014 по 23.10.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.10.14	24,00	-	55,42	50,58	4,84	65,84	40,12	25,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,62
02.10.14	24,00	-	58,16	53,66	4,50	65,48	39,57	25,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,69
03.10.14	24,00	-	58,66	54,18	4,48	65,62	39,10	26,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,73
04.10.14	24,00	-	77,99	76,16	1,83	66,06	43,12	22,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,87
05.10.14	24,00	-	75,63	73,00	2,63	64,50	42,04	22,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,81
06.10.14	24,00	-	76,26	72,86	3,40	63,78	41,56	22,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,84
07.10.14	24,00	-	76,71	74,18	2,53	64,39	41,67	22,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,85
08.10.14	24,00	-	75,63	73,45	2,18	64,26	41,51	22,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,81
09.10.14	24,00	-	77,62	74,26	3,36	65,45	42,54	22,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,92
10.10.14	23,00	-	76,00	73,39	2,61	66,03	43,09	22,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,85
11.10.14	24,00	-	76,08	73,02	3,06	65,45	43,15	22,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,83
12.10.14	24,00	-	77,00	73,78	3,22	65,30	43,00	22,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,86
13.10.14	24,00	-	76,93	73,51	3,42	65,47	42,97	22,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,88
14.10.14	24,00	-	76,88	73,40	3,48	65,42	42,66	22,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,90
15.10.14	24,00	-	76,81	73,12	3,69	64,54	42,09	22,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,88
16.10.14	24,00	-	75,33	71,77	3,56	62,93	40,40	22,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,84
17.10.14	24,00	-	75,63	72,00	3,63	64,67	40,64	24,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,96
18.10.14	24,00	-	76,51	72,83	3,68	68,63	42,45	26,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,16
19.10.14	24,00	-	76,06	72,47	3,59	67,97	41,89	26,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,13
20.10.14	24,00	-	76,76	73,07	3,69	69,35	42,85	26,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,19
21.10.14	24,00	-	76,99	73,34	3,65	71,43	43,75	27,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,29
22.10.14	24,00		73,76	70,38	3,38	65,84	41,91	23,92	7,00	5,00	-													1,90
23.10.14	24,00		73,76	70,38	3,38	65,84	41,91	23,92	7,00	5,00	-													1,90
Среднее	23,96	-	73,76	70,38	3,38	65,84	41,91	23,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,90
Итого	551,00		1696,58	1618,79	77,79						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	43,71

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tгв, ч
	01.10.14 10:00	223,90	204,04	-	-	-	-	6,32	-
	22.10.14 14:00	1794,79	1704,03	-	-	-	-	46,92	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,5 °C = -0,74 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **42,97** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 14 г.