ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-6
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской обороны 140, ТЦ-2 СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14736

	расходомер		Приборы УУТЭ поверены до _____		
Подающий тр.	ПРЭМ 50	Gmin	Gmax	Термопреобр. КТПТР-05	Тхв=0 С
Обратн.тр.	ПРЭМ-1 50			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС	ПРЭМ 40			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	ПРЭМ 20			КТПТР-05	
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.09.14	24	-	57,81	6,00	45,650	-	-	44,70	5,00	24,721	-	-	13,11	20,930	1,533
24.09.14	24	-	65,40	6,00	44,482	-	-	49,24	5,00	23,669	-	-	16,17	20,813	1,745
25.09.14	24	-	65,73	6,00	45,092	-	-	49,53	5,00	24,188	-	-	16,21	20,904	1,767
26.09.14	24	-	64,18	6,00	42,868	-	-	48,59	5,00	23,713	-	-	15,59	19,155	1,600
27.09.14	24	-	63,88	6,00	45,259	-	-	48,18	5,00	23,377	-	-	15,71	21,883	1,766
28.09.14	24	-	66,32	6,00	45,846	-	-	49,77	5,00	23,594	-	-	16,55	22,252	1,867
29.09.14	24	-	63,23	6,00	45,660	-	-	48,85	5,00	24,604	-	-	14,38	21,056	1,686
30.09.14	24	-	65,64	6,00	49,756	-	-	50,75	5,00	27,923	-	-	14,89	21,832	1,850
01.10.14	24	-	65,28	6,00	48,672	-	-	50,41	5,00	27,883	-	-	14,88	20,790	1,773
02.10.14	24	-	65,36	6,00	49,347	-	-	50,59	5,00	28,359	-	-	14,78	20,988	1,792
03.10.14	24	-	65,05	6,00	48,850	-	-	50,38	5,00	28,297	-	-	14,66	20,554	1,753
04.10.14	24	-	64,48	6,00	49,079	-	-	50,10	5,00	27,089	-	-	14,39	21,990	1,809
05.10.14	24	-	64,15	6,00	50,052	-	-	49,70	5,00	26,199	-	-	14,45	23,854	1,910
06.10.14	24	-	65,83	6,00	47,604	-	-	50,68	5,00	26,576	-	-	15,15	21,028	1,788
07.10.14	24	-	66,09	6,00	47,057	-	-	50,65	5,00	26,076	-	-	15,45	20,981	1,791
08.10.14	24	-	66,01	6,00	48,196	-	-	51,51	5,00	28,946	-	-	14,49	19,249	1,691
09.10.14	24	-	66,46	6,00	46,298	-	-	51,57	5,00	27,296	-	-	14,88	19,003	1,670
10.10.14	24	-	65,98	6,00	43,287	-	-	50,26	5,00	24,707	-	-	15,71	18,580	1,615
11.10.14	24	-	66,42	6,00	44,501	-	-	50,73	5,00	24,194	-	-	15,69	20,307	1,730
12.10.14	24	-	67,17	6,00	46,231	-	-	51,25	5,00	24,313	-	-	15,91	21,918	1,860
13.10.14	24	-	66,48	6,00	44,979	-	-	50,90	5,00	24,334	-	-	15,58	20,646	1,753
14.10.14	24	-	66,67	6,00	44,232	-	-	50,95	5,00	24,748	-	-	15,72	19,485	1,689
15.10.14	24	-	67,05	6,00	43,856	-	-	51,17	5,00	25,240	-	-	15,88	18,615	1,650
16.10.14	24	-	66,03	6,00	44,988	-	-	50,33	5,00	24,450	-	-	15,70	20,539	1,741
17.10.14	24	-	66,59	6,00	42,230	-	-	50,05	5,00	23,816	-	-	16,54	18,414	1,621
18.10.14	24	-	69,64	6,00	43,316	-	-	52,00	5,00	23,342	-	-	17,64	19,974	1,804
19.10.14	24	-	69,25	6,00	47,469	-	-	52,17	5,00	23,464	-	-	17,08	24,005	2,064
20.10.14	24	-	69,11	6,00	43,660	-	-	51,65	5,00	23,261	-	-	17,46	20,399	1,817
21.10.14	24	-	70,85	6,00	43,825	-	-	52,48	5,00	23,376	-	-	18,37	20,449	1,879
22.10.14	24	-	69,38	6,00	43,204	-	-	51,96	5,00	23,663	-	-	17,42	19,541	1,769
Среднее	24,00	-	66,05	6,00	45,852	-	-	50,37	5,00	25,181	-	-	15,68	20,671	1,759
Итого	720,0				1375,546	0,000				755,417	0,000	0,00		620,130	52,78

Ориентировочно до конца месяца(+)	396,890	212,621		
Корректировка за прошлый месяц (-)	339,339	177,298	184,269	16,32
Итого за октябрь 2014 :	1433,098	790,740	162,041	13,871
			642,358	55,237121

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q,Гкал
22.09.14 23:00	21210,897	-	8786,257	-	-	960,614
23.10.14 02:00	22591,350	-	9544,809	-	-	1013,563

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____ Константиновский В.В.

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Отдел расчетов и анализа теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до заявке до получения АКТА допуска УУ
Дата 27.10.2014