Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 19 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207817
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207817-ч(с)-1014.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(M1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(M2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(M3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 9,5

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.10.2014 по 23.10.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.10.14	24,00		432,32	432,32	0,00	48,34	41,99	6,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,76
02.10.14	24,00		432,32	432,32	0,00	48,34	41,99	6,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,76
03.10.14	24,00		432,32	432,32	0,00	48,34	41,99	6,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,76
04.10.14	24,00		432,32	432,32	0,00	48,34	41,99	6,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,76
05.10.14	24,00		432,32	432,32	0,00	48,34	41,99	6,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,76
06.10.14	24,00		432,32	432,32	0,00	48,34	41,99	6,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,76
07.10.14	24,00		432,32	432,32	0,00	48,34	41,99	6,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,76
08.10.14	24,00		432,32	432,32	0,00	48,34	41,99	6,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,76
09.10.14	24,00		432,32	432,32	0,00	48,34	41,99	6,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,76
10.10.14	24,00		432,32	432,32	0,00	48,34	41,99	6,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,76
11.10.14	24,00		432,32	432,32	0,00	48,34	41,99	6,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,76
12.10.14	24,00		432,32	432,32	0,00	48,34	41,99	6,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,76
13.10.14	24,00		432,32	432,32	0,00	48,34	41,99	6,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,76
14.10.14	24,00		432,32	432,32	0,00	48,34	41,99	6,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,76
15.10.14	24,00		432,32	432,32	0,00	48,34	41,99	6,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,76
16.10.14	24,00		432,32	432,32	0,00	48,34	41,99	6,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,76
17.10.14	24,00	-	433,66	433,66	0,00	42,48	37,67	4,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,76
18.10.14	24,00	-	432,89	432,89	0,00	47,96	41,70	6,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,76
19.10.14	24,00	-	432,31	432,31	0,00	48,81	42,40	6,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,10
20.10.14	24,00	-	432,06	432,06	0,00	48,57	42,23	6,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,72
21.10.14	24,00	-	431,49	431,49	0,00	49,78	43,15	6,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,79
22.10.14	24,00	-	431,97	431,97	0,00	49,66	42,98	6,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,75
23.10.14	24,00	-	431,86	431,86	0,00	51,14	43,79	7,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,87
Среднее	24,00	-	432,32	432,32	-	48,34	41,99	6,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,90
Итого	552,00		9943,36	9943,36	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	63,45

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб./ч
	21.10.14 03:00	1784,87	1784,87	-	-	-	-	10,70	-
	24.10.14 22:00	3425,42	3425,42	-	-	-	-	22,49	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,5 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **63,45** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 14 г.
печать энергосбыта