Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 20 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Ольминского 20
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207125
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207125-ч(с)-1014.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 10,3

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M4*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.10.2014 по 23.10.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.10.14	24,00	-	79,06	59,30	19,76	64,29	37,58	26,71	7,00	5,00	1,89	17,29	-	-	17,54	-	-	-	55,55	-	0,96			2,85
02.10.14	24,00	-	91,31	72,40	18,91	61,91	38,50	23,41	7,00	5,00	1,89	17,05	-	-	17,29	-	-	-	57,11	-	0,98			2,86
03.10.14	24,00	-	101,71	84,37	17,34	64,29	41,27	23,02	7,00	5,00	2,04	16,30	-	-	16,59	-	-	-	62,52	-	1,02			3,06
04.10.14	24,00	-	107,35	93,19	14,16	62,67	41,73	20,94	7,00	5,00	1,95	14,17	-	-	14,41	-	-	-	62,69	-	0,89			2,84
05.10.14	24,00	-	107,51	93,85	13,66	63,88	42,02	21,86	7,00	5,00	2,04	13,84	-	-	14,09	-	-	-	64,13	-	0,89			2,93
06.10.14	24,00	-	109,69	96,08	13,61	61,87	41,08	20,79	7,00	5,00	1,98	13,85	-	-	14,11	-	-	-	62,07	-	0,86			2,84
07.10.14	24,00	-	118,62	104,02	14,60	63,75	42,94	20,81	7,00	5,00	2,15	14,83	-	-	15,11	-	-	-	63,78	-	0,95			3,10
08.10.14	24,00	-	118,86	103,97	14,89	62,60	42,36	20,24	7,00	5,00	2,09	15,05	-	-	15,35	-	-	-	62,86	-	0,95			3,04
09.10.14	24,00	-	113,35	99,19	14,16	64,11	43,47	20,64	7,00	5,00	2,02	14,60	-	-	14,86	-	-	-	64,23	-	0,94			2,96
10.10.14	24,00	-	116,40	103,11	13,29	64,22	43,59	20,63	7,00	5,00	2,12	13,43	-	-	13,68	-	-	-	64,48	-	0,87			2,98
11.10.14	24,00	-	86,11	80,06	6,05	61,92	45,49	16,43	7,00	5,00	0,77	15,21	-	-	15,47	-	-	-	61,27	-	0,93			1,70
12.10.14	24,00	-	116,16	100,57	15,59	65,20	44,09	21,11	7,00	5,00	2,14	15,26	-	-	15,56	-	-	-	65,43	-	1,00			3,14
13.10.14	24,00	-	115,54	100,84	14,70	63,97	43,61	20,36	7,00	5,00	2,06	14,65	-	-	14,92	-	-	-	63,96	-	0,94			3,00
14.10.14	24,00	-	114,56	99,63	14,93	62,72	42,66	20,06	7,00	5,00	1,99	15,01	-	-	15,30	-	-	-	62,89	-	0,95			2,94
15.10.14	24,00	-	114,22	99,32	14,90	63,22	42,50	20,72	7,00	5,00	2,05	14,97	-	-	15,24	-	-	-	63,44	-	0,95			3,00
16.10.14	24,00	-	114,92	98,40	16,52	62,36	41,42	20,94	7,00	5,00	2,04	16,78	-	-	17,08	-	-	-	62,57	-	1,05			3,09
17.10.14	24,00	-	115,65	99,06	16,59	63,91	41,66	22,25	7,00	5,00	2,19	16,79	-	-	17,12	-	-	-	64,41	-	1,08			3,27
18.10.14	24,00	-	115,40	100,84	14,56	66,26	43,07	23,19	7,00	5,00	2,35	14,38	-	-	14,66	-	-	-	66,46	-	0,96			3,31
19.10.14	24,00	-	116,62	100,75	15,87	66,85	43,22	23,63	7,00	5,00	2,38	15,82	-	-	16,12	-	-	-	67,10	-	1,06			3,44
20.10.14	24,00	-	117,69	101,29	16,40	67,77	43,75	24,02	7,00	5,00	2,41	16,75	-	-	17,11	-	-	-	68,00	-	1,14			3,55
21.10.14	24,00	-	116,04	101,71	14,33	69,64	44,38	25,26	7,00	5,00	2,50	15,32	-	-	15,68	-	-	-	69,93	-	1,07			3,57
22.10.14	24,00	-	114,95	101,36	13,59	71,63	44,80	26,83	7,00	5,00	2,66	14,42	-	-	14,77	-	-	-	72,03	-	1,04			3,70
23.10.14	24,00		110,08	95,15	14,93	64,50	42,51	21,99	7,00	5,00	2,08	15,26	-	-	15,55	-	-	-	63,95	-	0,98	-	-	3,05
Среднее	24,00	-	110,08	95,15	14,93	64,50	42,51	21,99	7,00	5,00	2,08	15,26	-	-	15,55	-	-	-	63,95	-	0,98	-	-	3,05
Итого	552,00		2531,80	2188,46	343,34						47,77	351,03	0,00	0,00	357,61	0,00	0,00	0,00			22,43	0,00	0,00	70,20

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	05.10.14 10:00	459,51	374,54	78,27	-	79,50	-	14,05	-
	22.10.14 18:00	2428,97	2093,88	340,82	-	347,12	-	62,46	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 10,3 °C = -3,62 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **66,58** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **357,61** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «30» 10 14 г.
печать энергосбыта

18,81