Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 22 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Ольминского 22
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208351
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208351-ч(с)-1014.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 10,3

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,088
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.10.2014 по 23.10.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.10.14	24,00	-	83,95	66,96	16,99	64,22	40,79	23,43	7,00	5,00	2,00	16,10	-	-	16,23	-	-	-	41,02	-	0,66			2,66
02.10.14	24,00	-	97,04	79,44	17,60	61,92	41,49	20,43	7,00	5,00	2,02	16,46	-	-	16,58	-	-	-	41,91	-	0,69			2,71
03.10.14	24,00	-	108,53	93,06	15,47	64,32	44,44	19,88	7,00	5,00	2,21	14,19	-	-	14,34	-	-	-	44,81	-	0,64			2,85
04.10.14	24,00	-	116,44	101,62	14,82	62,68	44,61	18,07	7,00	5,00	2,13	14,22	-	-	14,39	-	-	-	44,62	-	0,64			2,77
05.10.14	24,00	-	117,12	98,51	18,61	63,83	44,98	18,85	7,00	5,00	2,24	17,92	-	-	18,09	-	-	-	45,12	-	0,81			3,05
06.10.14	24,00	-	120,26	105,89	14,37	61,88	44,12	17,76	7,00	5,00	2,17	13,64	-	-	13,76	-	-	-	44,21	-	0,60			2,77
07.10.14	24,00	-	129,78	115,73	14,05	63,72	45,81	17,91	7,00	5,00	2,36	13,30	-	-	13,42	-	-	-	45,88	-	0,61			2,97
08.10.14	24,00	-	129,62	114,86	14,76	62,60	45,14	17,46	7,00	5,00	2,30	13,89	-	-	14,01	-	-	-	45,37	-	0,63			2,93
09.10.14	24,00	-	126,48	111,81	14,67	64,09	46,08	18,01	7,00	5,00	2,30	14,33	-	-	14,48	-	-	-	46,13	-	0,66			2,96
10.10.14	24,00	-	129,22	114,06	15,16	64,56	46,51	18,05	7,00	5,00	2,36	14,52	-	-	14,66	-	-	-	47,30	-	0,69			3,04
11.10.14	24,00	-	95,57	85,92	9,65	61,17	48,59	12,58	7,00	5,00	0,63	20,21	-	-	20,47	-	-	-	51,99	-	1,05			1,68
12.10.14	24,00	-	125,98	100,87	25,11	65,35	47,13	18,22	7,00	5,00	2,37	23,53	-	-	23,75	-	-	-	47,40	-	1,12			3,48
13.10.14	24,00	-	125,85	111,22	14,63	63,89	46,51	17,38	7,00	5,00	2,23	13,91	-	-	14,05	-	-	-	46,47	-	0,65			2,87
14.10.14	24,00	-	124,04	109,29	14,75	62,74	45,43	17,31	7,00	5,00	2,18	14,10	-	-	14,21	-	-	-	45,49	-	0,64			2,82
15.10.14	24,00	-	123,70	108,42	15,28	63,27	44,95	18,32	7,00	5,00	2,31	14,29	-	-	14,42	-	-	-	45,06	-	0,64			2,95
16.10.14	24,00	-	122,42	106,12	16,30	62,32	43,34	18,98	7,00	5,00	2,38	15,12	-	-	15,26	-	-	-	43,24	-	0,65			3,03
17.10.14	24,00	-	123,39	108,76	14,63	64,01	43,89	20,12	7,00	5,00	2,51	13,88	-	-	14,00	-	-	-	44,30	-	0,62			3,13
18.10.14	24,00	-	125,54	107,88	17,66	66,27	45,18	21,09	7,00	5,00	2,69	16,78	-	-	16,96	-	-	-	45,38	-	0,76			3,45
19.10.14	24,00	-	125,64	107,27	18,37	66,86	45,29	21,57	7,00	5,00	2,76	17,34	-	-	17,52	-	-	-	45,33	-	0,79			3,54
20.10.14	24,00	-	125,68	109,29	16,39	67,79	45,91	21,88	7,00	5,00	2,79	15,56	-	-	15,70	-	-	-	46,03	-	0,72			3,51
21.10.14	24,00	-	125,32	110,36	14,96	69,69	46,63	23,06	7,00	5,00	2,94	13,88	-	-	14,04	-	-	-	46,90	-	0,65			3,59
22.10.14	24,00	-	126,23	109,93	16,30	71,79	47,06	24,73	7,00	5,00	3,13	15,22	-	-	15,43	-	-	-	49,84	-	0,76			3,89
23.10.14	24,00		119,45	103,51	15,93	64,50	45,18	19,32	7,00	5,00	2,32	15,56	-	-	15,72	-	-	-	45,63	-	0,71	-	-	3,03
Среднее	24,00	-	119,45	103,51	15,93	64,50	45,18	19,32	7,00	5,00	2,32	15,56	-	-	15,72	-	-	-	45,63	-	0,71	-	-	3,03
Итого	552,00		2747,25	2380,78	366,46						53,30	357,95	0,00	0,00	361,49	0,00	0,00	0,00			16,37	0,00	0,00	69,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Трабс ч
	01.10.14 10:00	162,85	132,18	29,05	-	29,24	-	4,94	
	23.10.14 03:00	2771,43	2394,50	367,28	-	370,82	-	78,02	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 10,3 °С = -3,69 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **65,98** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **361,49** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 14 г.

12,68