Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор:
Телефон:
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 24 / СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Ольминского 24
Узел учета: СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Телефон: (812) 313-47-06
Код УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная
Схема подключения: Двухтрубная
Рассматривать совместно с УУТЭ:

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207204-ч(с)-1014.txt
график: 150/70
Вычислитель: ВКТ-7 № 207204
Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 10,3

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2014 по 23.10.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.14	24,00	-	0,00	18,17	-18,17	22,43	58,91	-36,48	7,00	5,00	0,00	18,37	-	-	18,63	-	-	-	58,16	-	1,07			1,07
25.09.14	24,00	-	0,00	17,47	-17,47	21,73	59,05	-37,32	7,00	5,00	0,00	18,70	-	-	18,96	-	-	-	58,15	-	1,09			1,09
26.09.14	24,00	-	1,62	19,75	-18,13	37,14	55,62	-18,48	7,00	5,00	0,00	20,77	-	-	21,03	-	-	-	54,30	-	1,13			1,13
27.09.14	24,00	-	0,90	22,03	-21,13	34,48	52,10	-17,62	7,00	5,00	0,00	22,97	-	-	23,24	-	-	-	51,01	-	1,17			1,17
28.09.14	24,00	-	0,00	24,57	-24,57	30,32	49,33	-19,01	7,00	5,00	0,00	25,40	-	-	25,69	-	-	-	48,54	-	1,24			1,24
29.09.14	24,00	-	29,20	28,13	1,07	66,17	40,31	25,86	7,00	5,00	0,00	25,94	-	-	26,14	-	-	-	41,43	-	1,08			1,08
30.09.14	24,00	-	75,27	41,50	33,77	61,84	40,34	21,50	7,00	5,00	1,73	30,52	-	-	30,75	-	-	-	40,83	-	1,25			2,98
01.10.14	24,00	-	76,64	45,89	30,75	64,18	41,16	23,02	7,00	5,00	1,97	25,43	-	-	25,65	-	-	-	41,55	-	1,06			3,03
02.10.14	24,00	-	88,26	56,87	31,39	61,85	41,82	20,03	7,00	5,00	1,98	25,80	-	-	26,01	-	-	-	42,40	-	1,10			3,08
03.10.14	24,00	-	98,68	69,32	29,36	64,22	44,78	19,44	7,00	5,00	2,12	24,51	-	-	24,73	-	-	-	45,41	-	1,12			3,23
04.10.14	24,00	-	106,46	81,95	24,51	62,63	45,24	17,39	7,00	5,00	2,04	20,27	-	-	20,48	-	-	-	45,29	-	0,92			2,96
05.10.14	24,00	-	107,09	81,49	25,60	63,79	45,77	18,02	7,00	5,00	2,12	21,37	-	-	21,59	-	-	-	45,91	-	0,98			3,10
06.10.14	24,00	-	109,61	83,00	26,61	61,82	44,86	16,96	7,00	5,00	2,03	22,56	-	-	22,80	-	-	-	45,40	-	1,02			3,06
07.10.14	24,00	-	118,98	92,30	26,68	63,69	46,63	17,06	7,00	5,00	2,24	22,22	-	-	22,43	-	-	-	46,58	-	1,04			3,28
08.10.14	24,00	-	118,86	94,97	23,89	62,55	44,92	17,63	7,00	5,00	2,27	19,96	-	-	20,16	-	-	-	45,16	-	0,90			3,17
09.10.14	24,00	-	118,78	95,31	23,47	64,09	45,49	18,60	7,00	5,00	2,39	19,51	-	-	19,70	-	-	-	45,58	-	0,89			3,28
10.10.14	24,00	-	118,90	92,38	26,52	64,26	45,31	18,95	7,00	5,00	2,42	22,77	-	-	22,99	-	-	-	45,68	-	1,04			3,46
11.10.14	24,00	-	87,85	74,45	13,40	61,47	48,44	13,03	7,00	5,00	0,81	20,16	-	-	20,39	-	-	-	49,27	-	0,99			1,80
12.10.14	24,00	-	114,67	87,25	27,42	65,33	45,37	19,96	7,00	5,00	2,52	22,20	-	-	22,41	-	-	-	45,88	-	1,02			3,54
13.10.14	24,00	-	115,22	89,28	25,94	64,02	44,96	19,06	7,00	5,00	2,42	20,91	-	-	21,11	-	-	-	45,03	-	0,94			3,36
14.10.14	24,00	-	113,54	85,15	28,39	62,80	43,92	18,88	7,00	5,00	2,36	23,44	-	-	23,66	-	-	-	44,01	-	1,03			3,39
15.10.14	24,00	-	113,06	86,65	26,41	63,31	43,88	19,43	7,00	5,00	2,41	21,47	-	-	21,66	-	-	-	44,09	-	0,95			3,36
16.10.14	24,00	-	111,68	87,06	24,62	62,44	42,98	19,46	7,00	5,00	2,38	19,88	-	-	20,04	-	-	-	42,96	-	0,86			3,23
17.10.14	24,00	-	112,35	88,97	23,38	63,98	43,24	20,74	7,00	5,00	2,53	18,71	-	-	18,88	-	-	-	43,62	-	0,82			3,34
18.10.14	24,00	-	114,40	86,67	27,73	66,35	44,61	21,74	7,00	5,00	2,70	22,98	-	-	23,21	-	-	-	44,68	-	1,03			3,73
19.10.14	24,00	-	114,32	82,55	31,77	66,93	44,77	22,16	7,00	5,00	2,74	27,08	-	-	27,35	-	-	-	44,91	-	1,22			3,96
20.10.14	24,00	-	114,35	89,79	24,56	67,85	45,39	22,46	7,00	5,00	2,78	19,82	-	-	20,02	-	-	-	45,55	-	0,90			3,68
21.10.14	24,00	-	104,62	83,74	20,88	69,99	46,60	23,39	7,00	5,00	2,47	18,92	-	-	19,14	-	-	-	50,46	-	0,96			3,42
22.10.14	24,00	-	117,19	88,87	28,32	71,74	47,48	24,26	7,00	5,00	3,02	22,85	-	-	23,13	-	-	-	51,39	-	1,17			4,19
23.10.14	24,00		86,29	68,81	17,48	58,39	46,32	12,07	7,00	5,00	1,42	22,26	-	-	22,48	-	-	-	46,66	-	1,03	-	-	2,45
Среднее	24,00	-	86,29	68,81	17,48	58,39	46,32	12,07	7,00	5,00	1,80	22,26	-	-	22,48	-	-	-	46,66	-	1,03	-	-	2,83
Итого	720,00		2588,79	2064,34	524,45						53,86	667,75	0,00	0,00	674,46	0,00	0,00	0,00			30,99	0,00	0,00	84,86

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	24.09.14 13:00	21724,54	19519,38	5945,35	-	6039,71	-	663,94	-
	22.10.14 13:00	24173,49	21470,09	6567,06	-	6667,62	-	783,32	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 10,3 °C = -6,88 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **77,98** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **674,46** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«30» 10 11 г.

24,11