

Адрес: г. Санкт-Петербург, Лицигина 19 / СЦО-ГЭС
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник: 14 Невадская котельная

Установленная приборостроительная организация: ВКТ-7 № 207963

Целевые и фактические расходы на оплату услуг за октябрь 2014

Режим (Смена): 3001

Смена подлинности: ДевятГубная

ВКТ-7-207963-СЦО-1014-ГЭС

Узел учета: СЦО-ГЭС
 Код УЭТ: _____
 Расчетный период: _____
 График: 150/70

Таблица: № 10.3

Дата	Тип	НС	М1	М2	дМ	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	Сторон	М3	М4	дМ	У3	У4	Уполн	Т3	Т4	Ожк общ	Ожк кап	Ожк лас	Общие теплопотр-е
24.09.14	Т	-	8,70	0,00	8,70	69,82	23,76	46,06	7,00	5,00	0,02	8,58	-	-	9,47	-	-	68,87	-	0,59	-	-	0,61
25.09.14	Т	-	9,54	0,00	9,54	69,86	23,52	46,34	7,00	5,00	0,02	9,28	-	-	9,47	-	-	69,25	-	0,64	-	-	0,67
26.09.14	Т	-	8,75	0,00	8,75	67,93	23,46	44,47	7,00	5,00	0,01	8,65	-	-	8,90	-	-	67,00	-	0,58	-	-	0,59
27.09.14	Т	-	8,85	0,00	8,85	68,35	23,12	45,23	7,00	5,00	0,01	8,73	-	-	8,90	-	-	67,49	-	0,59	-	-	0,60
28.09.14	Т	-	9,53	0,00	9,53	65,04	22,97	42,07	7,00	5,00	0,02	9,46	-	-	9,61	-	-	64,24	-	0,61	-	-	0,62
29.09.14	Т	-	8,98	0,00	8,98	61,15	22,66	38,49	7,00	5,00	0,01	8,91	-	-	9,08	-	-	60,42	-	0,54	-	-	0,55
30.09.14	Т	-	8,23	0,00	8,23	60,84	22,25	38,59	7,00	5,00	0,02	8,11	-	-	8,25	-	-	60,13	-	0,49	-	-	0,50
01.10.14	Т	-	9,67	0,00	9,67	63,08	21,49	41,59	7,00	5,00	0,02	9,54	-	-	9,65	-	-	60,09	-	0,57	-	-	0,58
02.10.14	Т	-	10,21	0,00	10,21	62,97	21,12	41,85	7,00	5,00	0,02	10,08	-	-	10,26	-	-	62,27	-	0,63	-	-	0,64
03.10.14	Т	-	10,20	0,00	10,20	61,24	20,91	40,33	7,00	5,00	0,02	10,34	-	-	10,88	-	-	60,74	-	0,65	-	-	0,66
04.10.14	Т	-	10,42	0,00	10,42	62,66	20,36	42,30	7,00	5,00	0,01	10,51	-	-	10,52	-	-	61,91	-	0,65	-	-	0,65
05.10.14	Т	-	10,70	0,00	10,70	60,67	19,72	40,95	7,00	5,00	0,02	10,16	-	-	10,24	-	-	62,17	-	0,63	-	-	0,63
06.10.14	Т	-	36,07	26,70	9,37	63,18	42,55	20,65	7,00	5,00	0,02	10,51	-	-	10,48	-	-	61,13	-	0,65	-	-	0,65
08.10.14	Т	-	80,84	71,97	8,87	62,34	42,75	19,59	7,00	5,00	0,32	10,06	-	-	9,34	-	-	62,15	-	0,57	-	-	0,57
09.10.14	Т	-	80,02	72,14	7,88	63,85	43,87	19,98	7,00	5,00	0,39	9,17	-	-	8,21	-	-	63,39	-	0,54	-	-	0,54
10.10.14	Т	-	80,11	72,01	8,10	63,87	44,25	19,62	7,00	5,00	0,75	8,66	-	-	8,84	-	-	63,13	-	0,54	-	-	0,54
11.10.14	Т	-	61,42	53,02	8,40	60,63	44,02	16,61	7,00	5,00	0,75	12,11	-	-	12,29	-	-	62,15	-	0,63	-	-	0,63
12.10.14	Т	-	78,86	70,21	8,65	64,98	45,09	19,89	7,00	5,00	1,33	9,63	-	-	9,79	-	-	65,02	-	0,64	-	-	0,64
13.10.14	Т	-	77,74	70,49	7,25	63,72	44,66	19,06	7,00	5,00	1,30	7,97	-	-	8,15	-	-	63,11	-	0,50	-	-	0,50
14.10.14	Т	-	78,50	69,50	9,00	62,48	42,72	19,22	7,00	5,00	1,35	9,31	-	-	9,48	-	-	62,75	-	0,59	-	-	0,59
15.10.14	Т	-	77,72	69,09	8,63	62,95	42,72	20,23	7,00	5,00	1,34	8,44	-	-	8,57	-	-	61,57	-	0,52	-	-	0,52
16.10.14	Т	-	75,98	68,45	7,53	62,05	41,66	20,09	7,00	5,00	1,34	8,44	-	-	8,57	-	-	61,57	-	0,52	-	-	0,52
17.10.14	Т	-	76,43	68,91	7,52	63,59	41,90	21,69	7,00	5,00	1,44	8,43	-	-	8,07	-	-	63,69	-	0,54	-	-	0,54
18.10.14	Т	-	77,30	69,95	7,35	65,92	43,16	22,76	7,00	5,00	1,58	7,90	-	-	8,07	-	-	65,15	-	0,52	-	-	0,52
19.10.14	Т	-	80,38	69,80	10,58	66,47	43,30	23,17	7,00	5,00	1,58	11,12	-	-	11,35	-	-	66,12	-	0,74	-	-	0,74
20.10.14	Т	-	78,45	70,17	8,28	67,41	43,91	23,50	7,00	5,00	1,62	8,94	-	-	9,03	-	-	66,98	-	0,59	-	-	0,59
21.10.14	Т	-	77,36	69,67	7,69	69,28	44,64	24,64	7,00	5,00	1,68	8,21	-	-	8,38	-	-	68,88	-	0,57	-	-	0,57
22.10.14	Т	-	77,34	69,16	8,18	71,22	44,86	26,36	7,00	5,00	1,80	8,46	-	-	8,64	-	-	71,04	-	0,60	-	-	0,60
23.10.14	Т	-	45,44	36,59	8,85	64,43	33,88	30,54	7,00	5,00	0,76	9,28	-	-	9,45	-	-	63,63	-	0,59	-	-	0,59
Среднее	-	-	45,44	36,59	8,85	64,43	33,88	30,54	7,00	5,00	0,76	9,28	-	-	9,45	-	-	63,63	-	0,59	-	-	0,59
Итого	-	-	1365,34	1097,83	265,51	-	-	-	-	-	-	22,68	-	-	283,52	-	-	63,63	-	0,59	-	-	0,59

Дата	Время	М1(Г)	М2(Г)	М3(Г)	М4(Г)	У3(кВт)	У4(кВт)	Осещ(от+гк(кВт))	гид ч
24.09.14	11:00	618,27	0,00	807,50	618,53	-	-	39,20	-
22.10.14	18:00	192,46	1044,03	870,03	885,94	-	-	77,24	-

Период расчета по среднему: 24.09.14 11:00 - 22.10.14 18:00

Климатическая зона: 10,3 °C

Среднее значение: 2,87

Итого по приборам учета: 1365,34 кВт.ч

С учетом корректировок: 1097,83 кВт.ч

С учетом корректировок: 283,52 кВт.ч

Узел учета: СЦО-ГЭС

Код УЭТ: _____

Расчетный период: _____

График: 150/70

Таблица: № 10.3

ЗАО "ДомТелеком"
 печать предприятия
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГВП "ЭК СПб"
 Удвоенные префиксные узлы
 Отдел эксплуатации КУЭТ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

14.10

30.10