Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-3
Адрес: г. Санкт-Петербург, Прибрежная 2, ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 50074

	расходомер		Приборы УУТЭ поверены до _____		**Тхв=0 С**
Подающий тр.	ПРЭМ 40	Gmin	Gmax	Термопреобр. КТПТР-05	Преобр. давления
Обратн.тр.	ПРЭМ 20			КТПТР-05	
тр-д. ГВС					
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dV	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	V1 м/куб	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	V2 м/куб	Q2 Гкал	C	м/куб	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.09.14	24	-	61,53	7,00	33,980	-	-	42,37	6,50	8,040	-	19,16	25,940	-	-	-	1,715
24.09.14	24	-	61,49	7,00	33,390	-	-	41,92	6,50	7,660	-	19,57	25,730	-	-	-	1,698
25.09.14	24	-	61,40	7,00	32,940	-	-	41,58	6,50	7,770	-	19,82	25,170	-	-	-	1,664
26.09.14	24	-	59,60	7,00	31,970	-	-	40,56	6,50	7,200	-	19,04	24,770	-	-	-	1,582
27.09.14	24	-	60,07	7,00	33,340	-	-	40,31	6,50	6,310	-	19,76	27,030	-	-	-	1,715
28.09.14	24	-	62,22	7,00	34,300	-	-	41,34	6,50	6,640	-	20,88	27,660	-	-	-	1,820
29.09.14	24	-	58,98	7,00	33,960	-	-	41,98	6,50	7,570	-	17,00	26,390	-	-	-	1,652
30.09.14	24	-	61,86	7,00	35,450	-	-	44,14	6,50	9,030	-	17,72	26,420	-	-	-	1,755
01.10.14	24	-	61,32	7,00	36,680	-	-	44,08	6,50	8,950	-	17,24	27,730	-	-	-	1,818
02.10.14	24	-	61,38	7,00	36,350	-	-	44,18	6,50	8,900	-	17,20	27,450	-	-	-	1,797
03.10.14	24	-	61,18	7,00	35,660	-	-	44,00	6,50	8,970	-	17,18	26,690	-	-	-	1,750
04.10.14	24	-	60,58	7,00	36,290	-	-	43,61	6,50	8,400	-	16,97	27,890	-	-	-	1,796
05.10.14	24	-	60,27	7,00	35,090	-	-	42,26	6,50	8,550	-	18,01	26,540	-	-	-	1,717
06.10.14	24	-	61,30	7,00	32,380	-	-	44,37	6,50	7,610	-	16,93	24,770	-	-	-	1,612
07.10.14	24	-	61,69	7,00	34,050	-	-	44,47	6,50	7,910	-	17,22	26,140	-	-	-	1,713
08.10.14	24	-	62,16	7,00	34,500	-	-	44,82	6,50	8,510	-	17,34	25,990	-	-	-	1,727
09.10.14	24	-	61,96	7,00	34,400	-	-	44,37	6,50	8,850	-	17,59	25,550	-	-	-	1,701
10.10.14	24	-	61,69	7,00	33,970	-	-	44,29	6,50	9,110	-	17,40	24,860	-	-	-	1,657
11.10.14	24	-	62,18	7,00	36,020	-	-	44,71	6,50	9,260	-	17,47	26,760	-	-	-	1,788
12.10.14	24	-	62,88	7,00	35,960	-	-	44,50	6,50	9,480	-	18,38	26,480	-	-	-	1,800
13.10.14	24	-	62,23	7,00	38,160	-	-	45,42	6,50	11,090	-	16,81	27,070	-	-	-	1,831
14.10.14	24	-	62,45	7,00	35,210	-	-	44,72	6,50	10,260	-	17,73	24,950	-	-	-	1,704
15.10.14	24	-	62,69	7,00	37,260	-	-	44,28	6,50	9,440	-	18,41	27,820	-	-	-	1,876
16.10.14	24	-	61,55	7,00	35,430	-	-	43,41	6,50	8,290	-	18,14	27,140	-	-	-	1,786
17.10.14	24	-	62,50	7,00	37,390	-	-	42,66	6,50	6,690	-	19,84	30,700	-	-	-	2,010
18.10.14	24	-	64,57	7,00	36,920	-	-	43,80	6,50	7,150	-	20,77	29,770	-	-	-	2,028
19.10.14	24	-	64,50	7,00	39,670	-	-	43,48	6,50	6,810	-	21,02	32,860	-	-	-	2,214
20.10.14	24	-	64,05	7,00	35,610	-	-	43,87	6,50	7,220	-	20,18	28,390	-	-	-	1,924
21.10.14	24	-	65,60	7,00	35,500	-	-	43,94	6,50	7,560	-	21,66	27,940	-	-	-	1,948
22.10.14	24	-	63,95	7,00	34,920	-	-	43,99	6,50	7,940	-	19,96	26,980	-	-	-	1,843
Среднее	24,00	-	61,99	7,00	35,225	-	-	43,45	6,50	8,239	-	18,55	26,986	-	-	-	1,788
Итого	720,0				1056,750	0,000				247,170	0,000		809,580	0,00	0,00	0,00	53,64
Ориентировочно до конца месяца(+)					328,423					66,420			262,003				17,68
Корректировка за прошлый месяц (-)					258,240					65,246			192,994				12,49
Итого за октябрь 2014 :					1126,933					248,344			878,589				58,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.09.14 23:00	50370,010	-	4074,800	-	-	-	2851,256	
22.10.14 13:00	51408,400	-	4319,500	-	-	-	2903,879	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ___ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения данных с ИВК УУ
Дата 27.10.2014