Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-3
Адрес: г. Санкт-Петербург, Прибрежная 2, СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 72051

	расходомер	Gmin	Приборы УУТЭ поверены до _____ Gmax		**Тхв=0 С**
Подающий тр.	ПРЭМ 50			Термопреобр.	
Обратн.тр.	ПРЭМ 50			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС				КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
26.09.14	24	-	55,02	10,20	77,330	-	-	46,15	5,60	76,630	-	8,87	0,700	0,00	0,00	0,00	0,737
27.09.14	24	-	63,56	10,20	120,070	-	-	48,59	5,60	119,980	-	14,97	0,090	0,00	0,00	0,00	1,813
28.09.14	24	-	66,43	10,20	120,370	-	-	46,78	5,60	120,320	-	19,65	0,050	0,00	0,00	0,00	2,377
29.09.14	24	-	55,73	10,20	168,070	-	-	41,25	5,60	167,630	-	14,48	0,440	0,00	0,00	0,00	2,483
30.09.14	24	-	55,40	10,20	267,120	-	-	42,41	5,60	266,760	-	12,99	0,360	0,00	0,00	0,00	3,511
01.10.14	24	-	51,83	10,20	263,040	-	-	39,00	5,60	263,040	-	12,83	0,000	0,00	0,00	0,00	3,390
02.10.14	24	-	50,92	10,20	254,350	-	-	38,20	5,60	254,350	-	12,72	0,000	0,00	0,00	0,00	3,252
03.10.14	24	-	50,67	10,20	257,830	-	-	38,34	5,60	257,830	-	12,33	0,000	0,00	0,00	0,00	3,195
04.10.14	24	-	51,25	10,20	266,510	-	-	38,79	5,60	266,510	-	12,46	0,000	0,00	0,00	0,00	3,339
05.10.14	24	-	52,15	10,20	270,650	-	-	39,27	5,60	270,530	-	12,88	0,120	0,00	0,00	0,00	3,508
06.10.14	24	-	52,78	10,20	275,690	-	-	39,86	5,60	275,640	-	12,92	0,050	0,00	0,00	0,00	3,584
07.10.14	24	-	51,88	10,20	278,880	-	-	39,48	5,60	278,800	-	12,40	0,080	0,00	0,00	0,00	3,477
08.10.14	24	-	49,62	10,20	278,310	-	-	38,05	5,60	278,250	-	11,57	0,060	0,00	0,00	0,00	3,241
09.10.14	24	-	49,63	10,20	278,150	-	-	38,43	5,60	277,990	-	11,20	0,160	0,00	0,00	0,00	3,141
10.10.14	24	-	48,24	10,20	278,080	-	-	37,61	5,60	277,940	-	10,63	0,140	0,00	0,00	0,00	2,982
11.10.14	24	-	48,94	10,20	278,580	-	-	38,29	5,60	277,840	-	10,65	0,740	0,00	0,00	0,00	3,015
12.10.14	24	-	49,81	10,20	262,550	-	-	38,67	5,60	262,250	-	11,14	0,300	0,00	0,00	0,00	2,954
13.10.14	24	-	49,14	10,20	265,300	-	-	38,58	5,60	265,130	-	10,56	0,170	0,00	0,00	0,00	2,826
14.10.14	24	-	48,87	10,20	263,550	-	-	37,93	5,60	263,370	-	10,94	0,180	0,00	0,00	0,00	2,906
15.10.14	24	-	50,04	10,20	261,340	-	-	37,91	5,60	261,300	-	12,13	0,040	0,00	0,00	0,00	3,189
16.10.14	24	-	53,94	10,20	269,110	-	-	39,79	5,60	268,890	-	14,15	0,220	0,00	0,00	0,00	3,833
17.10.14	24	-	56,09	10,20	274,440	-	-	40,97	5,60	274,000	-	15,12	0,440	0,00	0,00	0,00	4,183
18.10.14	24	-	58,28	10,20	272,930	-	-	42,26	5,60	271,990	-	16,02	0,940	0,00	0,00	0,00	4,428
19.10.14	24	-	57,27	10,20	273,590	-	-	41,96	5,60	273,200	-	15,31	0,390	0,00	0,00	0,00	4,220
20.10.14	24	-	58,07	10,20	273,650	-	-	42,14	5,60	273,200	-	15,93	0,450	0,00	0,00	0,00	4,395
21.10.14	24	-	59,39	10,20	272,780	-	-	42,48	5,60	272,620	-	16,91	0,160	0,00	0,00	0,00	4,631
22.10.14	24	-	62,17	10,20	272,630	-	-	43,66	5,60	272,510	-	18,51	0,120	0,00	0,00	0,00	5,070
Среднее	24,00	-	53,97	10,20	247,959	-	-	40,62	5,60	247,722	-	13,34	0,237	-	-	-	3,321
Итого	648,0				6694,900	0,000				6688,500	0,000		6,400	0,00	0,00	0,00	89,68
Ориентировочно до конца месяца(+)					2454,596					2451,099			3,497				39,55
Итого за октябрь 2014 :					9149,496					9139,599			9,897				129,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
29.09.14 17:00	56046,220	-	54277,430	-	0,000	0,000	1225,414	
22.10.14 13:00	62203,770	-	60429,820	-	0,000	0,000	1305,880	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АКТА допуска УУ
Дата 27.10.2014