Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-5
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 19, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 48801

	расходомер	Gmin	Приборы УУТЭ поверены до _____		**Тхв=0 С**
Подающий тр.	ПРЭМ 40	Gmax		Термопреобр. КТПТР-05	Преобр. давления
Обратн.тр.	ПРЭМ 40			КТПТР-05	
тр-д. ГВС					
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
27.09.14	24	-	64,82	10,20	80,750	-	-	50,00	5,60	78,940	-	14,82	1,810	0,00	0,00	0,00	1,296
28.09.14	24	-	67,53	10,20	79,820	-	-	44,81	5,60	78,000	-	22,72	1,820	0,00	0,00	0,00	1,900
29.09.14	24	-	59,35	10,20	96,840	-	-	40,79	5,60	94,590	-	18,56	2,250	0,00	0,00	0,00	1,891
30.09.14	24	-	50,43	10,20	89,980	-	-	37,05	5,60	87,530	-	13,38	2,450	0,00	0,00	0,00	1,333
01.10.14	24	-	49,07	10,20	109,960	-	-	34,88	5,60	107,270	-	14,19	2,690	0,00	0,00	0,00	1,660
02.10.14	24	-	48,34	10,20	118,780	-	-	34,84	5,60	115,890	-	13,50	2,890	0,00	0,00	0,00	1,710
03.10.14	24	-	48,32	10,20	119,690	-	-	35,14	5,60	117,000	-	13,18	2,690	0,00	0,00	0,00	1,677
04.10.14	24	-	49,59	10,20	130,240	-	-	36,29	5,60	127,360	-	13,30	2,880	0,00	0,00	0,00	1,843
05.10.14	24	-	51,48	10,20	135,460	-	-	37,16	5,60	131,930	-	14,32	3,530	0,00	0,00	0,00	2,079
06.10.14	24	-	53,43	10,20	135,840	-	-	37,60	5,60	132,130	-	15,83	3,710	0,00	0,00	0,00	2,298
07.10.14	24	-	53,58	10,20	135,990	-	-	37,81	5,60	132,340	-	15,77	3,650	0,00	0,00	0,00	2,293
08.10.14	24	-	50,81	10,20	135,620	-	-	36,58	5,60	132,310	-	14,23	3,310	0,00	0,00	0,00	2,057
09.10.14	24	-	49,12	10,20	135,310	-	-	35,88	5,60	129,320	-	13,24	5,990	0,00	0,00	0,00	2,013
10.10.14	24	-	50,60	10,20	134,820	-	-	36,67	5,60	124,260	-	13,93	10,560	0,00	0,00	0,00	2,276
11.10.14	24	-	50,41	10,20	136,720	-	-	37,06	5,60	126,710	-	13,35	10,010	0,00	0,00	0,00	2,204
12.10.14	24	-	50,31	10,20	135,460	-	-	36,88	5,60	127,880	-	13,43	7,580	0,00	0,00	0,00	2,108
13.10.14	24	-	50,13	10,20	134,350	-	-	36,73	5,60	132,080	-	13,40	2,270	0,00	0,00	0,00	1,890
14.10.14	24	-	50,53	10,20	133,160	-	-	36,69	5,60	130,920	-	13,84	2,240	0,00	0,00	0,00	1,934
15.10.14	24	-	52,75	10,20	135,470	-	-	37,49	5,60	132,890	-	15,26	2,580	0,00	0,00	0,00	2,173
16.10.14	24	-	55,94	10,20	135,610	-	-	38,42	5,60	132,900	-	17,52	2,710	0,00	0,00	0,00	2,489
17.10.14	24	-	60,16	10,20	136,160	-	-	40,04	5,60	133,190	-	20,12	2,970	0,00	0,00	0,00	2,864
18.10.14	24	-	64,89	10,20	136,200	-	-	42,38	5,60	132,960	-	22,51	3,240	0,00	0,00	0,00	3,212
19.10.14	24	-	64,55	10,20	136,470	-	-	42,13	5,60	132,870	-	22,42	3,600	0,00	0,00	0,00	3,218
20.10.14	24	-	66,07	10,20	136,270	-	-	43,11	5,60	132,510	-	22,96	3,760	0,00	0,00	0,00	3,299
21.10.14	24	-	67,38	10,20	136,030	-	-	43,70	5,60	132,110	-	23,68	3,920	0,00	0,00	0,00	3,402
22.10.14	24	-	68,77	10,20	135,810	-	-	43,70	5,60	131,660	-	25,07	4,150	0,00	0,00	0,00	3,594
Среднее	24,00	-	55,71	10,20	125,647	-	-	38,99	5,60	121,829	-	16,71	3,818	-	-	-	2,258
Итого	624,0				3266,810	0,000				3167,550	0,000		99,260	0,00	0,00	0,00	58,71
Ориентировочно до конца месяца(+)					1224,707					1193,400			31,307				28,39
Итого за октябрь 2014 :					4491,517					4360,950			130,567				87,10

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
30.09.14 08:00	76086,700	-	70674,570	-	0,000	0,000	2244,489	
23.10.14 02:00	79096,440	-	73590,800	-	0,000	0,000	2298,271	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Отдел расчетов и анализа теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АКТА допуска УУ
Дата 27.10.2014