Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-5
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 19, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 48408

	расходомер	Gmin	Gmax		
Подающий тр.	ПРЭМ 40			Термопреобр.	**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	ПРЭМ 40			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС				КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
27.09.14	24	-	64,43	10,20	108,430	-	-	64,30	5,60	108,230	-	0,13	0,200	0,00	0,00	0,00	0,038
28.09.14	24	-	67,39	10,20	106,560	-	-	67,25	5,60	106,410	-	0,14	0,150	0,00	0,00	0,00	0,034
29.09.14	24	-	59,43	10,20	129,000	-	-	58,75	5,60	128,790	-	0,68	0,210	0,00	0,00	0,00	0,110
30.09.14	24	-	50,80	10,20	121,380	-	-	48,52	5,60	121,470	-	2,28	-0,090	0,00	0,00	0,00	0,300
01.10.14	24	-	49,04	10,20	147,510	-	-	44,69	5,60	147,510	-	4,35	0,000	0,00	0,00	0,00	0,654
02.10.14	24	-	48,33	10,20	158,840	-	-	41,53	5,60	158,840	-	6,80	0,000	0,00	0,00	0,00	1,093
03.10.14	24	-	48,29	10,20	160,110	-	-	39,71	5,60	160,110	-	8,58	0,000	0,00	0,00	0,00	1,384
04.10.14	24	-	49,52	10,20	174,000	-	-	40,39	5,60	174,000	-	9,13	0,000	0,00	0,00	0,00	1,601
05.10.14	24	-	51,43	10,20	181,250	-	-	40,99	5,60	181,250	-	10,44	0,000	0,00	0,00	0,00	1,907
06.10.14	24	-	53,35	10,20	181,610	-	-	41,37	5,60	181,610	-	11,98	0,000	0,00	0,00	0,00	2,186
07.10.14	24	-	53,51	10,20	182,360	-	-	41,30	5,60	182,360	-	12,21	0,000	0,00	0,00	0,00	2,237
08.10.14	24	-	50,80	10,20	182,200	-	-	39,76	5,60	182,200	-	11,04	0,000	0,00	0,00	0,00	2,024
09.10.14	24	-	49,06	10,20	182,030	-	-	38,64	5,60	182,030	-	10,42	0,000	0,00	0,00	0,00	1,910
10.10.14	24	-	50,58	10,20	181,880	-	-	39,55	5,60	181,880	-	11,03	0,000	0,00	0,00	0,00	2,014
11.10.14	24	-	50,38	10,20	184,530	-	-	39,65	5,60	184,530	-	10,73	0,000	0,00	0,00	0,00	1,993
12.10.14	24	-	50,26	10,20	182,780	-	-	39,47	5,60	182,780	-	10,79	0,000	0,00	0,00	0,00	1,987
13.10.14	24	-	50,09	10,20	181,370	-	-	39,22	5,60	181,370	-	10,87	0,000	0,00	0,00	0,00	1,983
14.10.14	24	-	50,47	10,20	179,590	-	-	39,27	5,60	179,590	-	11,20	0,000	0,00	0,00	0,00	2,027
15.10.14	24	-	52,70	10,20	182,630	-	-	40,42	5,60	182,630	-	12,28	0,000	0,00	0,00	0,00	2,256
16.10.14	24	-	55,89	10,20	182,620	-	-	41,74	5,60	182,620	-	14,15	0,000	0,00	0,00	0,00	2,598
17.10.14	24	-	60,05	10,20	183,050	-	-	43,72	5,60	183,050	-	16,33	0,000	0,00	0,00	0,00	3,000
18.10.14	24	-	64,87	10,20	182,960	-	-	46,43	5,60	182,960	-	18,44	0,000	0,00	0,00	0,00	3,384
19.10.14	24	-	64,51	10,20	183,130	-	-	46,23	5,60	183,130	-	18,28	0,000	0,00	0,00	0,00	3,361
20.10.14	24	-	66,01	10,20	188,400	-	-	51,31	5,60	188,820	-	14,70	-0,420	0,00	0,00	0,00	2,797
21.10.14	24	-	67,35	10,20	200,590	-	-	49,02	5,60	200,590	-	18,33	0,000	0,00	0,00	0,00	3,693
22.10.14	24	-	68,69	10,20	200,110	-	-	49,46	5,60	200,110	-	19,23	0,000	0,00	0,00	0,00	3,862
Среднее	24,00	-	55,66	10,20	170,343	-	-	45,10	5,60	170,341	-	10,56	0,002	-	-	-	1,940
Итого	624,0				4428,920	0,000				4428,870	0,000		0,050	0,00	0,00	0,00	50,43
Ориентировочно до конца месяца(+)					1698,249					1698,789			-0,540				29,18
Итого за октябрь 2014 :					6127,169					6127,659			-0,490				79,61

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
01.10.14 07:00	118701,980	-	116073,900	-	0,000	0,000	2545,345	
22.10.14 13:00	122537,890	-	119910,230	-	0,000	0,000	2593,394	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до момента получения АКТА допуска УУ
Дата 27.10.2014