ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-1
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 23-2, СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 48414

	расходомер	Gmin	Gmax		
Подающий тр.	ПРЭМ 40			Термопреобр.	**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	ПРЭМ 40			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС				КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
26.09.14	24	-	62,77	10,20	50,960	-	-	47,29	5,60	49,190	-	15,48	1,770	0,00	0,00	0,00	0,877
27.09.14	24	-	62,17	10,20	82,670	-	-	38,91	5,60	82,610	-	23,26	0,060	0,00	0,00	0,00	1,929
28.09.14	24	-	65,08	10,20	81,980	-	-	37,71	5,60	81,930	-	27,37	0,050	0,00	0,00	0,00	2,250
29.09.14	24	-	49,71	10,20	185,450	-	-	38,57	5,60	185,320	-	11,14	0,130	0,00	0,00	0,00	2,073
30.09.14	24	-	51,54	10,20	210,690	-	-	42,47	5,60	202,080	-	9,07	8,610	0,00	0,00	0,00	2,391
01.10.14	24	-	52,84	10,20	245,410	-	-	42,36	5,60	245,410	-	10,48	0,000	0,00	0,00	0,00	2,589
02.10.14	24	-	51,88	10,20	217,790	-	-	39,79	5,60	217,570	-	12,09	0,220	0,00	0,00	0,00	2,660
03.10.14	24	-	50,82	10,20	238,730	-	-	38,16	5,60	238,730	-	12,66	0,000	0,00	0,00	0,00	3,039
04.10.14	24	-	48,84	10,20	265,170	-	-	37,80	5,60	265,170	-	11,04	0,000	0,00	0,00	0,00	2,946
05.10.14	24	-	46,35	10,20	275,260	-	-	36,43	5,60	275,260	-	9,92	0,000	0,00	0,00	0,00	2,749
06.10.14	24	-	51,39	10,20	275,430	-	-	39,07	5,60	275,430	-	12,32	0,000	0,00	0,00	0,00	3,411
07.10.14	24	-	51,17	10,20	278,900	-	-	39,13	5,60	278,900	-	12,04	0,000	0,00	0,00	0,00	3,370
08.10.14	24	-	52,49	10,20	283,080	-	-	40,06	5,60	283,060	-	12,43	0,020	0,00	0,00	0,00	3,538
09.10.14	24	-	52,36	10,20	273,930	-	-	39,85	5,60	273,930	-	12,51	0,000	0,00	0,00	0,00	3,447
10.10.14	24	-	49,41	10,20	271,170	-	-	38,40	5,60	271,170	-	11,01	0,000	0,00	0,00	0,00	3,001
11.10.14	24	-	46,74	10,20	273,160	-	-	37,01	5,60	273,160	-	9,73	0,000	0,00	0,00	0,00	2,675
12.10.14	24	-	47,56	10,20	274,420	-	-	37,44	5,60	274,420	-	10,12	0,000	0,00	0,00	0,00	2,795
13.10.14	24	-	47,05	10,20	275,610	-	-	37,25	5,60	275,610	-	9,80	0,000	0,00	0,00	0,00	2,721
14.10.14	24	-	48,60	10,20	271,200	-	-	37,83	5,60	271,200	-	10,77	0,000	0,00	0,00	0,00	2,937
15.10.14	24	-	50,57	10,20	275,080	-	-	39,00	5,60	275,080	-	11,57	0,000	0,00	0,00	0,00	3,199
16.10.14	24	-	54,22	10,20	270,170	-	-	40,35	5,60	270,170	-	13,87	0,000	0,00	0,00	0,00	3,762
17.10.14	24	-	56,56	10,20	272,230	-	-	41,68	5,60	272,230	-	14,88	0,000	0,00	0,00	0,00	4,068
18.10.14	24	-	58,47	10,20	273,570	-	-	42,76	5,60	273,570	-	15,71	0,000	0,00	0,00	0,00	4,317
19.10.14	24	-	56,59	10,20	266,210	-	-	41,36	5,60	266,210	-	15,23	0,000	0,00	0,00	0,00	4,069
20.10.14	24	-	58,97	10,20	267,590	-	-	42,66	5,60	267,590	-	16,31	0,000	0,00	0,00	0,00	4,378
21.10.14	24	-	62,42	10,20	271,550	-	-	44,53	5,60	271,550	-	17,89	0,000	0,00	0,00	0,00	4,872
22.10.14	24	-	65,15	10,20	271,970	-	-	45,79	5,60	271,970	-	19,36	0,000	0,00	0,00	0,00	5,283
Среднее	24,00	-	53,77	10,20	240,718	-	-	40,14	5,60	240,316	-	13,63	0,402	-	-	-	3,161
Итого	648,0				6499,380	0,000				6488,520	0,000		10,860	0,00	0,00	0,00	85,35
Ориентировочно до конца месяца(+)					2434,230					2434,230			0,000				39,53
Итого за октябрь 2014 :					8933,610					8922,750			10,860				124,88

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
30.09.14 08:00	161486,210	-	159854,850	-	0,000	0,000	3227,716	
22.10.14 13:00	167428,890	-	165797,220	-	0,000	0,000	3302,919	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'C _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ ОШИБОЧНО
до ввода до получения Акта допуска УУ

Дата _____

27.10.2014