ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-1
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 31-1, СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 04814

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Txв=0 С
Подающий тр.	VA2305M 40			КТПТР-05	Преобр. давления
Обратн.тр.	VA2305M 40			КТПТР-05	
тр-д. ГВС	VA2305M 25			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	VA2305M 15			КТПТР-05	
Тр. Подпитки					

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) **лето:** Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.09.14	24	-	64,09	6,00	55,507	-	-	55,05	5,00	45,856	-	-	9,03	9,651	1,034
24.09.14	24	-	64,96	6,00	54,531	-	-	55,05	5,00	43,796	-	-	9,91	10,735	1,133
25.09.14	24	-	65,21	6,00	54,974	-	-	55,34	5,00	45,095	-	-	9,88	9,879	1,091
26.09.14	24	-	64,37	6,00	52,399	-	-	54,60	5,00	43,380	-	-	9,76	9,019	1,005
27.09.14	24	-	63,45	6,00	51,066	-	-	53,44	5,00	42,080	-	-	10,01	8,986	0,993
28.09.14	24	-	66,24	6,00	53,985	-	-	56,07	5,00	41,343	-	-	10,18	12,642	1,260
29.09.14	24	-	63,41	6,00	56,385	-	-	54,95	5,00	46,495	-	-	8,46	9,890	1,022
30.09.14	24	-	65,80	6,00	65,796	-	-	57,74	5,00	56,693	-	-	8,06	9,104	1,058
01.10.14	24	-	65,40	6,00	68,068	-	-	57,60	5,00	57,657	-	-	7,80	10,411	1,133
02.10.14	24	-	65,42	6,00	65,656	-	-	57,51	5,00	56,733	-	-	7,91	8,923	1,034
03.10.14	24	-	65,06	6,00	61,999	-	-	56,85	5,00	52,765	-	-	8,21	9,233	1,035
04.10.14	24	-	64,57	6,00	63,830	-	-	56,72	5,00	53,250	-	-	7,85	10,580	1,103
05.10.14	24	-	63,95	6,00	58,552	-	-	55,28	5,00	46,705	-	-	8,67	11,847	1,164
06.10.14	24	-	65,74	6,00	58,123	-	-	56,56	5,00	47,031	-	-	9,17	11,092	1,162
07.10.14	24	-	65,95	6,00	60,883	-	-	57,22	5,00	50,927	-	-	8,73	9,955	1,103
08.10.14	24	-	66,64	6,00	58,649	-	-	57,94	5,00	50,306	-	-	8,70	8,343	0,995
09.10.14	24	-	66,71	6,00	63,965	-	-	58,36	5,00	54,967	-	-	8,35	8,998	1,061
10.10.14	24	-	66,33	6,00	62,815	-	-	57,97	5,00	53,322	-	-	8,35	9,493	1,077
11.10.14	24	-	66,78	6,00	64,284	-	-	58,56	5,00	54,311	-	-	8,21	9,973	1,114
12.10.14	24	-	67,40	6,00	63,997	-	-	58,91	5,00	53,329	-	-	8,49	10,669	1,174
13.10.14	24	-	66,92	6,00	59,784	-	-	58,15	5,00	50,911	-	-	8,77	8,873	1,042
14.10.14	24	-	67,29	6,00	56,267	-	-	57,79	5,00	46,211	-	-	9,50	10,056	1,118
15.10.14	24	-	67,03	6,00	59,523	-	-	57,81	5,00	48,618	-	-	9,22	10,904	1,181
16.10.14	24	-	65,95	6,00	59,619	-	-	56,98	5,00	50,171	-	-	8,97	9,449	1,075
17.10.14	24	-	66,26	6,00	56,747	-	-	56,47	5,00	45,990	-	-	9,80	10,758	1,165
18.10.14	24	-	69,45	6,00	55,170	-	-	58,72	5,00	44,687	-	-	10,73	10,483	1,209
19.10.14	24	-	68,71	6,00	55,641	-	-	57,97	5,00	44,478	-	-	10,74	11,162	1,246
20.10.14	24	-	68,95	6,00	53,362	-	-	58,14	5,00	43,596	-	-	10,81	9,766	1,146
21.10.14	24	-	70,43	6,00	52,763	-	-	58,95	5,00	43,838	-	-	11,48	8,925	1,133
22.10.14	24	-	70,56	6,00	51,895	-	-	58,83	5,00	42,387	-	-	11,73	9,507	1,170
Среднее	24,00	-	66,30	6,00	58,541	-	-	57,05	5,00	48,564	-	-	9,25	9,977	1,108
Итого	720,0				1756,234	0,000				1456,927	0,000	0,00		299,307	33,23
Ориентировочно до конца месяца(+)					495,252					405,189				90,063	10,47
Корректировка за прошлый месяц (-)					431,166					358,999				72,167	7,966
Итого за октябрь 2014 :					1820,321					1503,117				317,203	35,73963

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q,Гкал
22.09.14 23:00	65113,275	-	54353,452	-	-	1213,854
23.10.14 03:00	66878,272	-	55817,672	-	-	1247,265

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____ Константиновский В.В.

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АКТА допуска УУ
Дата 27 . 0. 2014