Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-1
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 31-1, СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 04814

	расходомер	Gmin	Gmax		
Подающий тр.	VA2305M 40			Термопреобр. КТПТР-05	**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	VA2305M 40			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС	VA2305M 25			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	VA2305M 15			КТПТР-05	
Тр. Подпитки					

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
26.09.14	24	-	62,35	9,16	25,576	-	-	35,25	4,60	22,099	-	27,10	3,477	-	-	-	0,818
27.09.14	24	-	64,20	9,16	38,900	-	-	30,89	4,60	38,608	-	33,31	0,292	-	-	-	1,307
28.09.14	24	-	67,35	9,16	38,756	-	-	32,34	4,60	38,459	-	35,01	0,297	-	-	-	1,369
29.09.14	24	-	51,86	9,16	70,900	-	-	35,63	4,60	70,443	-	16,23	0,457	-	-	-	1,172
30.09.14	24	-	53,28	9,16	93,418	-	-	39,50	4,60	92,640	-	13,78	0,778	-	-	-	2,955
01.10.14	24	-	53,41	9,16	121,809	-	-	38,72	4,60	120,807	-	14,69	1,002	-	-	-	1,837
02.10.14	24	-	52,39	9,16	114,212	-	-	37,52	4,60	113,351	-	14,87	0,862	-	-	-	1,740
03.10.14	24	-	51,24	9,16	118,898	-	-	37,48	4,60	117,975	-	13,77	0,923	-	-	-	1,681
04.10.14	24	-	49,34	9,16	129,743	-	-	37,33	4,60	128,744	-	12,01	0,999	-	-	-	1,606
05.10.14	24	-	46,66	9,16	137,901	-	-	36,09	4,60	136,705	-	10,57	1,196	-	-	-	1,511
06.10.14	24	-	51,37	9,16	136,191	-	-	38,23	4,60	135,236	-	13,14	0,955	-	-	-	1,836
07.10.14	24	-	51,43	9,16	136,950	-	-	38,42	4,60	136,087	-	13,00	0,863	-	-	-	1,824
08.10.14	24	-	52,95	9,16	140,032	-	-	39,52	4,60	139,438	-	13,43	0,594	-	-	-	1,915
09.10.14	24	-	52,71	9,16	136,851	-	-	39,42	4,60	136,324	-	13,29	0,526	-	-	-	1,851
10.10.14	24	-	49,94	9,16	137,206	-	-	38,25	4,60	136,784	-	11,68	0,422	-	-	-	1,630
11.10.14	24	-	47,01	9,16	138,749	-	-	36,89	4,60	138,348	-	10,13	0,402	-	-	-	1,431
12.10.14	24	-	47,86	9,16	139,904	-	-	37,35	4,60	139,521	-	10,51	0,383	-	-	-	1,496
13.10.14	24	-	47,36	9,16	140,427	-	-	37,03	4,60	140,089	-	10,33	0,338	-	-	-	1,475
14.10.14	24	-	48,71	9,16	139,370	-	-	37,49	4,60	138,983	-	11,23	0,386	-	-	-	1,591
15.10.14	24	-	50,97	9,16	140,076	-	-	38,65	4,60	139,602	-	12,32	0,474	-	-	-	1,756
16.10.14	24	-	54,27	9,16	139,219	-	-	39,85	4,60	138,626	-	14,42	0,593	-	-	-	2,042
17.10.14	24	-	56,83	9,16	139,868	-	-	41,08	4,60	139,297	-	15,75	0,571	-	-	-	2,237
18.10.14	24	-	58,93	9,16	140,488	-	-	42,19	4,60	139,947	-	16,75	0,541	-	-	-	2,388
19.10.14	24	-	57,07	9,16	138,961	-	-	41,05	4,60	138,352	-	16,02	0,609	-	-	-	2,263
20.10.14	24	-	59,15	9,16	138,690	-	-	42,11	4,60	137,922	-	17,04	0,768	-	-	-	2,406
21.10.14	24	-	62,75	9,16	139,243	-	-	43,92	4,60	138,410	-	18,83	0,833	-	-	-	2,670
22.10.14	24	-	65,56	9,16	139,718	-	-	45,14	4,60	138,869	-	20,42	0,848	-	-	-	2,904
Среднее	24,00	-	54,33	9,16	120,447	-	-	38,42	4,60	119,691	-	15,91	0,755	-	-	-	1,841
Итого	648,0				3252,056	0,000				3231,666	0,000		20,389	0,00	0,00	0,00	49,71
Ориентировочно до конца месяца(+)					1255,096					1248,972			6,124				21,74
Итого за октябрь 2014 :					4507,151					4480,638			26,513				71,45

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
29.09.14 17:00	80281,245	-	79128,647	-	-	-	1800,306	
23.10.14 03:00	83414,298	-	82245,587	-	-	-	1846,059	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____ Константиновский В.В.

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Филиал «Невский» ОАО «ТК-1»
Отдел расчетов и анализа теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АКТА допуска УУ
Дата _____
27.10.2014