Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-1
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 31-2, ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 26992

	расходомер			
Подающий тр.	VA2305M 40	Gmin	Приборы УУТЭ поверены до _____ Gmax	Термопреобр. КТПТР-05	**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	VA2305M 25			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС					
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dV	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	V1 м/куб	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	V2 м/куб	Q2 Гкал	C	м/куб	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.09.14	24	-	65,32	-	92,680	-	-	56,01	-	72,572	-	9,31	20,108	0,00	-	0,00	1,933
24.09.14	24	-	66,39	-	92,458	-	-	56,29	-	69,725	-	10,10	22,733	0,00	-	0,00	2,151
25.09.14	24	-	66,65	-	91,935	-	-	56,49	-	71,336	-	10,16	20,599	0,00	-	0,00	2,037
26.09.14	24	-	65,52	-	89,404	-	-	55,67	-	68,169	-	9,85	21,236	0,00	-	0,00	2,005
27.09.14	24	-	64,99	-	87,172	-	-	54,81	-	66,377	-	10,18	20,795	0,00	-	0,00	1,972
28.09.14	24	-	67,64	-	89,619	-	-	57,14	-	66,290	-	10,51	23,329	0,00	-	0,00	2,209
29.09.14	24	-	64,51	-	94,748	-	-	55,85	-	73,798	-	8,65	20,950	0,00	-	0,00	1,936
30.09.14	24	-	67,08	-	108,670	-	-	58,78	-	89,891	-	8,30	18,779	0,00	-	0,00	1,944
01.10.14	24	-	66,64	-	111,458	-	-	58,56	-	91,547	-	8,07	19,912	0,00	-	0,00	2,005
02.10.14	24	-	66,58	-	110,101	-	-	58,47	-	89,632	-	8,11	20,469	0,00	-	0,00	2,029
03.10.14	24	-	66,26	-	104,219	-	-	57,88	-	83,791	-	8,37	20,428	0,00	-	0,00	1,996
04.10.14	24	-	65,70	-	106,759	-	-	57,67	-	84,362	-	8,03	22,397	0,00	-	0,00	2,089
05.10.14	24	-	65,24	-	100,238	-	-	56,48	-	75,119	-	8,76	25,119	0,00	-	0,00	2,236
06.10.14	24	-	67,01	-	95,683	-	-	57,66	-	75,509	-	9,35	20,174	0,00	-	0,00	1,997
07.10.14	24	-	67,29	-	102,076	-	-	58,29	-	81,131	-	9,00	20,945	0,00	-	0,00	2,076
08.10.14	24	-	67,92	-	98,686	-	-	59,42	-	78,134	-	8,50	20,552	0,00	-	0,00	1,999
09.10.14	24	-	67,90	-	106,935	-	-	59,24	-	85,966	-	8,66	20,969	0,00	-	0,00	2,103
10.10.14	24	-	67,56	-	105,021	-	-	58,85	-	84,003	-	8,71	21,018	0,00	-	0,00	2,087
11.10.14	24	-	67,91	-	107,742	-	-	59,40	-	86,006	-	8,50	21,736	0,00	-	0,00	2,141
12.10.14	24	-	68,59	-	109,939	-	-	60,06	-	84,663	-	8,54	25,276	0,00	-	0,00	2,385
13.10.14	24	-	68,01	-	87,951	-	-	60,39	-	67,436	-	7,62	20,515	0,00	-	0,00	1,856
14.10.14	24	-	68,50	-	99,635	-	-	60,05	-	79,350	-	8,46	20,285	0,00	-	0,00	1,998
15.10.14	24	-	68,49	-	102,507	-	-	59,66	-	82,936	-	8,83	19,571	0,00	-	0,00	2,009
16.10.14	24	-	67,51	-	85,802	-	-	58,05	-	68,944	-	9,46	16,858	0,00	-	0,00	1,736
17.10.14	24	-	66,88	-	99,227	-	-	57,97	-	78,195	-	8,92	21,031	0,00	-	0,00	2,039
18.10.14	24	-	66,88	-	99,227	-	-	57,97	-	78,195	-	8,92	21,031	0,00	-	0,00	2,039
19.10.14	24	-	66,88	-	99,227	-	-	57,97	-	78,195	-	8,92	21,031	0,00	-	0,00	2,039
20.10.14	24	-	66,88	-	99,227	-	-	57,97	-	78,195	-	8,92	21,031	0,00	-	0,00	2,039
21.10.14	24	-	66,88	-	99,227	-	-	57,97	-	78,195	-	8,92	21,031	0,00	-	0,00	2,039
22.10.14	24	-	66,88	-	99,227	-	-	57,97	-	78,195	-	8,92	21,031	0,00	-	0,00	2,039
Среднее	24,00	-	66,88	-	99,227	-	-	57,97	-	78,195	-	8,92	21,031	-	-	-	2,039
Итого	720,0				2976,801	0,000				2345,860	0,000		630,934	0,00	0,00	0,00	61,17

Ориентировочно до конца месяца(+)	875,782			
Корректировка за прошлый месяц (-)	727,710	691,861	183,914	17,96
Итого за октябрь 2014 :	3124,873	567,679	160,030	15,51
		2470,042	654,817	63,62

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.09.14 14:00	67616,838	-	47921,979	-	0,000	-	2717,992	
16.10.14 14:00	69918,119	-	49733,369	-	0,000	-	2765,383	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Отдел расчетов за услуги теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до заключения по получении АКТА допуска УУ
27.10.2014