Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-1
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 33, СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 04816

	расходомер	Gmin	Приборы УУТЭ поверены до _____ Gmax	Термопреобр.	Тхв=0 С
Подающий тр.	VA2305M 50			КТПТР-05	Преобр. давления
Обратн.тр.	VA2305M 50			КТПТР-05	
тр-д. ГВС	VA2305M 25			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	VA2305M 15			КТПТР-05	
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.09.14	24	-	64,00	6,00	33,066	-	-	45,71	5,00	7,780	-	-	18,30	25,286	1,762
24.09.14	24	-	64,91	6,00	31,568	-	-	45,44	5,00	7,461	-	-	19,47	24,107	1,711
25.09.14	24	-	65,19	6,00	31,805	-	-	45,56	5,00	7,642	-	-	19,64	24,164	1,727
26.09.14	24	-	63,64	6,00	33,531	-	-	45,39	5,00	7,323	-	-	18,25	26,208	1,803
27.09.14	24	-	63,58	6,00	33,093	-	-	44,55	5,00	7,152	-	-	19,03	25,940	1,787
28.09.14	24	-	65,94	6,00	32,718	-	-	46,42	5,00	7,133	-	-	19,52	25,586	1,828
29.09.14	24	-	63,02	6,00	34,420	-	-	46,40	5,00	7,858	-	-	16,62	26,562	1,806
30.09.14	24	-	65,51	6,00	33,625	-	-	47,82	5,00	9,364	-	-	17,69	24,261	1,756
01.10.14	24	-	65,26	6,00	34,757	-	-	48,47	5,00	9,482	-	-	16,80	25,276	1,810
02.10.14	24	-	65,10	6,00	31,873	-	-	47,56	5,00	9,291	-	-	17,54	22,582	1,634
03.10.14	24	-	64,85	6,00	32,744	-	-	47,74	5,00	8,755	-	-	17,11	23,989	1,707
04.10.14	24	-	64,29	6,00	33,494	-	-	47,02	5,00	8,867	-	-	17,27	24,627	1,738
05.10.14	24	-	64,05	6,00	38,587	-	-	46,01	5,00	7,885	-	-	18,04	30,702	2,110
06.10.14	24	-	65,53	6,00	32,525	-	-	47,09	5,00	7,962	-	-	18,44	24,563	1,758
07.10.14	24	-	65,85	6,00	33,639	-	-	47,45	5,00	8,530	-	-	18,40	25,110	1,812
08.10.14	24	-	66,13	6,00	32,185	-	-	48,61	5,00	7,173	-	-	17,53	25,012	1,781
09.10.14	24	-	66,66	6,00	32,485	-	-	49,23	5,00	6,671	-	-	17,43	25,814	1,839
10.10.14	24	-	66,29	6,00	31,017	-	-	48,22	5,00	7,468	-	-	18,08	23,548	1,697
11.10.14	24	-	66,69	6,00	32,938	-	-	48,89	5,00	8,979	-	-	17,80	23,958	1,759
12.10.14	24	-	67,56	6,00	35,997	-	-	49,54	5,00	8,929	-	-	18,02	27,068	1,991
13.10.14	24	-	67,10	6,00	32,507	-	-	48,85	5,00	8,307	-	-	18,25	24,200	1,777
14.10.14	24	-	67,53	6,00	31,179	-	-	48,05	5,00	7,294	-	-	19,49	23,886	1,757
15.10.14	24	-	66,96	6,00	21,257	-	-	44,18	5,00	1,628	-	-	22,78	19,629	2,153
16.10.14	24	-	65,73	6,00	30,529	-	-	23,35	5,00	0,124	-	-	42,38	30,405	2,005
17.10.14	24	-	66,60	6,00	31,044	-	-	44,86	5,00	1,891	-	-	21,74	29,153	1,984
18.10.14	24	-	69,08	6,00	32,714	-	-	48,47	5,00	5,003	-	-	20,61	27,710	2,019
19.10.14	24	-	68,82	6,00	35,103	-	-	48,14	5,00	5,017	-	-	20,67	30,085	2,176
20.10.14	24	-	68,53	6,00	30,148	-	-	48,39	5,00	4,915	-	-	20,14	25,234	1,830
21.10.14	24	-	70,28	6,00	29,587	-	-	48,65	5,00	4,939	-	-	21,63	24,648	1,841
22.10.14	24	-	69,89	6,00	29,313	-	-	48,25	5,00	5,651	-	-	21,64	23,662	1,777
Среднее	24,00	-	66,15	6,00	32,315	-	-	46,48	5,00	6,882	-	-	19,68	25,433	1,838
Итого	720,0				969,450	0,000				206,474	0,000	0,00		762,976	55,14

Ориентировочно до конца месяца(+)	280,850			
Корректировка за прошлый месяц (-)	249,917	35,410		
Итого за октябрь 2014 :	1000,384	54,278	245,440	17,53
		187,606	195,639	13,640
			812,777	59,021824

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q,Гкал
22.09.14 23:00	35155,086	-	7185,519	-	-	1973,663
23.10.14 03:00	36128,509	-	7393,224	-	-	2029,006

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____ Константиновский В.В.

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Отдел расчетов и анализа теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АКТА допуска УУ
27.10.2014