Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-1
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 33, СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 04816

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Txв=0 С
Подающий тр.	VA2305M 50			КТПТР-05	Преобр. давления
Обратн.тр.	VA2305M 50			КТПТР-05	
тр-д. ГВС	VA2305M 25			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	VA2305M 15			КТПТР-05	
Тр. Подпитки					

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.09.14	24	-	16,40	9,16	0,000	-	-	15,75	4,60	0,000	-	0,65	0,000	-	-	-	0,000
24.09.14	24	-	14,61	9,16	0,000	-	-	13,91	4,60	0,000	-	0,70	0,000	-	-	-	0,000
25.09.14	24	-	16,23	9,16	0,000	-	-	15,55	4,60	0,000	-	0,69	0,000	-	-	-	0,000
Среднее	24,00	-	15,75	9,16	-	-	-	15,07	4,60	-	-	0,68	-	-	-	-	-
Итого	72,0				0,000	0,000				0,000	0,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

Корректировка за прошлый месяц (-) 0,000 0,000 0,000 0,00
Итого за сентябрь 2014 : 0,000 0,000 0,000 0,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.09.14 23:00	140883,532	-	132161,583	-	-	-	4178,541	
29.09.14 16:00	141173,622	-	132446,243	-	-	-	4187,929	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды txв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Константиновский В.В.

[illegible] филиала «Невский» [illegible]
Отдел расчетов и анализа теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АКТА допуска УУ
Дата 27.10.2014