Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербур

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-1
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 33, СЦО+ГВС

график: 150/7
Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 04816

	расходомер			
Подающий тр.	VA2305M 50	Gmin	Приборы УУТЭ поверены до _____	Термопреобр. КТПТР-05	**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	VA2305M 50		Gmax	КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС	VA2305M 25			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	VA2305M 15			КТПТР-05	
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
26.09.14	24	-	63,03	9,16	47,507	-	-	30,63	4,60	44,523	-	32,40	2,984	-	-	-	1,633
27.09.14	24	-	63,63	9,16	84,578	-	-	30,42	4,60	83,711	-	33,21	0,867	-	-	-	2,841
28.09.14	24	-	66,80	9,16	84,375	-	-	31,85	4,60	83,492	-	34,95	0,883	-	-	-	2,983
29.09.14	24	-	51,77	9,16	153,579	-	-	34,37	4,60	152,624	-	17,39	0,955	-	-	-	2,708
30.09.14	24	-	53,09	9,16	201,055	-	-	39,85	4,60	200,366	-	13,24	0,689	-	-	-	2,705
01.10.14	24	-	53,28	9,16	261,657	-	-	40,05	4,60	260,648	-	13,23	1,009	-	-	-	3,525
02.10.14	24	-	52,28	9,16	245,578	-	-	38,91	4,60	244,557	-	13,37	1,021	-	-	-	3,344
03.10.14	24	-	51,14	9,16	255,797	-	-	38,89	4,60	254,704	-	12,25	1,094	-	-	-	3,198
04.10.14	24	-	49,25	9,16	279,184	-	-	38,59	4,60	278,120	-	10,66	1,064	-	-	-	3,039
05.10.14	24	-	46,58	9,16	296,972	-	-	37,18	4,60	295,914	-	9,40	1,058	-	-	-	2,855
06.10.14	24	-	51,26	9,16	293,964	-	-	39,59	4,60	292,940	-	11,68	1,025	-	-	-	3,496
07.10.14	24	-	51,33	9,16	296,178	-	-	39,61	4,60	295,109	-	11,72	1,069	-	-	-	3,536
08.10.14	24	-	52,86	9,16	303,514	-	-	40,57	4,60	302,422	-	12,29	1,092	-	-	-	3,800
09.10.14	24	-	52,67	9,16	297,521	-	-	40,42	4,60	296,647	-	12,25	0,874	-	-	-	3,704
10.10.14	24	-	49,94	9,16	299,042	-	-	39,13	4,60	298,788	-	10,81	0,254	-	-	-	3,267
11.10.14	24	-	47,03	9,16	302,561	-	-	37,72	4,60	302,302	-	9,32	0,259	-	-	-	2,853
12.10.14	24	-	47,86	9,16	305,229	-	-	38,17	4,60	304,941	-	9,69	0,288	-	-	-	2,995
13.10.14	24	-	47,51	9,16	306,315	-	-	37,85	4,60	306,041	-	9,67	0,274	-	-	-	2,997
14.10.14	24	-	49,00	9,16	303,926	-	-	38,42	4,60	303,658	-	10,59	0,268	-	-	-	3,253
15.10.14	24	-	51,17	9,16	304,579	-	-	39,57	4,60	304,379	-	11,59	0,201	-	-	-	3,564
16.10.14	24	-	54,17	9,16	302,696	-	-	40,68	4,60	302,512	-	13,48	0,184	-	-	-	4,113
17.10.14	24	-	56,70	9,16	304,197	-	-	42,02	4,60	304,060	-	14,68	0,137	-	-	-	4,499
18.10.14	24	-	58,80	9,16	305,484	-	-	43,27	4,60	305,334	-	15,53	0,150	-	-	-	4,777
19.10.14	24	-	56,96	9,16	302,105	-	-	42,12	4,60	301,920	-	14,84	0,185	-	-	-	4,516
20.10.14	24	-	59,00	9,16	300,964	-	-	43,23	4,60	300,779	-	15,77	0,186	-	-	-	4,780
21.10.14	24	-	62,56	9,16	301,632	-	-	45,10	4,60	301,410	-	17,47	0,222	-	-	-	5,305
22.10.14	24	-	65,36	9,16	302,457	-	-	46,35	4,60	302,206	-	19,01	0,252	-	-	-	5,788
Среднее	24,00	-	54,26	9,16	260,839	-	-	39,06	4,60	260,152	-	15,20	0,687	-	-	-	3,558
Итого	648,0				7042,648	0,000				7024,105	0,000		18,543	0,00	0,00	0,00	96,07

Ориентировочно до конца месяца(+) 2725,117

Итого за октябрь 2014 : 9767,766 2723,426 1,691 43,43

Показания счетчиков на момент снятия данных: 9747,532 20,234 139,50

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
29.09.14 16:00	141173,622	-	132446,243	-	-	-	4187,929	
23.10.14 03:00	147976,527	-	139235,965	-	-	-	4275,618	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Константиновский В.В.

Отдел расчетов и анализа теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ СОГЛАСНО
по заявке до получения Акта допуска УУ
Дата
27.10.2014