Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-7
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 37-1, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Трёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 04809

	расходомер	Gmin	Приборы УУТЭ поверены до _____		Tхв=0 С
Подающий тр.	VA2305M 40		Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Обратн.тр.	VA2305M 40			КТПТР-05	
тр-д. ГВС	VA2305M 25			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС				ТПТ-15-2	
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.09.14	24	-	62,63	6,00	19,531	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	62,63	19,531	1,224
24.09.14	24	-	63,64	6,00	20,883	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	63,64	20,883	1,330
25.09.14	24	-	63,89	6,00	20,042	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	63,89	20,042	1,281
26.09.14	24	-	62,59	6,00	20,839	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	62,59	20,839	1,305
27.09.14	24	-	62,43	6,00	21,689	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	62,43	21,689	1,355
28.09.14	24	-	64,52	6,00	22,867	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,52	22,867	1,476
29.09.14	24	-	61,63	6,00	21,227	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	61,63	21,227	1,309
30.09.14	24	-	64,14	6,00	17,925	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,14	17,925	1,150
01.10.14	24	-	64,30	6,00	21,074	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,30	21,074	1,356
02.10.14	24	-	64,10	6,00	19,305	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,10	19,305	1,238
03.10.14	24	-	63,81	6,00	18,512	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	63,81	18,512	1,182
04.10.14	24	-	63,28	6,00	21,586	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	63,28	21,586	1,367
05.10.14	24	-	63,07	6,00	25,027	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	63,07	25,027	1,580
06.10.14	24	-	64,19	6,00	19,096	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,19	19,096	1,227
07.10.14	24	-	64,98	6,00	20,796	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,98	20,796	1,352
08.10.14	24	-	65,03	6,00	22,307	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,03	22,307	1,452
09.10.14	24	-	65,48	6,00	18,634	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,48	18,634	1,221
10.10.14	24	-	65,01	6,00	19,995	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,01	19,995	1,301
11.10.14	24	-	65,55	6,00	20,873	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,55	20,873	1,369
12.10.14	24	-	66,46	6,00	23,860	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,46	23,860	1,587
13.10.14	24	-	65,76	6,00	19,905	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,76	19,905	1,310
14.10.14	24	-	65,79	6,00	19,637	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,79	19,637	1,293
15.10.14	24	-	64,79	6,00	14,844	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,79	14,844	0,962
16.10.14	0		64,59	6,00	21,548	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,59	21,548	1,393
17.10.14	0		64,88	6,00	18,788	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,88	18,788	1,220
18.10.14	0		67,80	6,00	20,132	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	67,80	20,132	1,366
19.10.14	0		67,66	6,00	26,551	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	67,66	26,551	1,798
20.10.14	0		67,31	6,00	21,031	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	67,31	21,031	1,417
21.10.14	0		68,87	6,00	17,230	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	68,87	17,230	1,187
22.10.14	0		68,79	6,00	18,703	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	68,79	18,703	1,288
Среднее	18,40	-	64,90	6,00	20,481	-	-	0,00	-	-	-	-	64,90	20,481	1,330
Итого	552,0				614,436	0,000				0,000	0,000	0,00		614,436	39,90

Ориентировочно до конца месяца(+) 185,120
Корректировка за прошлый месяц (-) 159,117
Итого за октябрь 2014 : 640,439

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q,Гкал
30.09.14 02:00	31314,765	-	0,000	-	-	2034,384
16.10.14 14:00	31646,985	-	0,000	-	-	2055,915

0,000
0,000
0,000

185,120 12,43
0,000 10,074
799,556 42,255145

Время аварийных ситуаций: 168,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'C
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета ____ Гкал
____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Константиновский В.В.

Филиал «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до получения АКТА допуска УУ
27.10.2014