Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-7
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 37-1, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Трёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 04809

	расходомер	Gmin	Gmax		
Подающий тр.	VA2305M 40			Термопреобр.	
Обратн.тр.	VA2305M 40			КТПТР-05	
тр-д. ГВС	VA2305M 25			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС				ТПТ-15-2	
Тр. Подпитки					

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв=0 С
Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
26.09.14	24	-	61,36	9,16	26,808	-	-	34,67	4,56	25,366	-	26,69	1,442	-	-	-	0,768
27.09.14	24	-	61,50	9,16	50,830	-	-	30,28	4,56	50,124	-	31,21	0,705	-	-	-	1,611
28.09.14	24	-	64,54	9,16	50,645	-	-	31,64	4,56	49,976	-	32,90	0,669	-	-	-	1,691
29.09.14	24	-	51,12	9,16	91,130	-	-	34,23	4,56	90,453	-	16,89	0,677	-	-	-	1,565
30.09.14	24	-	52,68	9,16	118,849	-	-	39,74	4,56	118,237	-	12,94	0,612	-	-	-	3,881
01.10.14	24	-	52,97	9,16	153,886	-	-	39,51	4,56	153,224	-	13,46	0,662	-	-	-	2,110
02.10.14	24	-	51,96	9,16	144,356	-	-	38,38	4,56	143,717	-	13,59	0,639	-	-	-	1,998
03.10.14	24	-	50,85	9,16	150,152	-	-	38,43	4,56	149,529	-	12,42	0,623	-	-	-	1,902
04.10.14	24	-	49,03	9,16	163,585	-	-	38,13	4,56	162,922	-	10,90	0,663	-	-	-	1,822
05.10.14	24	-	46,38	9,16	174,097	-	-	36,68	4,56	173,422	-	9,70	0,674	-	-	-	1,728
06.10.14	24	-	50,93	9,16	172,344	-	-	38,97	4,56	171,696	-	11,96	0,648	-	-	-	2,100
07.10.14	24	-	51,06	9,16	173,522	-	-	39,22	4,56	172,915	-	11,84	0,607	-	-	-	2,091
08.10.14	24	-	52,60	9,16	177,867	-	-	40,37	4,56	177,289	-	12,22	0,579	-	-	-	2,212
09.10.14	24	-	52,37	9,16	174,759	-	-	40,37	4,56	174,179	-	12,00	0,580	-	-	-	2,135
10.10.14	24	-	49,71	9,16	176,172	-	-	39,17	4,56	175,602	-	10,54	0,571	-	-	-	1,894
11.10.14	24	-	46,80	9,16	178,252	-	-	37,70	4,56	177,662	-	9,11	0,590	-	-	-	1,661
12.10.14	24	-	47,61	9,16	179,847	-	-	38,07	4,56	179,190	-	9,54	0,656	-	-	-	1,755
13.10.14	24	-	47,19	9,16	180,412	-	-	37,73	4,56	179,827	-	9,46	0,585	-	-	-	1,744
14.10.14	24	-	48,55	9,16	178,836	-	-	38,26	4,56	178,302	-	10,29	0,535	-	-	-	1,875
15.10.14	24	-	50,73	9,16	178,580	-	-	39,44	4,56	178,148	-	11,29	0,432	-	-	-	2,048
16.10.14	24	-	53,78	9,16	177,518	-	-	40,91	4,56	177,173	-	12,87	0,344	-	-	-	2,312
17.10.14	24	-	56,32	9,16	178,427	-	-	42,17	4,56	178,072	-	14,15	0,355	-	-	-	2,555
18.10.14	24	-	58,43	9,16	179,235	-	-	43,26	4,56	178,938	-	15,16	0,297	-	-	-	2,745
19.10.14	24	-	56,62	9,16	177,299	-	-	42,12	4,56	176,949	-	14,50	0,351	-	-	-	2,600
20.10.14	24	-	58,60	9,16	176,050	-	-	43,20	4,56	175,673	-	15,40	0,377	-	-	-	2,742
21.10.14	24	-	62,16	9,16	175,909	-	-	45,08	4,56	175,535	-	17,08	0,374	-	-	-	3,036
22.10.14	24	-	64,92	9,16	176,414	-	-	46,30	4,56	176,039	-	18,61	0,376	-	-	-	3,317
Среднее	24,00	-	53,73	9,16	153,177	-	-	39,04	4,56	152,599	-	14,69	0,579	-	-	-	2,144
Итого	648,0				4135,783	0,000				4120,160	0,000		15,624	0,00	0,00	0,00	57,90

Ориентировочно до конца месяца(+)	1595,383	1592,201	3,181	24,82	
Итого за октябрь 2014 :	5731,166	5712,361	18,805	82,72	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
30.09.14 02:00	69563,505	-	67462,059	-	-	-	2309,009	
16.10.14 14:00	72330,711	-	70219,237	-	-	-	2342,762	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____ Константиновский В.В.

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

...ция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АКТА допуска УУ
Дата 27.10.2014