Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-7
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 37-1, ТЦ-2 СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Трёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 05458

	расходомер				
Подающий тр.	VA2305M 40	Gmin	Приборы УУТЭ поверены до _____		
Обратн.тр.	VA2305M 40		Gmax	Термопреобр.	Txв=0 C
тр-д. ГВС	VA2305M 25			КТПТР-05	Преобр. давления
тр.цирк. ГВС				КТПТР-05	
Тр. Подпитки				ТПТ-15-2	

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, C	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, C	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, C	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.09.14	24	-	62,01	6,00	45,655	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	62,01	45,655	2,833
24.09.14	24	-	62,80	6,00	44,239	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	62,80	44,239	2,780
25.09.14	24	-	62,86	6,00	47,732	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	62,86	47,732	3,003
26.09.14	24	-	61,72	6,00	47,591	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	61,72	47,591	2,939
27.09.14	24	-	61,26	6,00	47,029	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	61,26	47,029	2,883
28.09.14	24	-	63,75	6,00	49,959	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	63,75	49,959	3,187
29.09.14	24	-	61,12	6,00	50,153	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	61,12	50,153	3,068
30.09.14	24	-	63,75	6,00	54,128	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	63,75	54,128	3,453
01.10.14	24	-	63,57	6,00	53,951	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	63,57	53,951	3,432
02.10.14	24	-	63,39	6,00	52,141	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	63,39	52,141	3,308
03.10.14	24	-	63,08	6,00	49,952	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	63,08	49,952	3,154
04.10.14	24	-	62,62	6,00	51,289	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	62,62	51,289	3,214
05.10.14	24	-	62,28	6,00	52,384	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	62,28	52,384	3,265
06.10.14	24	-	63,54	6,00	49,523	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	63,54	49,523	3,149
07.10.14	24	-	63,97	6,00	51,060	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	63,97	51,060	3,269
08.10.14	24	-	64,51	6,00	49,637	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,51	49,637	3,204
09.10.14	24	-	64,89	6,00	52,852	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,89	52,852	3,432
10.10.14	24	-	64,64	6,00	51,585	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,64	51,585	3,337
11.10.14	24	-	64,98	6,00	52,876	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,98	52,876	3,438
12.10.14	24	-	65,78	6,00	55,839	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,78	55,839	3,676
13.10.14	24	-	65,06	6,00	49,097	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,06	49,097	3,197
14.10.14	24	-	65,16	6,00	44,826	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,16	44,826	2,923
15.10.14	24	-	63,94	6,00	22,052	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	63,94	22,052	1,411
16.10.14	24	-	64,00	6,00	51,229	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,00	51,229	3,281
17.10.14	24	-	64,12	6,00	47,631	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,12	47,631	3,056
18.10.14	24	-	67,16	6,00	47,729	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	67,16	47,729	3,208
19.10.14	24	-	66,85	6,00	49,947	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,85	49,947	3,341
20.10.14	24	-	66,72	6,00	46,519	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,72	46,519	3,106
21.10.14	24	-	67,98	6,00	44,664	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	67,98	44,664	3,039
22.10.14	24	-	67,99	6,00	45,858	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	67,99	45,858	3,120
Среднее	24,00	-	64,18	6,00	48,638	-	-	0,00	-	-	-	-	64,18	48,638	3,124
Итого	720,0				1459,125	0,000				0,000	0,000	0,00		1459,125	93,71

Ориентировочно до конца месяца(+)	428,884			428,884	28,48
Корректировка за прошлый месяц (-)	358,924			0,000	22,450
Итого за октябрь 2014 :	1529,085			1888,009	99,738621

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q,Гкал
23.09.14 13:00	30136,916	-	0,000	-	-	1930,891
23.10.14 02:00	31575,298	-	0,000	-	-	2023,353

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ C
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал
_____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Константиновский В.В.

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления 27.10.2014
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АКТА допуска УУ
Дата _____