Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-7
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 37-1, ТЦ-2 СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Трёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 05458

	расходомер	Gmin	Приборы УУТЭ поверены до _____		
Подающий тр.	VA2305M 40		Gmax	Термопреобр.	**Tхв=0 С**
Обратн.тр.	VA2305M 40			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС	VA2305M 25			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС				ТПТ-15-2	
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
26.09.14	24	-	53,39	9,16	164,577	-	-	39,88	4,56	164,037	-	13,51	0,539	-	-	-	2,193
27.09.14	24	-	61,45	9,16	52,274	-	-	34,17	4,56	52,078	-	27,28	0,196	-	-	-	1,437
28.09.14	24	-	64,38	9,16	52,058	-	-	35,51	4,56	51,852	-	28,87	0,206	-	-	-	1,514
29.09.14	24	-	50,72	9,16	97,450	-	-	36,10	4,56	97,094	-	14,62	0,355	-	-	-	1,441
30.09.14	24	-	52,77	9,16	123,373	-	-	41,27	4,56	122,741	-	11,51	0,632	-	-	-	3,428
01.10.14	24	-	52,88	9,16	159,602	-	-	40,90	4,56	159,112	-	11,98	0,490	-	-	-	1,946
02.10.14	24	-	51,87	9,16	149,890	-	-	39,76	4,56	149,409	-	12,11	0,481	-	-	-	1,846
03.10.14	24	-	50,79	9,16	156,527	-	-	39,29	4,56	155,606	-	11,51	0,921	-	-	-	1,851
04.10.14	24	-	48,88	9,16	170,800	-	-	38,15	4,56	170,297	-	10,72	0,502	-	-	-	1,865
05.10.14	24	-	46,31	9,16	181,226	-	-	36,80	4,56	180,667	-	9,52	0,559	-	-	-	1,760
06.10.14	24	-	51,08	9,16	179,217	-	-	39,16	4,56	178,672	-	11,92	0,545	-	-	-	2,171
07.10.14	24	-	51,05	9,16	180,924	-	-	39,42	4,56	180,406	-	11,63	0,518	-	-	-	2,138
08.10.14	24	-	52,46	9,16	184,942	-	-	40,56	4,56	184,404	-	11,90	0,538	-	-	-	2,238
09.10.14	24	-	52,34	9,16	181,929	-	-	40,61	4,56	181,426	-	11,73	0,503	-	-	-	2,170
10.10.14	24	-	49,54	9,16	183,433	-	-	39,29	4,56	182,915	-	10,25	0,519	-	-	-	1,915
11.10.14	24	-	46,78	9,16	185,644	-	-	37,90	4,56	185,135	-	8,87	0,510	-	-	-	1,682
12.10.14	24	-	47,57	9,16	187,284	-	-	38,31	4,56	186,725	-	9,26	0,559	-	-	-	1,771
13.10.14	24	-	47,14	9,16	187,819	-	-	38,12	4,56	187,108	-	9,02	0,711	-	-	-	1,737
14.10.14	24	-	48,60	9,16	186,223	-	-	38,52	4,56	185,706	-	10,08	0,517	-	-	-	1,913
15.10.14	24	-	50,62	9,16	186,111	-	-	39,59	4,56	185,520	-	11,03	0,591	-	-	-	2,092
16.10.14	24	-	53,87	9,16	185,101	-	-	40,80	4,56	184,491	-	13,07	0,610	-	-	-	2,458
17.10.14	24	-	56,32	9,16	186,160	-	-	42,17	4,56	185,538	-	14,15	0,622	-	-	-	2,676
18.10.14	24	-	58,34	9,16	186,811	-	-	43,39	4,56	186,201	-	14,95	0,609	-	-	-	2,835
19.10.14	24	-	56,51	9,16	184,831	-	-	42,07	4,56	184,186	-	14,43	0,646	-	-	-	2,710
20.10.14	24	-	58,68	9,16	183,189	-	-	43,35	4,56	182,615	-	15,33	0,574	-	-	-	2,849
21.10.14	24	-	62,16	9,16	182,897	-	-	45,17	4,56	182,357	-	17,00	0,540	-	-	-	3,148
22.10.14	24	-	64,90	9,16	183,274	-	-	46,41	4,56	182,713	-	18,49	0,562	-	-	-	3,431
Среднее	24,00	-	53,39	9,16	164,577	-	-	39,88	4,56	164,037	-	13,51	0,539	-	-	-	2,193
Итого	648,0				4443,566	0,000				4429,011	0,000		14,554	0,00	0,00	0,00	59,22
Ориентировочно до конца месяца(+)					1661,481					1656,129			5,352				25,85
Итого за октябрь 2014 :					6105,048					6085,140			19,906				85,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
29.09.14 14:00	105558,342	-	105596,692	-	-	-	2506,533	
23.10.14 02:00	109718,944	-	109743,808	-	-	-	2560,132	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____ Константиновский В.В.

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

...ация по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ К РАССМОТРЕНИЮ
по заявке до получения АКТА допуска УУ
Дата 27.10.2014